

KANALISATION

FÖRKLARINGAR

- = KABELSTEGE, BREDD OCH HÖJD ENLIGT RITNING.
- = KABELRÄNNA, BREDD OCH HÖJD ENLIGT RITNING.
- = TRÅDSTEGE, BREDD OCH HÖJD ENLIGT RITNING.
- = ARMATURSKENA, BREDD OCH HÖJD ENLIGT RITNING.
- = UTGAGSSTAV, VIT MONTERAS PÅ VÄGG MELLAN TAK/UNDERTAK OCH UK=+200 ÖVER GOLV. LEVERERAS KOMPLETT MED FÄSTEN TAKGENOMFÖRINGAR ETC.
- = VERTIKAL MATARKANAL 100x34, VIT. KANAL MONTERAS PÅ VÄGG.
- = VERTIKAL MATARKANAL 56x30, ALUMINIUM. KANAL MONTERAS PÅ VÄGG.
- = HORISONTELL MATARKANAL 56x30, ALUMINIUM. HÖJD ENLIGT RITNING.
- = FÖNSTERBÄNPSKANAL MONTERAS DIKT VÄGG ÖK=+720.
- = FÖNSTERBÄNPSKANAL xxx MONTERAS ÖK LIKA MED FÖNSTERBRÄDA. MONTERAS PÅ DISTANS MED DUBBLA VENTGALLER.
- = TOMRÖR VP16 MED DRAGTRÄD, FÖRLÄGGS FRÅN RÄNNA TILL APPARATDOSA
- = BEFINTLIG HÅLTAGNING SOM EL NYTTJAR
- = HÅLTAGNING.
- A • = APPARATDOSA MED TÄCKLOCK MONTERAS +1500.
- S • = APPARATDOSA FÖR STYRAPPARATER.
- FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSOVERFÖRING
- D ■ = ENKELT DATAUTTAG TYP 8-POLIGT MODULAR, KATEGORI 6 MONTERAS +300.
- D2 ■ = DUBBELT DATAUTTAG TYP 8-POLIGT MODULAR, KATEGORI 6 MONTERAS +300.
- DE ■ = ENKELT DATAUTTAG TYP 8-POLIGT MODULAR, KATEGORI 6 MONTERAS I ELKANAL.
- D2E ■ = DUBBELT DATAUTTAG TYP 8-POLIGT MODULAR, KATEGORI 6 MONTERAS I ELKANAL.
- DU ▮ = ENKELT DATAUTTAG TYP 8-POLIGT MODULAR, KATEGORI 6 MONTERAS OVAN UNDERTAK.
- 71— = DATAKABEL TYP UTP, KATEGORI 6
- 71A— = BLÅSFIBER TYP 12F EPSU SM G657A1. FÖRLÄGGS I MIKRORÖR.
- B — = UTTAG ANPASSAS OCH MONTERAS I RECEPTION.
- D-V = VÄGGSTATIV FÖR TELEUTRUSTNINGAR EKSLUSIVE UTRUSTNINGAR FÖR INFORMATIONSOVERFÖRINGSSYSTEM-DATA.
- BRANDLARMSSYSTEM
- BV ⓧ = BRANDVARNARE MONTERAS DIKT MOT INNERTAK.
- 61— = LEDNING TYP FQ 2x1,5 I RÖR.
- 61A— = LEDNING TYP FQ 3x1,5 I RÖR.
- 61B— = LEDNING TYP EQLQ 4x1,5
- PASSERKONTROLLSYSTEM
- KL1 ⓧ = KONSTANTSPÄNNINGSRIKTARE.
- C28 = CENTRALENHET PASSERKONTROLL UC-50.
- DB = ANSLUTNING OCH STYRENHET DB-50 MONTERAS OVAN UNDERTAK.
- DA = DÖRRAUTOMATIK. INGÅR I ANNAN TEKNIK.
- K1 = KORT- OCH KODLÅSARE MED REGNSKYDD MONTERAS +1200.
- D ■ = MAGNETKONTAKT INFÄLLD. INGÅR I ANNAN TEKNIK.
- Ö ● = ÖPPNINGSKNAPP MONTERAS +1200.
- E — = ELSLUTBLECK. INGÅR I ANNAN TEKNIK.
- AK = ARMBÅGSKONTAKT. INGÅR I ANNAN TEKNIK.
- = KARMÖVERFÖRING. INGÅR I ANNAN TEKNIK.
- = LÅSKOLVKONTAKTDON. INGÅR I ANNAN TEKNIK.
- 28— = LEDNING TYP ELQXB 2x2x0,5
- 28A— = LEDNING TYP FLQQBR 2x1,5+2x2x0,5
- POTENTIALUTJÄMNING
- PR — = ANSLUTNING AV VS-RÖR MM.
- HP — = HUVUDPOTENTIALUTJÄMNINGSSKENA.
- Px — = POTENTIALUTJÄMNINGSLEDARE, SIFFRAN EFTER P-ET ANGER LEDARENS AREA (KOPPAR).
- TELELINGA
- H ■ = UTTAG FÖR HÖRSLINGA TYP SPEAKON MONTERAS +300.
- 46A— = KOPPARFOLIEKABEL 2x12,5x0,1 MM (2,5MM²) TEJPAS PÅ GOLV OCH INSPACKLAS. MASTERSLINGA
- 46B— = KOPPARFOLIEKABEL 2x12,5x0,1 MM (2,5MM²) TEJPAS PÅ GOLV OCH INSPACKLAS. SLAVSLINGA
- NÖDSIGNAL
- ⓧ = RUMSLAMPA MED SUMMER MONTERAS +2200.
- = ÅTERSTÄLLNINGSSAPPARAT MED SIGNALTRYCKKNAPP MONTERAS +700 _____
- = ANROPSAPPARAT MONTERAS +200.
- S □ = ANROPSAPPARAT MED SIGNALUTTAG MONTERAS +550.
- 64 — = ELQXB 1x4x0,5.

KRAFT

FÖRKLARINGAR

- BT ■ = UTTAG 10A MED ELEKTRONISK TIMER MONTERAS +1300.
- = UTTAG 10A 2-VÄGS MONTERAS +300
- = UTTAG 10A 2-VÄGS MONTERAS +300
- E ■ = UTTAG 10A, MONTERAS I INSTALLATIONSKANAL MM.
- E3 ■ = UTTAG 10A, 3-VÄGS MONTERAS I INSTALLATIONSKANAL.
- DM ■ = UTTAG 10A, 1-VÄGS MONTERAS +400 FÖR DISKMASKIN.
- M ■ = UTTAG 10A, 1-VÄGS MONTERAS +1550 FÖR MIKRO.
- K ■ = UTTAG 10A 1-VÄGS MONTERAS +2200 FÖR KYLFRYS.
- S ■ = UTTAG 10A, 1-VÄGS MONTERAS +1000. DÅR UTTAG INSTALLERAS VID STRÖMSTÄLLARE MONTERAS DE UNDER GEMENSAM TÄCKPLATTA.
- MV ■ = MOTORVÄRMARCENTRAL MONTERAS +500
- 4 ▮ = UTTAG 10A, 4-VÄGS
- 4 ■ = UTTAG 10A, 4-VÄGS MONTERAS +1000.
- 16A ▮/ = CEE-UTTAG 16A/400V MONTERAS +1200.
- 3N ▮/ = PERILEXUTTAG 16A/400V MONTERAS +300 FÖR SPIS.
- F ■ = UTTAG 10A 1-VÄGS MONTERAS +2200 FÖR SPISFLÄKT/KÅPA.
- 1 ▮ = UTTAG 10A, MONTERAS UTOMHUS BALKONG +700.
- B ■ = UTTAG 10A MONTERAS +1200.
- 2 ■ = UTTAG 10A BEFINTLIGT FLYTTAS UNDERCENTRALEN.
- TM ■ = UTTAG 10A, 1-VÄGS FÖR TVÄTTMASKIN MONTERAS +1400 I KOMBINATION MED UTTAG FÖR TORKTUMMLARE UNDER GEMENSAM TÄCKRAM.
- TT ■ = UTTAG 10A, 1-VÄGS FÖR TORKTUMMLARE MONTERAS +1400 I KOMBINATION MED UTTAG FÖR TVÄTTMASKIN UNDER GEMENSAM TÄCKRAM.
- U ▮ = UTTAG 10A MONTERAS OVAN UNDERTAK.
- o = KOPPLINGSDOSA.
- LU X = LAMPPUTTAG MONTERAS I TAK.
- A o = ÅTERFJÄDRANDE STRÖMSTÄLLARE +1000.
- A/ ▮ = ÅTERFJÄDRANDE STRÖMSTÄLLARE MED HELVAR 444 INGÅNGSENHET FÖR DALI. MONTERAS +1000.
- A — = DUBBELTRAPPSTRÖMSTÄLLARE MED EN ÅTERFJÄDRANDE KNAPP OCH EN UTAN ÅTERFJÄDRANDE FUNKTION MONTERAS +900
- = 1-POLIG STRÖMSTÄLLARE MONTERAS +1000
- AE • = ÅTERFJÄDRANDE STRÖMSTÄLLARE +1000. MONTERAS I ELKANAL.
- = KRONSTRÖMSTÄLLARE, MONTERAS +1000.
- D • = DUBBELTRAPPSTRÖMSTÄLLARE. MONTERAS INFÄLLD +1000.
- = TRAPPSTRÖMSTÄLLARE, MONTERAS +1000.
- = KORSSTRÖMSTÄLLARE, MONTERAS +1000.
- = KONTROLLSTRÖMSTÄLLARE MED INDIKERINGSLAMPA MONTERAS UNDER GEMENSAM TÄCKPLATTA MED STRÖMSTÄLLARE +900.
- = SÄKERHETSBRYTARE 16A
- 25A o = SÄKERHETSBRYTARE 25A
- A • = ANSLUTNING AV ARMATUR OCH UTTAG I BADRUMSSKÅP. RÖR MYNNAR +2100.
- G2 ▮ = TERMOSTAT GOLVVÄRME MONTERAS +1500
- G1 ▮ = GOLVGIVARE FÖR VÄRMEKABEL INSPACKLAS MELLAN SLINGAN.
- V1 — = GOLVVÄRME DEVIFLEX 6T 180W 230V 30M, C-C 100
- V2 — = GOLVVÄRME DEVIFLEX 6T 310W 230V 50M, C-C 100
- V3 — = GOLVVÄRME DEVIFLEX 6T 250W 230V 40M, C-C 100
- N2 ● = NÄRVARODETEKTOR FÖR BELYSNING E1301910 TYP STEINEL PD24 ON/OFF. MONTERAS UTP PÅ ARMATURSKENA. EXAKT PLACERING ANPASSAS PÅ PLATS.
- N3 ● = NÄRVARODETEKTOR FÖR BELYSNING E1301902 TYP STEINEL PD08 ON/OFF. MONTERAS UTP. EXAKT PLACERING ANPASSAS PÅ PLATS.
- N4 ● = NÄRVARODETEKTOR FÖR BELYSNING E1301895 TYP STEINEL DALI DUO. MONTERAS INFÄLLD. EXAKT PLACERING ANPASSAS PÅ PLATS.
- N5 ● = NÄRVARODETEKTOR FÖR BELYSNING E1301912 TYP STEINEL PD24 DALI SLAV. MONTERAS INFÄLLD. INFÄLLNADSDOSA E1300699. EXAKT PLACERING ANPASSAS PÅ PLATS.
- J — = MANÖVERPANEL FÖR MARKISER
- = 2-POLIG STRÖMBRYTARE
- T1 o = TRAFÖ FÖR RWC-LARM, MONTERAS +2200
- A — = UTTAG ANPASSAS OCH MONTERAS I RECEPTION.
- B — = ARMATUR PENDLAS 2300ÖFG MED PENDELSATS 0703 ART-NR: 26480703
- 6 — = EXQJ 4X6/6
- 10 — = EXQJ 4X10/10
- 6K — = ALSECURE® PREMIUM 300/500V 3G1,5 BRANDSÄKER KABEL
- L = FAS
- N = NOLLA
- J = JORD
- DA = DALIBUS
- S1 = TRYCKKNAPPSINGÅNGAR
- S2 = TRYCKKNAPPSINGÅNGAR
- S4 = TRYCKKNAPPSINGÅNGAR
- PF = RELÄUTGÅNG
- FÖRESKRIFTER
- LEDNINGAR: EQLQ 3G1,5 DÅR EJ ANNAT ANGES.
- DÅR FLERA STRÖMSTÄLLARE ELLER UTTAG MONTERAS PÅ SAMMA HÖJD BÖR FLERFACKSRAM ANVÄNDAS, DÅR EJ ANNAT ANGES.
- INNAN MONTERING AV ARMATURER SKA KONTROLL MOT GÄLLANDE UNDERTAKSRITNING UTFÖRAS.
- STRÖMSTÄLLARE MONTERAS +1000
- UTTAG TYP 2-VÄGS MONTERAS +300, DÅR INTE ANNAT ANGES.
- DÅR INTE ANNAT ANGES PÅ RITNINGAR GÅLER HÖJDER PÅ APPARATER ENLIGT FÖRKLARINGAR OVAN.
- SE BESKRIVNING FÖR APPARATER/UTRUSTNING SOM SKA ANSLUTAS AV EL MEN INGÅR I ANNANS TEKNIKS HANDLING.

FÖRESKRIFTER

- HÅLTAGNING FÖR KABELSTEGE/ KABELRÄNNA:

- U K STEGE = U K HÅLTAGNING.

- BREDD STEGE = BREDD HÅLTAGNING.

- HÖJD HÅLTAGNING = 100 MM.
- INNAN INSTALLATION AV KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, KANALER ETC SKA KONTROLL/SAMORDNING MOT GÄLLANDE UNDERTAKSRITNING UTFÖRAS.

KANALER, BRYTARE, APPARATER ETC. I STÖRKÖKSLOKALER MONTERAS SÅ DE BLIR LÄTTA ATT RENGÖRA.

DÅR INTE ANNAT ANGES PÅ RITNINGAR GÅLER HÖJDER PÅ APPARATER ENLIGT FÖRKLARINGAR OVAN.

SE BESKRIVNING FÖR APPARATER/UTRUSTNING SOM SKA ANSLUTAS AV EL MEN INGÅR I ANNANS TEKNIKS HANDLING.

X-REF:

LAGER: SB11

PLC: 2025-02-26 16:17 X-14 - TRANSIVENTHIES YTHUPDRAG 02/21/20550 KRÅKAN 1 - CENTRUMHUSET I EL V1 - MODELLER E-69-5-01DWG ROBIN HOLN