

HEIZLASTBERECHNUNG NACH DIN EN 12831-1

Projekt: Bürogebäude Musterstraße 123

Auslegungstemperatur außen: -12°C

Auslegungstemperatur innen: 20°C

Raum	Fläche [m²]	Heizlast [W]	Spez. Heizlast [W/m²]
Büro 1.01	15,5	1.240	80,0
Büro 1.02	18,2	1.456	80,0
Konferenzraum	25,0	2.750	110,0
Flur	12,0	600	50,0
WC	4,5	270	60,0

Gesamtheizlast: 6,316 kW