

新北市政府工務局 函

受文者：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所
發文日期：中華民國 114 年 5 月 20 日
發文字號：新北工使字第 1141098374 號
速別：普通件
附件：112 年 7 月 4 日複查情形紀錄表及現場照片影本

主旨：台端受託辦理新北市○○區○○○路 291 號 2 樓建築物（三○旅社）111 年度公共安全檢查簽證申報案（111-K004423），經本局複查結果與原簽證內容不符，涉檢查簽證內容不實，請於 114 年 6 月 10 日前以書面向本局陳述意見，並得於本局專案小組會議列席陳述，請查照。

說明：

- 一、依行政程序法第 102 條、第 104 條及新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點規定辦理。
- 二、台端 111 年 6 月 9 日申報之檢查簽證，原簽證內容「防火區劃一防火區劃之防火門窗：免檢討」；本局 112 年 7 月 4 日派員複查，結果「防火區劃一防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」。依使用執照竣工圖，2 樓走廊連接室外安全梯處設有乙種防火門，該項目應予檢討。
- 三、本局將於 114 年 6 月 30 日下午 2 時 30 分召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議審議本案，台端得列席陳述意見。
- 四、依建築法第 91 條之 1 第 1 款規定，辦理第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實者，處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。逾期未陳述者，本局將逕依現有事證提會審議。

正本：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所

副本：本局使用管理科