KPEV-S 1.25sq-2P

同期出力・入力
接点出力・入力
RS485

425W×7直列×2並列
425W×8直列×3並列
425W×38枚×16.15kW

425W×7直列×2並列
425W×8直列×3並列
425W×38枚×16.15kW

425W×7直列×3並列
425W×8直列×2並列
425W×37枚×15.725kW

425W×7直列×3並列
425W×8直列×2並列
425W×37枚×15.725kW

425W×7直列×3並列
425W×8直列×2並列
425W×37枚×15.725kW

425W×7直列×3並列
425W×8直列×2並列
425W×37枚×15.725kW

425W×7直列×3並列
425W×8直列×2並列
425W×37枚×15.725kW

425W×7直列×3並列
425W×8直列×2並列
425W×37枚×15.725kW

PCS10
PCS9
PCS8
PCS7
PCS6
PCS5
PCS4
PCS3
PCS2
PCS1

CV8sq-3C*10

KPEV-S1.25sq-2P

系統解列箇所

マスターボックス

KPEV-S1.25sq-2P

ゲートウェイボックス

KPEV-S1.25sq-2P

電源100V

電源100V

［モジュール］

[redacted]

TMS-425DE09R　［Voc:50.2V］
単結晶　425W
1762mm×1134mm×30mm

［パワーコンディショナ］

[redacted]

EPG-T99P5
3Φ3W　9.9kW
W810mm×H563.1mm×D242.2mm　53kg

交流集電盤

電子電力計
Wh

MCCB
MCCB3P
400AF/350AT

ELB3P 50A*10

CPEV-S1.2mm-2P

CPEV-S1.2mm-2P

CV3.5sq-2C

日射計 気温計

遠隔監視装置盤

TD

リモートI/O

ELR

センサ

CVVS-2sq-2C

CVVS-2sq-4C

継電器ユニット【既設Cub内設置】

CH

VCT

買電用
Wh DM TS PF Var

売電用
Wh

バリア付き
DS 1P7.2kV 200A×3

VT6600/110V 50VA

VCB 3P 7.2kV
600A 12.5kA

CT 6.9kV 25VA 100/5A*2

I>

M.M

ZPD

KIC 38

LBS 3P
7.2kV 200A*1
PF 1P7.2kV
G50A 40kA*3

SC3Φ7.02kV213Kvar

PC 1P
7.2kV 30A*2
（タイムラグ 10A）

T 6.6kV/210-105V
1Φ50kVA*1

油入変圧器
トップランナー2

HIV100

CT
300/5A
5VA

A
300/5A

F3A*2

V
300V

MCCB 2P-50/15AT*3
PAS（LA付）へ

ドアスイッチ 構内照明

コンセント
AC100V15A

有圧扇25ｃｍ
1台

MCCB定格
3P-225/150AT
3P-100/100AT

1Φ3W210-105V

LBS 3P
7.2kV 200A*1
PF 1P7.2kV
G50A 40kA*3

T 6.6kV/210V
3Φ300kVA*1

油入変圧器
トップランナー2

HIV150²*3

CT
1000/5A
15VA

A
1000/5A

F3A*2

V
300V

MCCB定格
3P-600/500AT
3P-600/500AT
3P-600/500AT
3P-225/225AT
3P-350/400AT

3Φ3W210V

LBS 3P
7.2kV 200A*1
PF 1P7.2kV
G50A 40kA*3

T 6.6kV/420V
3Φ300kVA*1

油入変圧器
トップランナー2

HIV150²

CT
500/5A
5VA

A
500/5A

F3A*3

V
600V

ELCB定格
3P-400/400AT

3Φ3W420V

CVT60*2
CV3.5sq-2C

＜凡例及び特記事項＞

SUZUDEN

本社 [redacted]

承認	検図	設計	日付	工事名称	No.
		[redacted]	2024／08／30	[redacted]陽光発電設備工事	E-02
			Scale (A3) S＝NS	図書名 単線結線図	