

<EOU-A-MBX05>Master Box出荷試験成績書

検査日：2024年8月2日

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| 機種名         | 製造番号       | ソフトウェアVersion |
| EOU-A-MBX05 | E8104569EV | V0M6.02       |

|      |
|------|
| 総合判定 |
| 合格   |

出荷試験

| 項番  | 試験項目         | 試験方法・設定値              | 判定基準                       | 判定 |
|-----|--------------|-----------------------|----------------------------|----|
| 1   | BOX-PCS間通信波形 | 動作確認用基板と接続し、通信を実際に行う  | 500ms周期の通信が確立できていること       | OK |
| 2-1 | PCS起動通信      | 動作確認用基板と接続し、コマンド通知を行う | 起動コマンドを受信し、確認用基板上の表示が変わること | OK |
| 2-2 | PCS停止通信      | 動作確認用基板と接続し、コマンド通知を行う | 停止コマンドを受信し、確認用基板上の表示が変わること | OK |
| 3   | BOX-BOX間通信波形 | 動作確認用基板と接続し、通信を実際に行う  | 500ms周期の通信が確立できていること       | OK |

目視確認

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
|              |     | 判定 |
| 制御基板ディップスイッチ | 定位置 | OK |
| 切り替えスイッチ     | 連係  | OK |
|              |     |    |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
|    |                  | 判定 |
| 外観 | 汚れ、キズ、打痕等のないこと   | OK |
|    | ピスの欠品、混入のないこと    | OK |
|    | ラベルの位置違い、欠品のないこと | OK |