SCENE TEMPLATE

安 全 管 家

智能场景应用模版

SCENE TEMPLATE

前　言

如何使用这本模版

欢迎您翻开这本《安全管家·智能场景应用模版》。

我们深知，“安全管家”的潜力远不止于单个情形的告警。它的真正力量，在于将不同的物联节点连接成一个会思考、会行动的智能网络。

这本册子并非一份详尽无遗的说明书，而是一本**激发您灵感的“创意图鉴”**。我们精选了覆盖四大领域的经典应用场景，希望能帮助您：

- **快速理解** “安全管家”能解决什么问题。
- **轻松上手** 将强大的自动化能力应用于您的实际工作与生活中。
- **以此为起点** 创造出属于您自己的、更具个性化的智能场景。

核心规则解析

我们所有的自动化都基于一个简单而强大的逻辑结构：

- 当（生效条件）：可选

定义规则在什么“大前提”下才准备工作。若不设置，则规则永远处于准备状态。

- 如果（触发条件）：必填

监控的具体事件，一旦发生，就会启动规则。

- 就执行（执行动作）：必填

事件发生后，系统自动执行的一系列操作。

友情提示

每个场景最多可配置 10 条规则，足以应对绝大多数复杂需求。现在，让我们一同开启智能安全的新篇章。

目录

第一章 核心安全 · 防患于未然

1.1 危化品泄漏监测与联动 …… 01
1.2 高危区域入侵主动防御 …… 01
1.3 消防安全：烟雾与可燃气体预警 …… 02
1.4 关键设备柜非法开启追溯 …… 03
1.5 涉水区域浸水与泄漏告警 …… 04
1.6 受限空间准入安全管控 …… 05
1.7 紧急求助按钮联动 …… 06
1.8 夜间无人值守智能布防 …… 06

第二章 智慧运维 · 降本增效自动化

2.1 设备超时运行智能提醒 …… 08
2.2 恒温恒湿环境自动调节 …… 09
2.3 分时分区自动化节能管理 …… 10
2.4 工器具使用规范化智能引导 …… 11
2.5 生产流程异常状态监护 …… 12
2.6 定时任务与自动化巡检 …… 12
2.7 关键参数异常自动处置 …… 13

第三章 动态场景 · 赋能无限可能

3.1 户外工程：移动的资产“前哨站” …… 14
3.2 大型活动：流动的安保“指挥中心” …… 15
3.3 临时仓储：快速部署的环境“守护者” …… 16
3.4 应急救援：即时搭建的生命“感知网” …… 17
3.5 智慧农业：无人农场/大棚环境自动调控 …… 18

第四章 智慧运维 · 降本增效自动化

4.1 家庭燃气与火灾安全防护 …… 19
4.2 办公室智慧节能与安防 …… 20
4.3 门店无人时段智能守护 …… 21
4.4 社区公共区域安全预警 …… 22
4.5 宠物/老人居家状态监护 …… 23

第 一 章

核心安全 · 防患于未然

1.1 危化品泄漏监测与联动

标签： 异常报警

场景简介： 对危化品存储区进行气体监测，泄漏时立即告警并启动通风。

核心规则： 规则名称： **气体泄漏应急处置**

- 如果

  检测到可燃气体

- 就执行

  1. 打开/关闭——打开排风扇开关
  2. 语音播报——“检测到气体泄漏，已启动排风，请立即撤离！”
  3. 通知提醒——App+短信通知：“【危化品柜】检测到气体泄漏，已启动排风！”

所需节点： 可燃气体*1　开关量节点*1

场景说明：

本方案实现了从险情监测到初步应急处置的自动化闭环，旨在将安全风险扼杀在萌芽状态。

核心逻辑： 规则的设计重点在于“联动”。它不仅是一个告警器，更是一个行动单元，通过自动启动排风扇，为人员安全撤离和后续处理争取宝贵时间。

部署技巧： 气体节点应根据目标气体与空气的比重，安装在空间的低处（如LPG）或高处（如天然气）。

1.2 高危区域入侵主动防御

标签： 安全防护

场景简介：构建高危区域的无形电子围栏，非法闯入时主动驱离并告警。

核心规则： 规则名称：**高压作业期间入侵告警**

- 当

开关变化——“高压作业”指示灯开关为开

- 如果

有人/无人移动——有人移动

- 就执行

1. 语音播报——“高压试验区，请勿靠近！”
2. 拍照——拍照3次，间隔2秒
3. 通知提醒——App+短信通知：“高压试验区有人移动，已拍照”

所需节点：人体存在节点*1　视觉节点*1　开关量节点*1

场景说明：本方案的核心是“条件性布防”，让安防策略能够根据实际工作状态智能启停，兼顾安全与便捷。

方案解析： **当** 条件是本方案的精髓，它将安防规则与现场作业状态（由一个实体开关控制）进行绑定，确保了只有在危险作业时才触发警戒，避免了日常工作中的干扰。

部署技巧： 人体节点应部署在所有入口，实现无死角监控。视觉节点对准入口，确保抓拍效果。

1.3 消防安全：烟雾与可燃气体预警

标签：异常预警

场景简介：监测空间内的烟雾与气体，出现异常时本地声光告警并远程通知。

核心规则：规则1 名称：**烟雾火情报警**

- 如果

检测到烟雾

- 就执行

1. 打开/关闭——打开声光报警器开关
2. 通知提醒——App+短信通知：“【档案室】检测到烟雾，疑似火情，请立即确认！”

规则2 名称：**燃气泄漏报警**

- 如果

检测到可燃气体

- 就执行

1. 打开/关闭——打开声光报警器开关
2. 通知提醒——App+短信通知：“【档案室】检测到可燃气体泄漏，有爆炸风险，请立即处理！”

所需节点：烟雾节点*1　可燃气体节点*1　开关量节点*1

场景说明：本方案构建了一套高效的火灾自动报警系统，其核心在于对不同险情的“分类处置”与“精准通报”。

分类处置：通过为烟雾和可燃气体设置独立规则，我们可以在通知中明确指出险情类型（火情 vs 泄漏）。这能帮助现场人员在赶到前就做好应对准备（灭火 vs通风），极大提升了应急响应的效率和安全性。

部署技巧：烟雾传感器应安装在天花板中央。声光报警器应安装在走廊等易于被听见和看见的位置。

1.4 关键设备柜非法开启追溯

标签：安全防护

场景简介：追溯关键设备柜的每一次开启，非授权时段操作时立即告警并留证。

核心规则：规则1 名称：**非工作时间开柜报警**

- 如果

开关变化——柜门开关为**开**

- 就执行

1. 拍照——拍照3次，间隔1秒
2. 通知提醒——App+短信通知：“【服务器机柜】在非工作时间被开启，已拍照记录！”

规则2 名称：**全时段开柜操作记录**

- 如果

  开关变化——柜门开关为**开**

- 就执行

  拍照——拍照1次

生效时间：每日 18:00 至次日 08:00

所需节点：视觉节点*1　开关节点（门磁）*1

场景说明：本方案旨在实现对核心资产的“精细化权限管理”与“操作可追溯”，是物理安全的重要一环。

方案解析： **规则1**负责异常时段的告警；**规则2**负责所有操作的留证。两条规则的组合，实现了“严密监控”与“全面审计”的双重保障。

部署技巧： 视觉节点应能清晰拍摄到开柜者的面部或上半身。将规则2的通知关闭，可避免信息骚扰，使其成为一个静默的“黑匣子”。

1.5 涉水区域浸水与泄漏告警

标签：异常预警

场景简介：对机房、库房等涉水风险区进行监测，一旦浸水立即告警。

核心规则：规则名称：**浸水秒级告警**

- 如果

  是否浸水——浸水

- 就执行

  1. 打开/关闭——打开警报器开关

  2. 通知提醒——App+短信通知：“【机房空调区】检测到浸水，请立即处理！”

所需节点：水浸节点*1　开关量节点*1

场景说明：

本方案是防止水患造成重大资产损失的“第一道防线”，其核心价值在于“快”和“准”。

核心逻辑：规则极其简单，没有任何前置条件，确保一旦发生漏水，就能在第一时间触发最高级别的报警，为抢修赢得时间。

部署技巧：水浸节点应平放于空调下方、水管接头处、地势最低处等最可能积水的位置。节点的两个金属探针必须同时接触到水才会触发。

1.6 受限空间准入安全管控

标签：安全防护

场景简介：人员进入受限空间前，强制语音提醒安全事项，并记录进入行为。

核心规则：规则名称：**进入前安全喊话**

- 如果

  有人/无人移动 ——有人移动 （在入口处）

- 就执行

  1. 语音播报 —— “您已进入受限空间，请注意通风，规范操作。”

  2.拍照——拍照1次

  3. 通知提醒——App通知：“有人进入【储罐区】，已拍照记录。”

所需节点：人体存在节点*1　视觉节点*1

场景说明：

本方案旨在将静态的安全标语升级为动态、强制性的“主动提醒”，以强化人员的安全意识。

方案解析：利用人体移动监测，将安全培训前置到进入危险区域的瞬间。相比墙上的标语，语音提醒更具强制性和警示效果，能有效减少因疏忽导致的安全事故。

部署技巧：将人体节点和视觉节点部署于受限空间入口处，确保“逢进必触发”。语音内容可根据不同空间的风险点进行定制。

1.7 紧急求助按钮联动

标签： 安全防护

场景简介：在工作区或卫生间部署紧急按钮，遇突发状况可一键求助。

核心规则： 规则名称：**一键紧急报警**

- 如果

  开关变化 —— 紧急按钮被按下

- 就执行

  1. 打开/关闭 —— 打开求助区域的声光报警器

  2.通知提醒 —— App+短信通知：“【三楼卫生间】有人按下紧急按钮，请立即前往查看！”

所需节点：

开关量节点*1

场景说明：

本方案为人员在遭遇突发状况（如身体不适、被困）时，提供了一个最直接、最有效的求助通道。

核心逻辑：规则简单直接，确保求助信号能被迅速、明确地传达出去。本地声光报警用于吸引附近人员注意，远程通知则确保负责人能第一时间响应。

部署技巧：按钮应安装在显眼且易于触及的位置，例如马桶旁或车间立柱上。可将通知直接发送给指定的安保或行政人员。

1.8 夜间无人值守智能布防

标签： 安全防护

场景简介：在指定时间自动进入警戒模式，监测到异常闯入时触发声光报警。

核心规则： 规则1 名称：**进入夜间警戒状态（智能布防）**

- 当

  到达指定时间 —— 每日 22:00

- 如果

有人/无人移动 —— 无人移动 （持续5分钟）

- 就执行

通知提醒 —— App通知：“夜间警戒模式已自动开启。”

规则2 名称：**警戒期间入侵报警（分层威慑）**

- 如果

有人/无人移动 —— 有人移动

- 就执行

1.语音播报 —— “警告！检测到非法闯入！”

2.打开/关闭 —— 打开警报器开关

3.拍照 —— 拍照5次，间隔2秒

4.通知提醒 —— App+短信通知：“【重要】检测到人员闯入，已启动警报并拍照！”

生效时间： 每日 22:00 至次日 07:00

所需节点： 人体存在节点*1　视觉节点*1　开关量节点(连接警报器)*1

场景说明：

本方案旨在构建一套完整的安防闭环，实现了从智能布防到分层威慑、再到事后追溯的全流程。

智能布防： 规则1是“安全锁”。通过“无人移动5分钟”的判断，智能确认现场无人后再进入警戒，有效避免了因人员延迟离开造成的误报。

分层威慑： 规则2的执行动作是一套组合策略：语音播报用于警告，声光报警用于震慑，连续拍照则用于锁定关键证据。

部署技巧： 建议将人体节点置于入口必经之路上方。可配合开关节点（按钮）设置一条“一键撤防”规则，方便授权人员进入。

第 二 章

智慧运维 · 降本增效自动化

2.1 设备超时运行智能提醒

标签： 状态监护

场景简介：监护关键设备的运行时长，超时后自动提醒，预防过载损耗。

核心规则：

规则1 名称：**超时运行预警**

- 如果

  开关变化 —— 烘箱电源开关为开 (持续4小时)

- 就执行

  通知提醒 —— App通知：“烘箱已连续运行4小时，请关注。”

规则2 名称：**严重超时告警**

- 如果

  开关变化 —— 烘箱电源开关为开

- 就执行

  通知提醒 —— AApp+短信通知：“【严重】烘箱已运行6小时，请立即检查，避免实验品损坏或设备过载！”

所需节点： 开关量节点*1

场景说明：

本方案旨在通过“分级告警”机制，对设备运行时长进行精细化管理，避免因遗忘操作造成损失。

智能布防： **规则1**是一个善意的提醒，用于正常流程的跟进。**规则2**则是紧急告警，通知级别更高，用于防止实验失败或设备损坏等严重后果。

部署技巧： 将通断型开关节点串联在设备电源线上，用于监测通电状态和时长。“持续时长”可根据不同设备的工艺要求灵活设置。

2.2 恒温恒湿环境自动调节

标签：联动控制

场景简介：自动调节指定区域的温湿度，使其始终保持在设定的安全区间。

核心规则：

规则1 名称：**温度过高自动降温**

- 如果

  温度/湿度变化 —— 温度 > 28℃

- 就执行

  打开/关闭 —— 打开空调开关

规则2 名称：**温度正常自动关闭空调**

- 如果

  温度/湿度变化 —— 温度 < 25℃

- 就执行

  打开/关闭 —— 关闭空调开关

规则3 名称：**湿度过高自动除湿**

- 如果

  温度/湿度变化 —— 湿度 > 70%RH

- 就执行

  打开/关闭 —— 打开除湿机开关

规则4 名称：**湿度正常自动关闭除湿机**

- 如果

  温度/湿度变化 —— 湿度 < 60%RH

- 就执行

  打开/关闭 —— 关闭除湿机开关

所需节点：温湿度节点*1　开关量节点*2

场景说明：

本方案采用专业的“迟滞控制”逻辑，旨在实现资产保护、设备保养与能源优化的最佳平衡。

核心逻辑：关键在于为启停设置一个温度“差值”（如28℃开启，25℃关闭）。这个“差值”能有效防止设备在临界点附近频繁启停，从而节约能源、延长寿命。

多维并行：温度与湿度是两条并行的独立规则，确保了对环境两大关键指标的同时精准管控。

部署技巧：传感器必须部署在能反映空间平均环境的位置，务必远离出风口、门窗或阳光直射区域，以保证数据准确性。

2.3 分时分区自动化节能管理

标签： 节能管理

场景简介：在非工作时段，自动检测办公区无人后关闭照明与空调。

核心规则：

规则1 名称：**下班后自动节能**

- 如果

  有人/无人移动 —— 无人移动 (持续10分钟)

- 就执行

  打开/关闭 —— 关闭区域照明和空调

规则2 名称：**夜间加班临时供电**

- 如果

  有人/无人移动 —— 有人移动

- 就执行

  打开/关闭 —— 打开区域照明和空调

生效时间：工作日 18:30 至次日 08:00

所需节点：人体存在节点*1　开关量节点*2

场景说明：

本方案旨在通过人性化的“按需供电”逻辑，在实现节能目标的同时，兼顾夜间加班人员的便利性。

智能逻辑： **规则2**确保了只要检测到有人，就会自动恢复供电，无需加班员工摸黑寻找开关。而当他们离开后，**规则1**会在10分钟后再次自动关闭电源，形成一个完整的节能闭环。

部署技巧： 人体节点应置于区域中心或出入口，实现最大范围覆盖。确认开关量节点控制的是非核心设备电源。

2.4 工器具使用规范化智能引导

标签： 状态监护

场景简介：监测工器具柜，工具取出超时未归位时，进行语音和App提醒。

核心规则： 规则名称：**工器具超时未归位提醒**

- 当

  开关变化 —— 工器具柜门为**关**

- 如果

  开关变化 —— 工具挂钩开关为开 (表示工具被取走，持续1小时)

- 就执行

  1.语音播报 —— “请注意，已有工具超过1小时未归位。”

  2. 通知提醒—— App通知：“【绝缘手套】已取出超过1小时，请及时归位。”

所需节点： 开关节点(门磁)*1　(多个)开关节点(微动)*n(安装在工具挂钩上)

场景说明：

本方案旨在培养规范的“物归原位”习惯，确保紧急情况下能快速找到工具。

方案解析： **当** 条件“柜门为关”是本规则的智能之处，它避免了在正常挑选、使用工具时（柜门常为打开状态）的频繁误报，只有当员工关上柜门离开后，计时才真正开始。

部署技巧： 在每个工具挂钩下安装微动开关，工具挂上时压下，取走时弹起，以此判断在位状态。

2.5 生产流程异常状态监护

标签： 状态监护

场景简介：监护生产线传送带等设备，非正常停止时立即通知负责人。

核心规则： 规则名称：**传送带意外停机报警**

- 如果

  开关变化 —— 传送带电机开关为关 (持续1分钟)

- 就执行

  通知提醒—— App+短信通知：“【3号生产线】传送带意外停止，请立即检查！”

生效时间：工作日 09:00 至 17:00

所需节点： 开关节点（通断）*1

场景说明：

本方案能第一时间发现生产中断，帮助管理者快速响应，减少停工损失。

核心逻辑：当 条件限定了工作时间，避免了下班后正常停机的误报。 持续1分钟 则过滤掉了正常的短暂停机或检修，确保只有“意外”停机才会触发告警。

部署技巧：将通断节点接入设备电机控制回路，用于监测其运行状态。

2.6 定时任务与自动化巡检

标签： 定时任务

场景简介：每日定时对关键设备进行通电自检，并拍照记录仪表状态。

核心规则： 规则名称：**每日设备定时自检**

- 如果

  到达指定时间 —— 每日 08:00

- 就执行

  1.打开/关闭 —— 打开设备自检电源

  2.延时执行 —— 5秒

3.拍照 —— 拍照1次

4.延时执行 —— 7秒

5.打开/关闭 —— 关闭设备自检电源

6.通知提醒 —— App通知：“每日设备自检完成，仪表照片已记录。”

所需节点：开关量节点*1　视觉节点*1

场景说明：本方案将重复性的人工巡检任务自动化，省时省力且记录规范。

方案解析：延时执行 是实现本方案的关键。它构建了一个精确的动作序列：**通电 -> 等待设备稳定-> 拍照 -> 等待拍照完成 -> 断电**。这个流程确保了每次都能抓拍到设备运行中的真实状态。

部署技巧：视觉节点应正对设备仪表盘，并确保光线充足。

2.7 关键参数异常自动处置

标签：联动控制

场景简介：监测培养箱等设备温度，异常超高时自动切断电源保护样品。

核心规则：规则1 名称：**温度异常预警**

- 如果

温度/湿度变化 —— 温度 > 38℃

- 就执行

通知提醒 —— App通知：“【细胞培养箱】温度偏高，请关注。”

规则2 名称：**严重超温熔断保护**

- 如果

温度/湿度变化 —— 温度 > 40℃

- 就执行

1.打开/关闭 —— 关闭培养箱电源开关

2.通知提醒 —— App+短信通知：“【细胞培养箱】温度严重超标，已触发熔断保护，请立即检查！”

所需节点：温湿度节点*1　开关量节点*1

场景说明：本方案是昂贵样品或精密实验的“双保险”系统，提供从预警到熔断的递进式保护。

递进式保护：规则1在温度刚开始异常时发出预警，给人为干预留出时间。若温度继续失控攀升，**规则2**将执行“熔断”操作，自动切断电源，这是避免造成不可挽回损失的最后一道防线。

部署技巧：将温湿度节点的探头置于设备内部，开关量节点串联在设备电源上。

第　三　章

动态场景 · 赋能无限可能

3.1 户外工程： 移动的资产“前哨站”

标签：安全防护

场景简介：为无电无网的临时工地，提供分钟级部署的资产防盗监控。

核心规则：规则名称：**夜间资产防盗警戒**

- 如果

  有人/无人移动 —— 有人移动

- 就执行

  1.拍照 —— 拍照5次，间隔2秒

  2.通知提醒 —— App+短信通知：“【临时料棚】检测到人员闯入，已抓拍！”

生效时间：每日 19:00 至次日 07:00

所需节点：人体存在节点*1　视觉节点*1

注：此场景需使用蜂窝模块网关

场景说明：

本方案是“安全管家”灵活部署理念的极致体现，专为传统安防无法覆盖的临时、恶劣环境设计。

方案解析：核心价值在于“随用随走”。利用电池供电和蜂窝网络，彻底摆脱了对电源和Wi-Fi的依赖，实现了分钟级的快速部署与撤离。

部署技巧：将节点放置在需要守护的设备或物料旁即可。项目结束时，直接打包带走，可重复用于下一个工地，极大摊薄了安防成本。

3.2 大型活动： 流动的安保“指挥中心”

标签： 安全防护

场景简介：为临时活动（如展会、赛事）的禁区或通道提供快速部署的人流监控。

核心规则：

规则1 名称：**后台通道闯入提醒**

- 如果

  有人/无人移动 —— 在后台通道

- 就执行

  1.语音播报 —— “此处为后台区域，请出示证件。”

  2.通知提醒 —— App通知：“后台通道有人进入。”

规则2 名称：**VIP休息室闯入报警**

- 如果

  有人/无人移动 —— 在VIP室门口

- 就执行

  1.语音播报 —— “警告！限制区域，请立即离开！”

  2.通知提醒 —— App+短信通知：“【紧急】VIP休息室门口有人闯入！”

所需节点：

人体存在节点*2

场景说明：

本方案可作为临时安保力量的有效补充，通过“分区管理”实现对不同区域的差异化安防策略。

分区管理： **规则1**用于普通受控区，以提醒为主。**规则2**用于高级别禁区，告警等级和通知优先级都更高。这种差异化设置能帮助安保人员快速判断事态的紧急程度。

部署技巧： 同样适用于需要电池供电和蜂窝网络通信的场景，可在活动开始前快速完成部署。

3.3 临时仓储：快速部署的环境“守护者”

标签： 异常预警

场景简介：为短期租用的仓库提供临时的温湿度、消防与防盗综合监控。

核心规则：

规则1 名称：**环境风险（防潮）监控**

- 如果

  温度/湿度变化 —— 湿度 > 80%RH

- 就执行

  通知提醒 —— App通知：“【临时仓库】湿度过高，请注意货物防潮。”

规则2 名称：**夜间安防自动布防**

- 如果

  有人/无人移动 —— 无人移动 (持续15分钟)

- 就执行

  通知提醒 —— App通知：“临时仓库已进入夜间警戒模式。”

规则3 名称：**夜间入侵/火情报警**

- 如果 (满足任一条件)

  1.有人/无人移动 —— 有人移动

  2.检测到烟雾

- 就执行

  通知提醒 —— App+短信通知：“【紧急】临时仓库检测到人员闯入或烟雾，请立即处理！”

生效时间：每日 20:00 至次日 07:00

所需节点：烟雾节点*1　温湿度节点*1　人体存在节点*1

场景说明：

本方案是一套模块化的“快速部署型”保障系统，通过将环境监控与安防规则分离，实现了更清晰、更可靠的管理。

模块化逻辑： **规则1**专注于全天候的环境资产保护。**规则2和3**则组成一套完整的夜间安防体系，先智能确认无人后“布防”，再在布防时段内对“入侵”和“火情”两种突发状况进行最高优先级报警。

部署技巧： 将各类节点放置于仓库内的关键位置。节点应避免被货物遮挡，以确保探测的准确性。

3.4 应急救援： 即时搭建的生命“感知网”

标签：安全防护

场景简介：在救援现场或临时安置点，快速部署人员移动监测，防止二次意外。

核心规则：规则名称：**危险区人员进入告警**

- 如果

  有人/无人移动 —— 有人移动

- 就执行

  1.打开/关闭 —— 打开现场警示灯

  2.通知提醒 —— App通知：“【危房A】检测到有人员进入，请指挥中心确认！”

所需节点：人体存在节点*1　开关量节点（连接便携警示灯）*1

场景说明：

本方案突出“快”和“广”，能快速在复杂环境中建立感知网络。

核心逻辑： 规则简单直接，就是为了用最快的速度建立一个“电子警戒线”。在视线受阻或人力不足的救援现场，它可以成为指挥中心的远程“眼睛”，保护救援人员安全，防止无关人员误入危险区。

部署技巧：节点应具备良好的防水防尘性能，采用电池供电，即放即用。

3.5 智慧农业： 无人农场/大棚环境自动调控

标签： 联动控制

场景简介：监测大棚内环境光照和土壤湿度，实现自动补光和浇水。

核心规则：

规则1 名称：**光照不足自动补光**

- 如果

  环境光照变化 —— 光照 < 5000 Lux

- 就执行

  打开/关闭 —— 打开补光灯开关

规则2 名称：**光照充足自动关灯**

- 如果

  环境光照变化 —— 光照 > 8000 Lux

- 就执行

  打开/关闭 —— 关闭补光灯开关

生效时间：每日 06:00 至 18:00

所需节点：

环境光照节点*1

开关量节点*1

场景说明：

本方案将精细化的农业生产管理变为自动化流程，通过“迟滞控制”实现科学节能。

方案解析：**规则1和2**构成了一套完整的补光逻辑。设置不同的开关阈值，可以避免在临界光照强度时灯具的频繁闪烁，实现智能补光，节约能源。

部署技巧：光照传感器应部署在大棚内有代表性的位置，避免被阴影遮挡。不同作物对光照的要求不同，规则阈值需相应调整。

第 四 章

智能生活 · 便捷与安心

4.1 家庭燃气与火灾安全防护

标签： 异常预警

场景简介：监测厨房燃气和烟雾，发生泄漏时自动关闭阀门并通知家人。

核心规则：

规则1 名称：**燃气泄漏联动处置**

- 如果

  检测到可燃气体

- 就执行

  1.打开/关闭 —— 关闭燃气机械阀

  2.语音播报 —— “检测到燃气泄漏，已关闭阀门，请立即通风！”

  3.通知提醒 —— App+短信通知：“家中厨房检测到燃气泄漏！”

规则2 名称：**烟雾火情联动处置**

- 如果

  检测到烟雾

- 就执行

  1.语音播报 —— “检测到烟雾，请立即确认火情！”

  2.通知提醒 —— App+短信通知：“家中厨房检测到烟雾，疑似火情！”

所需节点：

可燃气体节点*1

烟雾节点*1

开关量节点(连接机械阀)*1

场景说明：

本方案是守护家庭消防安全的智能卫士，通过“分类处置”对不同险情采取最恰当的联动措施。

分类处置：规则1在检测到燃气时，会执行最关键的动作——关闭阀门，从源头切断危险。**规则2**检测到烟雾时则不会联动阀门（避免在非燃气火情时关断燃气），而是以最高优先级的通知为主。

部署技巧：燃气机械阀的安装可能需要专业人员操作。

4.2 办公室智慧节能与安防

标签： 节能管理

场景简介：联动实现下班后窗户未关提醒与自动关灯。

核心规则：

规则1 名称：**下班窗户未关提醒**

- 当

  到达指定时间 —— 工作日 18:30

- 如果

  开关变化 —— 窗户门磁为**开**

- 就执行

  通知提醒 —— App通知：“行政部，南侧窗户未关闭，请检查。”

规则2 名称：**最后一人离场自动关灯**

- 当

  开关变化 - 大门门磁为**关**

- 如果

  有人/无人移动 —— 无人移动 (持续1分钟)

- 就执行

  打开/关闭 —— 关闭办公室所有照明

规则3 名称：**烟雾火情联动处置**

- 如果

  检测到烟雾

- 就执行

  1.语音播报 —— “检测到烟雾，请立即确认火情！”

  2.通知提醒 —— App+短信通知：“家中厨房检测到烟雾，疑似火情！”

所需节点：开关节点（门磁）*1　人体存在节点*1　开关量节点*1

场景说明：

本方案通过两条独立的规则，将行政管理的两个常见痛点——“忘关窗”和“忘关灯”——自动化。

方案解析： **规则1**是一个定时的合规性检查，提醒行政人员处理安防隐患。**规则2**则更智能，它以“锁门”为触发前提，再确认内部无人后执行关灯，完美解决了“谁是最后一个走”的问题。

部署技巧： 可为每个窗户设置单独的规则，以便在通知中精确定位。

4.3 门店无人时段智能守护

标签： 安全防护

场景简介：门店打烊后自动布防，监测到闯入立即联动店内灯光和报警器。

核心规则：

规则1 名称：**打烊后智能布防**

- 当

  到达指定时间 —— 每日 23:00

- 如果

  有人/无人移动 —— 无人移动 (持续10分钟)

- 就执行

  通知提醒 —— App通知：“XX门店已进入夜间警戒模式。”

规则2 名称：**夜间入侵声光报警**

- 当

  到达指定时间 —— 每日 23:00 至次日 08:00

- 如果

  有人/无人移动 —— 有人移动

- 就执行

  1.打开/关闭 —— 打开店内所有照明开关

  2.打开/关闭 —— 打开声光报警器开关

  3.通知提醒 —— App+短信通知：“【XX门店】检测到闯入，已开灯并报警！”

所需节点：人体存在节点*1　开关量节点*2

场景说明：本方案是一套为商业店铺量身定制的自动化安防系统，核心是“智能布防”与“强力威慑”。

智能布防： **规则1**确保在员工完全离开后，系统才自动进入警戒状态，避免了误报。

强力威慑： **规则2**的“开灯+报警”组合，能在第一时间对入侵者产生巨大的心理冲击，有效阻止犯罪行为的继续。

部署技巧： 人体节点应覆盖收银台等核心区域。

4.4 社区公共区域安全预警

标签：安全防护

场景简介：对社区内的危险区域或不文明行为进行智能预警。

核心规则：

规则1 名称：**天台/水景区域夜间闯入预警**

- 如果

  有人/无人移动 —— 在天台或水景区域

- 就执行

  通知提醒 —— App通知：“物业请注意，有人夜间进入天台/水景危险区域。”

规则2 名称：**电动车入电梯语音劝阻**

- 如果

  (需AI视觉节点) —— 检测到电动车

- 就执行

  通知提醒 —— “为了您的安全，请勿将电动车推入电梯。”

生效时间：每日 22:00 至次日 06:00

所需节点：人体存在节点*2　(可选) AI视觉节点*1

场景说明：

本方案旨在利用技术手段，提升社区的精细化、智能化管理水平，防范安全风险。

方案解析： **规则1**针对的是夜间的安全风险区域，能帮助物业及时发现并干预。**规则2**（依赖高级节点）则能主动劝阻不文明行为，将管理前置，减少事后纠纷。

部署技巧： 普通人体节点即可实现规则1。规则2需要更高级的视觉节点配合算法才能实现，此处作为前瞻性展示。

4.5 宠物/老人居家状态监护

标签： 状态监护

场景简介：当主人外出时，监护独居老人活动状态，长时间静止则提醒。

核心规则：

规则1 名称：**老人失能风险预警**

- 当

  开关变化 —— 大门门磁为**关**

- 如果

  有人/无人移动 —— 无人移动 (持续2小时)

- 就执行

  通知提醒 —— App+短信通知：“【客厅】已超过2小时无人员移动，请关注家中老人状况！”

规则2 名称：**夜间离家风险提醒**

- 如果

  开关变化 —— 大门门磁为开

- 就执行

  通知提醒 —— App+短信通知：“【提醒】家中大门在凌晨被打开，请确认老人安全。”

生效时间：每日 00:00 至 05:00

所需节点：

人体存在节点*1

开关节点（门磁）*1

场景说明：

本方案旨在通过非侵入式的方式，为远程关爱家人提供一份有温度的技术保障。

方案解析： **规则1**关注的是“长时间静止”这一异常状态。**规则2**关注的是“异常时间点的行为”，如夜间出门，可能是老人梦游或走失的迹象。两者结合，提供了更全面的监护。

部署技巧： “无人移动”的持续时间可根据老人午睡等作息习惯灵活调整。

结语

您手中的模版，仅仅是“安全管家”无限可能性的一个起点。

真正的智能，源于您对自身场景的深刻理解与创造性应用。我们诚挚地邀请您，动手配置、大胆尝试，将“安全管家”融入您的工作与生活，构建真正属于您的智能安全中枢。

智能物联，安全随行。

联 · 系 · 我 · 们

我们随时为您提供支持

杭 州 数 蚕 科 技 有 限 公 司

HANGZHOU SHUCAN TECHNOLOGY CO., LTD

客服热热线：0571-8739 6907

在线反馈：APP内【我的 →帮助与反馈】