## BBVA PROVINCIAL CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL PISO 18

TABLERO:	PDU 210	UBICACION:	PISO 18	(SALA ROBOT)	TIPO: NAB442A	B175A	
VOLTAJE NOM	INAL: 20	BY120V MO	ONTAJE:	SUPERFICIAL	FASES:	3	
ALIMENTADOR: 5N°3/0THW (3F+N+T)							

## **DIAGRAMA**

## **PDU 210** 3P 175A SUN RACK 900/CONEX. (A1) 2P 20A 4 3 3P 100A (BBVA NET) **RESERVA** CONEXION RESPALDO RACK HITACHI 03 (NUEVO) 2P 30A 8 CONEXIÓN DER. INF SUN RACK 900/CONEX. (B1) 2P 20A 9 10 (BBVA NET) RACK HITACHI 03 (NUEVO) 2P 30A 12 CONEXIÓN DER. SUP 11 RACK EMC2 VNX CONEX. INF. DER. 2P 30A 13 14 2P 30A RACK COMUN Nº2 REG. INF. 15 16 VSM/CONEX. DER. 2P 20A 17 18 RECTIFICADOR (2) 2P 20A 19 20 RACK DE CANTV 22 21 3P 60A CPU CONEX. (2) TRASERA 23 24 RACK HP STORAGE. REG SUP DER 3P 30A 25 26 CONEX. DER. RACK DLM-5 (1-A) 2P 30A 27 28 2P 30A RACK HITACHI Nº2 REG. INF. DER. 29 30 CONEX. DER. RACK DLM-6 (1-B) 2P 30A 32 31 33 34 3P 60A ROBOT SL 8500/CONEX. DER. CONEX. DER. RACK DLM-7 (1-C) 2P 30A 36 37 38 TC PUESTO TRAB. FRENTE NORTEL PASSPORT CCS-PROVI-VPP1 1P 20A 1P 20A AL ROBOT 39 40 NORTEL PASSPORT CCS-PROVI-VPP2 1P 20A RACK HITACHI Nº2 REG. SUP. DER. 2P 30A 41 RACK COMUNICACIONES. REG DER 1P 20A

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS2.1, UBICADO EN PISO 18, PAS. (N.O).

MODIFICACIÓN: ENERO 2017.-

MODIFICACION: ENERO 2017.—