BBVA PROVINCIAL CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL PISO 18

| TABLERO: | PDU 104 | UBICAC | ION: <u>PISO 18</u> | (SALA ROBOT) | TIPO: NAB442 | AB175A | |
|---------------------------------|---------|----------|---------------------|--------------|--------------|--------|--|
| VOLTAJE NOMI | NAL: | 208Y120V | MONTAJE: _ | SUPERFICIAL | FASES: | 3 | |
| ALIMENTADOR: 5N°2/0THW (3F+N+T) | | | | | | | |

DIAGRAMA

PDU 104 3P 175A 2P 20A RACK 6500 (1)/CONEX. IZQ. SUP. RESERVA 3P 100A CONEXION RESPALDO 1P 20A T.C EN PISO PREV. REG. IZQ. RACK Nº 2 1P 20A RESERVA RACK 6500 (3)/CONEX. IZQ. INF. 2P 20A 9 10 1P 20A RACK 6500 (2) REG. SUP. 11 REGLETA DER. RACK N°7 RACK COMUN. Nº1 REG. IZQ. 1P 20A 1P 20A 13 1P 20A NORTEL PASSPORT CCS-PROVI VPP2 1P 20A REGLETA DER. RACK N°6 1P 20A NORTEL PASSPORT CCS-PROVI VPP1 1P 30A REGLETA DER. RACK N°5 17 18 RACK COM. Nº5 REG. IZQ. 1P 20A 1P 20A REGLETA DER. RACK 6500(3) 20 19 1P 20A 1P 20A REGLETA DER. RACK N°9 REGLETA IZQ. RACK Nº3 22 21 1P 20A REGLETA INF. RACK MASTERCARD 2P 20A RACK 6500 (3)/CONEX. IZQ. SUP. 23 24 1P 20A REGLETA INF. RACK N°1 26 1P 20A REGLETA DER. RACK N°10 RACK 6500 (4)/CONEX. IZQ. SUP. 2P 20A 27 28 1P 20A PREVISION REG. IZQ. RACK VISA 29 30 TOMA EN PISO (POR RETIRAR) 1P 30A 1P 20A RACK N°11(N) REG. IZQ. 31 32 2P 20A RACK 6500 (4)/CONEX. IZQ. INF. 2P 20A RACK 6500 (2)/CONEX. IZQ. SUP. 33 34 35 36 1P 20A RACK COM. Nº6 REG. IZQ. RACK 6500 (2)/CONEX. DER. SUP. 2P 20A 37 38 1P 20A REGLETA DER. RACK 6500 (4) 39 40 RACK EMC² REG. IZQ. 2P 20A RACK 6500 (1)/CONEX. DER. SUP. 2P 30A 41 42

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS1.1, UBICADO EN P18, SALA COMP.

MODIFICACION: JULIO 2017.-