

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.CIBEUREUM

APP : BANDUNG

SEMESTER : I Tahun 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETTERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R. Cell 20 KV	Apron	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
2	R.Scada	Yamato	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
3	R.Rele Proteksi	Apron	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
4	R. Koridor L 2	Yamato	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
5	R. Batere	Apron	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
6	R. Panel Kontrol	Apron	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
7	R. Hal Atas	Yamato	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
8	R. Cell 20 KV	Apron	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
9	R. Rectifier	Apron	Powder	6	V		20/09/2016	20/09/2018	
10	Trafo 1	-	-	-	-	-	-	-	Belum terpasang
11	Trafo 2	-	-	-	-	-	-	-	Belum terpasang
Jumlah				54					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.RANCAEKEK
APP : BANDUNG
SEMESTER : I Tahun 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R. Telkom	Alpindo	BCF Halon	5	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
2	R. Kontrol	Alpindo	BCF Halon	11	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
3	R. Kontrol	Alpindo	BCF Halon	11	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
4	R. Kontrol	Alpindo	BCF Halon	5	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
5	R. Relay	Alpindo	BCF Halon	5	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
6	R. Relay	Alpindo	BCF Halon	5	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
7	R. 20 KV	Alpindo	BCF Halon	11	V		7/3/2015	7/3/2017	
8	R. 20 KV	Alpindo	BCF Halon	5	V		7/3/2015	7/3/2017	
9	R. 20 KV	Alpindo	BCF Halon	7	V		7/3/2015	7/3/2017	
10	R. 20 KV	Hartindo	BCF Halon	5	V		7/11/2015	7/11/2017	
11	Pos Satpam	Yamato	Chemic	4.5	V		7/3/2015	7/3/2017	
12	R. Batere	Alpindo	BCF Halon	5	V		7/3/2014	7/3/2016	Kadaluarsa
13	Selasar	Alpindo	BCF Halon	7	V		7/3/2014	7/3/2016	Kadaluarsa
14	Trafo 1	Golden Fire	Pro Peller	50	V		7/3/2015	7/3/2017	
15	Trafo 3	Maskot	Chemic	25	V		7/3/2015	7/3/2017	
16	Trafo 4	Patron	Foam	60	V		7/3/2015	7/3/2017	
Jumlah				221.5					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.UJUNGBERUNG

APP : BANDUNG

SEMESTER : I TAHUN 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R. Panel kontrol	Yamto	DC	12	V		14/11/2013	14/11/2015	Kadalurasa
2	R. Panel kontrol	Yamto	DC	12	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
3	R.PLC	Yamto	DC	8.6	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
4	R. Rapat	Yamto	DC	12	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
5	R.Tamu	Yamto	DC	12	V		14/11/2013	14/11/2015	Kadalurasa
6	R.Rectifier	Yamto	DC	9.8	V		13/07/2015	13/07/2017	
7	R.Rectifier	Yamto	DC	12	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
8	R.Rectifier	Yamto	DC	7.6	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
9	R. Peralatan K3	Yamto	DC	12.2	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
10	R. Batere	Yamto	DC	12	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
11	R. Opr 20 KV	Yamto	DC	12	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
12	R. 20 KV	Yamto	DC	12	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
13	R. 20 KV	Alpindo	DC	10	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
14	R. 20 KV	Yamto	DC	6.7	V		13/05/2014	13/05/2016	Kadalurasa
15	R. 20 KV	Hartindo	DC	20	V		24/10/2017	24/10/2019	
16	R. 20 KV	Patron	DC	7	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
17	R. 20 KV	Patron	DC	11	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
18	R. 20 KV	Patron	DC	11	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
19	R. 20 KV	Patron	DC	11	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
20	Pos Satpam	Yamto	DC	15.5	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
21	R. Batere	Yamto	DC	3.5	V		13/07/2015	13/07/2017	
22	R. Gudang	Multipurpose	DC	3.5	V		14/11/2013	14/11/2015	Kadalurasa
23	R. Gudang	Patron	DC	11	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
24	R. 20 KV	Golden Fire	DC	50	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
25	Swicth Gear	Golden Fire	DC	50	V		7/5/2014	7/5/2016	Kadalurasa
26	Swicth Gear	Patron	DC	60	V		24/10/2017	24/10/2019	
27	Swicth Gear	Patron	DC	60	V		24/10/2017	24/10/2019	
28	Swicth Gear	Patron	DC	60	V		24/10/2017	24/10/2019	
Jumlah				524.4					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.SUMEDANG
APP : BANDUNG
SEMESTER : I TAHUN 2017

[illegible]

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GIS KIARA CONDONG

APP : BANDUNG

SEMESTER : I TAHUN 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R. Kontrol	Chubb Fire	DC	10	V		20/09/2016	20/09/2018	
2	R. Kontrol	Chubb Fire	DC	5	V		30/07/2015	30/07/2017	
3	R. Kontrol	Chubb Fire	DC	10	V		20/09/2016	20/09/2018	
4	R. Kontrol	Chubb Fire	DC	3	V		30/07/2015	30/07/2017	
5	R. Kontrol	Chubb Fire	DC	3	V		30/07/2015	30/07/2017	
6	R. Kontrol	Yamto	DC	6	V		30/07/2015	30/07/2017	
7	R.AC/DC	Chubb Fire	DC	10	V		20/09/2016	20/09/2018	
8	R.Batere	Chubb Fire	DC	10	V		20/09/2016	20/09/2018	
9	R. Loby atas	Chubb Fire	DC	5	V		20/09/2016	20/09/2018	
10	R. Loby bawah	Yamto	DC	9	V		20/09/2016	20/09/2018	
11	R. Compartemen	Yamto	DC	3.5	V		30/07/2015	30/07/2017	
12	R. Compartemen	Chubb Fire	DC	3	V		30/07/2015	30/07/2017	
13	R. Compartemen	Yamto	DC	3.5	V		20/09/2016	20/09/2018	
14	R. Compartemen	Chubb Fire	DC	10	V		20/09/2016	20/09/2018	
15	R. 20 KV	Chubb Fire	DC	10	V		24/10/2017	24/10/2019	
16	R. 20 KV	Yamto	DC	4.5	V		30/07/2015	30/07/2017	
17	R. 20 KV	Yamto	DC	5	V		30/07/2015	30/07/2017	
18	R. 20 KV	Chubb Fire	DC	3	V		20/09/2016	20/09/2018	
19	R. 20 KV	Chubb Fire	DC	10	V		30/07/2015	30/07/2017	
20	Trafo 1	Yamto	DC	3.5	V		30/07/2015	30/07/2017	
21	Trafo II	Swordman	DC	5	V		30/07/2015	30/07/2017	
22	R. Loby bawah	Golden Fire	DC	50	V		20/09/2016	20/09/2018	
	Jumlah			182					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.MAJALAYA
APP : BANDUNG
SEMESTER : I Tahun 2017

[illegible]

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.CIKASUNGKA
APP : BANDUNG
SEMESTER : I Tahun 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	KADALUARSA	ISI ULANG	
1	R. PLC	Apron	DC	9	v		20/09/2016	20/09/2018	
2	R. Kontrol	Apron	DC	9	v		20/09/2016	20/09/2018	
3	R. Kontrol	Apron	NAP PIV	6	v		20/09/2016	20/09/2018	
4	R. Kontrol	Apron	DC	9	v		7/5/2014	7/5/2016	kadaluarsa
5	R. Proteksi	Apron	DC	6	v		7/5/2014	7/5/2016	kadaluarsa
6	R.Proteksi	Apron	DC	6	v		7/5/2014	7/5/2016	kadaluarsa
7	R. Coridor	Apron	NAP PIV	6	v		20/09/2016	20/09/2018	
8	R. Coridor	Apron	DC	9	v		20/09/2016	20/09/2018	
9	R. Batere	Apron	DC	9	v		20/09/2016	20/09/2018	
10	R. 20 KV	Apron	DC	6	v		30/11/2013	30/11/2015	kadaluarsa
11	R. 20 KV	Apron	DC	9	v		7/5/2014	7/5/2016	kadaluarsa
12	R. 20 KV	Apron	DC	9	v		30/07/2015	30/07/2017	
13	R. 20 KV	Apron	DC	6	v		30/11/2013	30/11/2015	kadaluarsa
14	Sy. Trafo I	Golden Fire	DC	50	v		7/5/2014	7/5/2016	kadaluarsa
15	Sy. Trafo 2	Maskot	Powder	25	v				belum kembali
16	Sy. Trafo 3	Patron	Foam AFFF	60	v		20/09/2016	20/09/2018	
17	Pos Satpam	Alpindo	Powder	3.5	v		7/5/2014	7/5/2016	kadaluarsa
Jumlah				237.5					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.BDUTR
APP : BANDUNG
SEMESTER : I TAHUN 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	PENGISIAN	KADALUARSA	
1	R. RTU	YAMATO	DC	5	V		30/07/2015	30/07/2017	
2	R. LOBI ATAS	YAMATO	DC	6,7	V		30/07/2015	30/07/2017	
3	R. PANEL	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
4	R. BENGKEL	PROTECK	DC	5	V		30/07/2015	30/07/2017	
5	DEPAN MUSHOLA	YAMATO	DC	6,7	V		30/07/2015	30/07/2017	
6	R. BATERE	YAMATO	DC	7,7	V		20/09/2016	20/09/2018	
7	R. LOBY BAWAH	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
8	RECTIFIER	YAMATO	DC	12,5	V		30/07/2015	30/07/2017	
9	R. 20 KV	ALPINDO	DC	4,5	V		20/09/2016	20/09/2018	
10	SWITCHYARD TRF IV	MULTIPURPOSE	DC	50	V		30/07/2015	30/07/2017	
11	R. 20 KV	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
12	R. 20 KV	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
13	R. 20 KV	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
14	R. 20 KV	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
15	LUAR BARAT	YAMATO	DC	15,5	V		30/07/2015	30/07/2017	
16	LUAR UTARA	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
17	POS SATPAM	YAMATO	DC	8,6	V		20/09/2016	20/09/2018	
18	SWITCHYARD TRF IV	YAMATO	DC	25	V		20/09/2016	20/09/2018	
19	R. 20 KV	FIRE EXTINGUISER	DC	50	V		30/07/2015	30/07/2017	(MILIK APD)
20	R. 20 KV	YAMATO	DC	6,4	V		20/09/2016	20/09/2018	
21	R. 20 KV	HARTINDO	DC	20	V		20/10/2014	20/10/2016	(MILIK APD)
22	Kebutuhan APAR untuk		DC	60					
	safo 2 unit								

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR	: GITET BANDUNG SELATAN
APP	: BANDUNG
SEMESTER	: I Tahun 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA
1	R. PLC	Cobra	Fowder	6	v		20/09/2016	20/09/2018
2	R. Kontrol 500/150 KV	Yamato	Co2	6.8	v		20/09/2016	20/09/2018
3	R. Kontrol 500/150 KV	Yamato	Co2	6.8	v		20/09/2016	20/09/2018
4	Loby	Cobra	DC	25	v		20/09/2016	20/09/2018
5	Sel 20 KV	Yamato	Fowder	4.5	v		20/09/2016	20/09/2018
6	R. Kabel	Yamato	Fowder	3.5	v		20/09/2016	20/09/2018
7	R. Batere 150 KV	Yamato	Halon	6	v		20/09/2016	20/09/2018
8	R. Dapur	Cobra	Halon	5	v		20/09/2016	20/09/2018
9	R. Reservoir	Swordman	Halon	3	v		20/09/2016	20/09/2018
10	R. LVAC	Yamato	Fowder	6	v		20/09/2016	20/09/2018
11	R. Diesel	Swordman	Halon	5.5	v		20/09/2016	20/09/2018
12	R. Rele 500 KV	Swordman	DC	5.5	v		20/09/2016	20/09/2018
13	R. Telkom	Swordman	Halon	5.5	v		20/09/2016	20/09/2018
14	R. Rectifier	Swordman	Halon	2.75	v		20/09/2016	20/09/2018
15	R. Batere 500 KV	Yamato	DC	4.5	v		20/09/2016	20/09/2018
16	R. Batere 500 KV	Swordman	Halon	2.5	v		20/09/2016	20/09/2018
17	R. Rectifier	Taipun	Halon	5	v		20/09/2016	20/09/2018
18	IBT. I PASA. R	Patron	Foam Afff	60	v		20/09/2016	20/09/2018
19	IBT I PASA .S	Patron		60	v		20/09/2016	20/09/2018
20	IBT I PASA .T	Patron		60	v		20/09/2016	20/09/2018
21	IBT II PASA .R	Patron		60	v		20/09/2016	20/09/2018
22	IBT II PASA .S	Patron		60	v		20/09/2016	20/09/2018
23	IBT II PASA .T	Patron		60	v		20/09/2016	20/09/2018
24	Sy. 500 kv	Alpindo	Dupon FE	60	v		20/09/2016	20/09/2018
25	Sy. 150 KV	Maskot	DC	50	v		20/09/2016	20/09/2018
26	Sy. 150 KV	-						
27	Sy. 150 KV							
	Jumlah			573.85				

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GI.RANCAKASUMBA
APP : BANDUNG
SEMESTER : I Tahun 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R. Kontrol	Viking	DC	9	V	-	30/07/2015	30/07/2017	
2	R.proteksi	Viking	DC	9	V	-	31/07/2015	30/07/2017	
3	koridor	Viking	DC	9	V	-	1/8/2015	1/8/2017	
4	Batere	Viking	DC	9	V	-	20/09/2016	20/09/2018	
5	Rectifier	Viking	DC	9	V	-	30/07/2015	30/07/2017	
6	Scada	Viking	DC	9	V	-	20/09/2016	20/09/2018	
7	Koridoor	Viking	DC	9	V	-	21/09/2016	21/09/2018	
8	Sel 20 KV	Viking	DC	9	V	-	22/09/2016	22/09/2018	
9	Jasemen	Viking	DC	9	V	-	17/09/2013	17/09/2015	Kadalursa
10	Pos Satpam	Viking	DC	9	V	-	20/09/2016	20/09/2018	
11	Dekat Trafo I	Viking	DC	35	V	-	30/07/2015	30/07/2017	
12	Dekat Trafo II	Viking	DC	25	V	-	30/07/2015	30/07/2017	
Jumlah				150					

PT. PLN (PERSERO)

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : KANTOR BASECAMP DAN GUDANG PERLATAN BANDUNG SELATAN

APP : BANDUNG

SEMESTER : I Tahun 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R. Gudang Peralatan	Graviner	DC	5	v		22/02/1995	22/02/1997	Kadaluarsa
2	R. Gudang Peralatan	Graviner	DC	5	v		22/02/1995	22/02/1997	Kadaluarsa
3	R. Gudang Peralatan	Macron	DC	4	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
4	R. Gudang Peralatan	Chub Fire	DC	4	v		24/04/2001	24/04/2003	Kadaluarsa
5	R. Gudang Peralatan	Yamato	DC	5	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
6	R. Gudang Peralatan	Morita	DC	5	v		6/11/2012	6/11/2014	Kadaluarsa
7	R. Gudang Peralatan	Morita	DC	5	v		6/11/2012	6/11/2014	Kadaluarsa
8	R. Asman Haset	Patron	DC	4,5	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
9	R. Loby	Cobra	DC	25	v		6/11/2012	6/11/2014	Kadaluarsa
10	R. Dapur	Proteck	DC	4,5	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
11	Pintu Utama Kantor BC	Alpindo	DC	3,5	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
12	R. Admum	Patron	DC	2	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
13	R. Admum	Morita	DC	4,5	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
14	R. Papiliun	Maskot	DC	2	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
15	R. Admum	Patron	DC	1,5	v		7/5/2014	7/5/2016	Kadaluarsa
Jumlah				62					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : APP DAN PDKB
APP : BANDUNG
SEMESTER : I

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	Lobi atas	Protect	DC	5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
2	Lobi atas	Yamato	DC	3,5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
3	Lobi atas	Yamato	DC	4,5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
4	Lobi atas	Yamato	DC	3,5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
5	Lobi atas	Yamato	DC	3,5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
6	Tangga lantai 2	Yamato	DC	2,5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
7	Tangga lantai 2	Yamato	DC	6,0	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
8	Mushola lantai 2	Yamato	Fowder	3,5	v	-	29/12/2011	29/12/2013	Kadaluarsa
9	Admum	Protect	DC	5	v	-	5/11/2014	5/11/2016	Kadaluarsa
10	R.PDKB/Dapur	Protect	DC	5	v	-	5/11/2014	5/11/2016	Kadaluarsa
11	R. Mushola PDKB	Alpindo	DC	9	v	-	7/11/2014	7/11/2016	Kadaluarsa
12	R. Asman PDKB	Protect	DC	5	v	-	5/11/2014	5/11/2016	Kadaluarsa
13	Lobi bawah	Patron	DC	7	v	-	5/11/2014	5/11/2016	Kadaluarsa
14	R.Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
15	R.Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
16	R.Pengemudi	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
17	lantai bawah	Dupin	DC	3	v		5/11/1991	5/11/1993	Kadaluarsa
18	lantai bawah	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
19	Smoking area	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
20	Smoking area	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
21	lantai bawah	-	-	-	-	-	-	-	ada rumahnya saja
22	lantai bawah	Patron	DC	5	v	-	5/11/2014	5/11/2016	Kadalursa
23	lantai bawah	Yamato	DC	3,5	v	-	29/12/2011	29/12/2013	Kadalursa
24	Pos satpam	Yamato	DC	3,5	v	-	29/092016	29/092018	
25	Pos satpam	Yamato	DC	4,5	v	-	30/07/2015	30/07/2017	
26	Pos satpam	Yamato	DC	6	v	-	20/09/2016	20/09/2018	
27	Pos satpam	Yamato	NAP PIV	3	v	-	20/09/2016	20/09/2018	
28	Pos satpam	Yamato	DC	4,5	v	-	20/09/2016	20/09/2018	
29	R.Genset	Yamato	DC	5	v	-	5/11/2014	5/11/2016	Kadalursa
Jumlah				58					

PT. PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

DATA APAR TERPASANG

GI.GITET/KANTOR : GIITET CIGERELENG
APP : BANDUNG
SEMESTER : I TAHUN 2017

NO.	PENEMPATAN	MERK	JENIS MEDIA	BERAT (KG)	KONDISI		TGL/THN	TGL/THN	KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	ISI ULANG	KADALUARSA	
1	R.PLC	PATRON	DC	3	V		20/09/2106	20/09/2020	SIAP PAKAI
2	R.PLC	PATRON	DC	3	V		20/09/2106	20/09/2020	SIAP PAKAI
3	R.PLC	PATRON	DC	7	V		20/09/2106	20/09/2020	SIAP PAKAI
4	R. PANAEL KONTROL	YAMATO	DC	3	V		20/09/2106	20/09/2020	SIAP PAKAI
5	R. PANAEL KONTROL	PATRON	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
6	R. PANAEL KONTROL	PATRON	DC	5	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
7	R. PANAEL KONTROL	PATRON	DC	5	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
8	R. PANAEL KONTROL	PATRON	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
9	R. PANAEL KONTROL	PATRON	DC	1	V		20/09/2106	20/09/2020	SIAP PAKAI
10	R. PANAEL KONTROL	YAMATO	DC	1,5	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
11	R. KORIDOR	YAMATO	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
12	R. KORIDOR	YAMATO	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
13	R.HAR GI.	PATRON	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
14	R. DAFUR	YAMATO	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
15	R. HAR GI.	YAMATO	DC	3	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
16	R. KABEL	GRAVINER	DC	35	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
17	R.KABEL	GP-500P	DC	35	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
18	R. BATERE	PATRON	DC	5	V		20/09/2106	20/09/2020	SIAP PAKAI
19	R. RECTIFIER	YAMATO	DC	6	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
20	BAY MJLYA 2	PATRON	FOSM AFF	60	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
21	IBT 1	PATRON	FOSM AFF	60	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
22	IBT 2	PATRON	FOSM AFF	60	V		4/11/2013	4/11/2015	KADALUARSA
23	IBT 3	PATRON	FOSM AFF	60	V		4/11/2013	4/11/2015	KADALUARSA
24	TRAFO 6	PATRON	FOSM AFF	60	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
25	TRAFO 7	PATRON	FOSM AFF	60	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
26	TRAFO 9	PATRON	FOSM AFF	60	V		5/11/2014	5/11/2016	KADALUARSA
27	TRAFO 10	PATRON	FOSM AFF	60	V		4/11/2013	4/11/2015	KADALUARSA
Jumlah				609					