



7267 - Ocl brorsons tält

Innehåll

Täckblad1

Innehåll 2

Kontaktpersoner 3

Bilder 4

Armaturlista 5

Område 1 - Byggnad 1

Våning 1

Beräkningsobjekt / Ljusscen 1 6

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

Tält

Sammanfattning / Ljusscen 18

Kontaktpersoner





Head of Light Design
Mikael Lennartsson

Aura Light AB
Trädgårdsgatan 23
553 16 Jönköping

T +46 (0)73 030 38 78
mikael.lennartsson@auralight.
se

Bilder



Armaturlista

 Φ_{totalt}


614862 lm

 P_{totalt}

3600.0 W

Ljusutbyte


170.8 lm/W



st.	18	P	200.0 W
Tillverkare	Aura Light	$\Phi_{\text{Ljuskälla}}$	34160 lm
E-nr./Art.-nr.	83328932000	Φ_{Armatur}	34159 lm
Artikelnamn	Spartan PE D295 On/Off C3L-1,5m	η	100.00 %
Bestyckning	1x WB 200W	Ljusutbyte	170.8 lm/W
Register	L1	CCT	3991 K
		CRI	80

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt



(Ljusscen 1)


Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsplan (Tält) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	337 lx	181 lx	406 lx	0.54	0.45	WP1

Tält (Ljusscen 1)

Sammanfattning



Yta	1500.00 m ²	Ljus rumshöjd	10.000 m
Reflektionsfaktor	Tak: 50.0 %, Väggar: 30.0 %, Golv: 20.0 %	Montagehöjd	9.400 m
Underhållsfaktor	0.92 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.850 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Tält (Ljusscen 1)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	337 lx	≥ 300 lx	WP1
	U _o (g ₁)	0.54	≥ 0.40	WP1
Område	Specifika anslutningsvärden	2.40 W/m ²	–	
		0.71 W/m ² /100 lx	–	

Användarprofil: Kontor (300 lx)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte	Register
18	Aura Light	8332893200 0	Spartan PE D295 On/Off C3L-1,5m	200.0 W	34159 lm	170.8 lm/W	L1