

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 06.09.2028

Messblatt L08 zur Wohnungslüftung

Die nachfolgend angegebenen Luftmengen wurden am 06.09.2028 nach Einregulierung der Wohnungslüftung dokumentiert. Die Zuluft- und Abluftsummen beziehen sich auf die jeweilige Wohnung in der vereinbarten normalen Betriebsstufe. Messgerätekennzeichen WF-LM-08, Funktionskontrolle vor Messbeginn durchgeführt.

Wohnung	Soll m³/h	Zuluft gemessen	Abluft gemessen
01	80	80	79
02	90	89	90
03	100	100	99
04	80	80	81
05	90	91	90
06	100	99	100
07	90	90	89
08	90	89	90

Die Messwerte werden auf die vereinbarten Sollwerte und den jeweiligen Messzustand bezogen. Die Einstellung der erhöhten Bedarfsstufe wurde zusätzlich an den Bedienelementen erprobt. Die Filter sind zugänglich und wurden der Verwaltung gezeigt. Eine nachträgliche Verdeckung der Zu- oder Abluftöffnungen durch Einbauten ist zu vermeiden.

Es wurden keine die Nutzung ausschließenden Funktionsstörungen festgestellt. Beschwerden über Geräusche oder Zugerscheinungen nach Bezug sind mit Ort, Betriebsstufe und Zeit zu erfassen. Eine spätere Änderung der Nutzung oder der Innenraumaufteilung ist mit dem Lüftungskonzept abzugleichen. Die Unterlage gehört zum technischen Übergabesatz und ist keine pauschale Garantie für sämtliche späteren Betriebsbedingungen.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine