

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbescheinigung A08 vor Inbetriebnahme des Aufzugs

Geprüft wurde die von Hubpunkt Aufzüge GmbH errichtete Aufzugsanlage im Wohnhof Am Steinbogen 18, Anlagenkennzeichen HP-HI-28-08. Betreiberin ist die Steinbogen Wohnen GmbH. Die Prüfung vor Inbetriebnahme erfolgte am 07.09.2028 durch Dr. Anton Lahr für die bezeichnete Überwachungsstelle.

Anlagendaten	Feststellung
Nennlast	630 kg
Haltestellen	Drei, EG bis 2.OG
Nutzbare Kabine	1,10 m mal 1,40 m
Lichte Türbreite	0,90 m
Notruf	Zweirichtungsverbindung getestet
Türen und Verriegelung	Funktion im Prüfablauf kontrolliert
Befreiung und Notbetrieb	Vorgehen mit Montagefirma und Verwaltung erprobt
Ergebnis	Kein offener sicherheitsrelevanter Mangel im geprüften Umfang

Die Anlage kann nach dem dokumentierten Ergebnis bestimmungsgemäß in Betrieb genommen werden. Der Betreiber hat die laufenden Pflichten einschließlich Wartung, Notrufbereitschaft, erforderlicher Kontrollen und fristgerechter wiederkehrender Prüfungen zu organisieren. Änderungen an der Anlage sind vor ihrer Nutzung fachlich und rechtlich einzuordnen.

Die Bescheinigung betrifft die Aufzugsanlage und den bezeichneten Prüfungsumfang. Sie ist keine Baugenehmigung und keine Abnahme sämtlicher Bauleistungen. Die Prüfunterlagen werden im Anlagenbuch aufbewahrt; eine Ausfertigung erhält die Betreiberin.

gez. Dr. Anton Lahr, zugelassene Überwachungsstelle

Anlagen: keine