

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle

Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140

Prüfauftrag

Geprüft wird, welche technischen Merkmale für den Anschluss der zwölf Dachfenster an den Bestand erforderlich sind und ob das von der Hochbau Mustermann GmbH benannte System Altura AX-78 bei Vorlage ergänzender Unterlagen grundsätzlich gleichwertig sein kann. Eine fabrikatsbezogene Freigabe ist nicht Gegenstand dieses Vermerks.

Mindestmerkmale

Merkmal	Technisches Mindestniveau	Nachweis	Bedeutung für Bestand
Außenmaß	780 x 1.180 mm, Toleranz höchstens 5 mm	bemaßte Werkzeichnung	vorhandene Sparrenöffnung bleibt nutzbar
Wärmedurchgang	Uw höchstens 1.1 W je Quadratmeter und Kelvin	Datenblatt oder Prüfzeugnis	Einhaltung Energiekonzept
Schlagregendichtheit	Systemprüfung für Dachneigung 35 Grad	Prüfbericht	Schutz der Innenbekleidung
Anschluss	Eindeckrahmen und Unterdachanschluss als abgestimmtes System	Detail und Montageanleitung	keine offene Haftungsschnittstelle
Ersatzteile	Lieferbarkeit für mindestens zehn Jahre	Herstellernerklärung	Betrieb und Instandhaltung
Gewährleistung	ein verantwortlicher Auftragnehmer für Fenster und Anschluss	Bietererklärung	Vermeidung geteilter Verantwortlichkeit

Vorläufiger Produktvergleich

Prüfpunkt	Referenzsystem	Altura AX-78	Vorläufiges Ergebnis	Offener Beleg
Einbaumaß	erfüllt	laut Datenblatt erfüllt	vergleichbar	Werkzeichnung mit tatsächlichem Aufmaß
Uw-Wert	1.0	1.0	erfüllt	Prüfzeugnis vollständig vorlegen
Dachneigung	15 bis 90 Grad	20 bis 65 Grad	bei 35 Grad erfüllt	Montageanleitung deutsch
Unterdachanschluss	vorkonfektioniert	objektspezifisch	technisch möglich	Anschlussdetail Planstand Ausführung
Ersatzteilusage	zwölf Jahre	zehn Jahre	Mindestniveau erfüllt	rechtsverbindliche Herstellernerklärung
Gewährleistung	Generalunternehmer	noch nicht erklärt	offen	Bietererklärung

Bewertung

Die Produktbezeichnung allein ist technisch nicht erforderlich. Die für den Bestand entscheidenden Schnittstellen lassen sich durch messbare Merkmale beschreiben. Das Alternativsystem ist nicht ohne weitere Prüfung freizugeben, kann aber bei Vorlage der bezeichneten Unterlagen gleichwertig sein. Eine Ablehnung nur wegen des Herstellernamens wäre fachlich nicht begründbar.

Die Vergabestelle sollte die Matrix allen Unternehmen gleichzeitig über die Plattform bereitstellen, eine einheitliche Nachweisfrist festsetzen und ihre Entscheidung zu jedem angebotenen Alternativsystem in derselben Struktur dokumentieren.