

Vergabekammer Westfalen

Auszug aus der Wertung ZK-3 Ausfallsicherheit

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Auszug aus der Wertung ZK-3 Ausfallsicherheit

Bewertungsmaßstab laut Vergabeunterlagen

ZK-3 wird mit 25 Prozent gewichtet. Bewertet werden Redundanz, Notfallhandbuch, Wiederanlaufzeit und Nachweis einer zweiten Betriebsstätte. Die Vergabeunterlagen enthalten keine gesonderte Gewichtung dieser vier Gesichtspunkte.

Einzelwertung

Gesichtspunkt	Datacenter Westfalen	CloudNord	Dokumentierte Erwägung
Redundanz	zwei aktive Standorte, synchrone Replikation	Primärstandort plus Ausweichumgebung	beide Konzepte technisch belastbar
Notfallhandbuch	64 Seiten, Rollen und Tests benannt	41 Seiten plus Anlagen	CloudNord „kompakter und handlungsnäher“
Wiederanlaufzeit	RTO 90 Minuten verbindlich	RTO 60 Minuten verbindlich	Vorteil CloudNord
zweite Betriebsstätte	vollständig bezeichnet und nachgewiesen	im Angebot als „Region Nord, Objekt in Finalisierung“ bezeichnet; Adresse nach Aufklärung ergänzt	Vergabestelle wertete Ergänzung als Klarstellung

Punkte

Bieter	Redundanz	Notfallhandbuch	Wiederanlauf	Zweitstandort	Gesamt ZK-3
Datacenter Westfalen	8	7	7	9	7.75 von 10
CloudNord	9	9	10	10	9.50 von 10

Die vier Einzelpunktwerte wurden im internen Auswertungsblatt gleich gewichtet. Diese Gleichgewichtung ist in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich genannt. Der Vergabevermerk enthält keine gesonderte Begründung, weshalb die erst auf Nachfrage bezeichnete Ausweichumgebung bereits zum Ablauf der Angebotsfrist verbindlich zur Verfügung stand.

Schwärzungsvermerk

Geschwärzt wurden Netzadressen, Zutrittsstufen, konkrete Herstellerbezeichnungen, Namen von Sicherheitsverantwortlichen und Grundrissangaben. Nicht geschwärzt sind der ursprüngliche Angebotswortlaut zur zweiten Betriebsstätte, die Aufklärungsfrage, die zeitliche Abfolge und die tragenden Bewertungsgründe.