

Sanderau Tragwerk

Holzacker 12 · 32676 Lügde
statik@sanderau.example

Büro Sander Gebäudeplanung
Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont
Bad Pyrmont, 17.03.2026 · KP-26-02

Tragwerkskonzept der Vorplanungsvarianten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben die Vorplanungszeichnungen V1-01 und V2-01 vom 12.03.2026 hinsichtlich eines möglichen Tragwerksrasters gesichtet. Die nachfolgenden Angaben sind ein Konzeptbeitrag für die Variantenuntersuchung, keine statische Berechnung und keine Freigabe von Bauteilen.

1. V1

Für den eingeschossigen Baukörper kann ein wiederkehrendes Raster von etwa 6,00 m vorgesehen werden. Die größere Spannweite des Mehrzweckbereichs ist gesondert zu bearbeiten. Der flache Dachaufbau wird zunächst mit einer Holzkonstruktion angenommen. Die in der Zeichnung dargestellten Raumtrennungen sind nicht sämtlich tragend.

2. V2

Für den zweigeschossigen Baukörper sind tragende Linien über beide Ebenen abzustimmen. Der Küchen- und Ausgabebereich im Erdgeschoss liegt unter dem Personal- und Besprechungsbereich. Die offenen Arbeitsbereiche und Raumtrennungen sind mit den tragenden Linien abzugleichen; eine zusätzliche Abfangung kann erforderlich werden. Im derzeitigen Baukostenkennwert ist ein üblicher Ansatz enthalten, jedoch keine detaillierte Mengenermittlung.

Die Schacht- und Treppenbereiche müssen in beiden Ebenen übereinanderliegen. Der zweite Treppenbereich im Nordosten ist räumlich vorgesehen, seine bauliche Ausbildung jedoch noch nicht abgestimmt. Die Darstellung ist kein Nachweis einer Rettungswegführung. Bitte vor einer Festlegung den Brandschutzbeitrag einbeziehen.

3. Baugrund

Uns liegt kein Baugrundbericht vor. Gründung und Umgang mit dem Geländesprung im Westen sind deshalb nur vorläufig berücksichtigt. Wir empfehlen, die für die Gründungsentscheidung erforderlichen Angaben rechtzeitig bereitzustellen. Eine Bodenverbesserung ist in diesem Schreiben weder bemessen noch bepreist. Beide Varianten sind unter demselben derzeitigen Erkenntnisstand zu vergleichen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Fenja Sanderau, Tragwerksplanung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.