

Kammann Brandschutzplanung

Birkenstieg 19 · 29313 Hambühren
n.kammann@kammann-brand.example

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 25.08.2026 · Bezug CE-WU26

Brandschutzbeitrag zum Werkhofantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Stellungnahme betrifft den von Ihnen übersandten Hallenentwurf G-02/A und die Betriebsdaten vom 26.05.2026. Sie enthält die für die weitere Antragskoordination abgestimmten Angaben. Eine Genehmigung oder abschließende Bestätigung der gesamten Bauvorlage wird hiermit nicht erklärt.

1 Nutzungsannahmen

Wir legen zwölf Beschäftigte, vier Pflegefahrzeuge und zwei Anhänger zugrunde. Die Halle wird nicht für Veranstaltungen genutzt. Kraftstoffe werden nur in betriebsüblichen Kleingebinden in einem dafür gesondert nachzuweisenden Schrank vorgehalten. Eine offene Lagerung an der Nordwand ist nicht Bestandteil unseres Ansatzes. Der Sozialtrakt besitzt einen eigenen Ausgang nach Süden.

2 Nordwand und Grundstücksbezug

Die Nordwand ist im vorliegenden Entwurf öffnungslos. Im uns vorliegenden Lageplan ist ein Abstand von 3,00 m zur nördlichen Grenze dargestellt. Eine Verringerung dieses Abstands war nicht Gegenstand unserer Bearbeitung. Für einen abweichenden Grenzabstand benötigen wir den vermessenen Lageplan, die tatsächliche Wandhöhe und die vorgesehene Wand-/Dachausbildung.

Eine bloße Zustimmung des Nachbarn würde die brandschutztechnische Beurteilung nicht ersetzen. Ob eine besondere Anforderung oder eine zusätzliche Maßnahme erforderlich wird, kann erst anhand des aktualisierten Satzes bewertet werden. Wir bestätigen deshalb derzeit keine Kompensationsmaßnahme für 2,70 m Abstand.

3 Rettungswege und weitere Bearbeitung

Die im Grundriss dargestellten Ausgänge nach Süden und Osten sind freizuhalten. Die Flächen vor den Ausgängen dürfen nicht als feste Lagerplätze genutzt werden. Die genaue Türqualität am Übergang zum Sozialtrakt wird mit dem abschließenden Nachweis abgestimmt. Bitte übersenden Sie die endgültige Revision einschließlich Schnitt, damit keine unterschiedlichen Geometrien im Antragsverfahren verbleiben.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nele Kammann, Brandschutzplanung

Anlagen: keine