

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 09.09.2026 · Bezug CE-WU26

Nachforderung zum Bauantrag CE-BA-2026-184

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der am 02.09.2026 eingegangene Antrag zum Werkhof Uhlenried wird unter dem Aktenzeichen CE-BA-2026-184 geführt. Bei der Vorprüfung wurden die nachstehenden Unstimmigkeiten festgestellt. Bitte reichen Sie die bezeichneten Unterlagen bis zum 30.09.2026 nach und ordnen Sie die Antwort den folgenden Ziffern zu.

1 Nördliche Grundstücksgrenze

Im Lageplan G-01/B ist ein Abstand der Hallenaußenwand zur Nordgrenze von 2,70 m eingetragen. Der Brandschutzbeitrag geht dagegen von 3,00 m aus. Bitte legen Sie einen auf den Vermessungsstand bezogenen Schnitt mit Wandhöhe und Geländeangaben sowie eine nachvollziehbare Abstandsberechnung vor. Falls eine Abweichung beantragt werden soll, ist der Antrag konkret zu begründen und von der hierzu befugten Person zu veranlassen.

2 Flächennachweis

Die Baubeschreibung nennt 864,00 m² Hof- und Zufahrtsfläche. Die schraffierte Fläche im Lageplan ist nicht eindeutig von den Stellplätzen abgegrenzt. Bitte erläutern Sie, ob die Stellplätze in diesem Ansatz enthalten sind, und reichen Sie eine übereinstimmende Flächenaufstellung nach. Die Grundstücksfläche von 2.880,00 m² ist durch den vorgelegten Vermessungsbezug zu belegen.

3 Fachbeiträge

Die Beiträge zu Tragwerk und Brandschutz beziehen sich auf G-02/A. Bitte legen Sie die Bestätigung vor, welche Angaben auf den eingereichten Stand G-02/B übertragen werden können. Eine technische Bestätigung für einen gegenüber dem Fachbeitrag geänderten Grenzabstand liegt bislang nicht vor.

4 Weiteres Verfahren

Die Eingangsquittung vom 02.09.2026 bestätigt den Eingang des dort genannten Dateisatzes, nicht dessen inhaltliche Vollständigkeit oder Genehmigungsfähigkeit. Über den Bauantrag ist noch nicht entschieden. Eine etwa benötigte Verlängerung der oben genannten Nachreichungsfrist ist mit konkreter Begründung vor Fristablauf anzufragen; eine Verlängerung ist derzeit nicht gewährt.

Bitte teilen Sie bei Ihrer Antwort mit, ob die bisherige Geometrie beibehalten oder ein geänderter Plansatz vorgelegt wird. Dieses Schreiben enthält keine Zustimmung zu einer Ausführung mit 2,70 m Grenzabstand und keine Erlaubnis zum Baubeginn.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mareike Drenker, im Auftrag

Anlagen: keine