

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 10.08.2026 | VM-26-D

Fachbericht E-09, Elektroinstallation Erweiterung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sven Rölke begleitete am 10.08.2026 die Funktionsprüfung der Elektroinstallation im Erweiterungsbau. Die ausführende Elektro Wulken GmbH legte ihre Messprotokolle vor. Betrachtet wurden Beleuchtung, Steckdosenkreise, Auslösung der Fehlerstromschutzeinrichtungen und die Schnittstelle zur Türsteuerung.

1. Prüfumfang

Die Messprotokolle EW-142 bis EW-148 sind der Betreiberakte beigelegt. Die geprüften Stromkreise wurden durch den ausführenden Elektromeister freigegeben. Die Funktionsprüfung der Türsteuerung betraf die elektrische Ansteuerung und Rückmeldung, nicht die Abdichtung oder die mechanische Befestigung des Türfußes. Bei Ausfall der Versorgung wurde die vorgesehene Rückmeldung ausgelöst.

2. Abgrenzung

Eine Prüfung des Dachanschlusses T-03, des Tragwerks oder der öffentlich-rechtlichen Bauleiterpflichten ist nicht Gegenstand dieses Berichts. Die Mitwirkung an der Elektroabnahme ersetzt keine Bauabnahme des Dachloses. Die Betreiberunterweisung wurde mit Levin Bahr durchgeführt und von ihm auf Blatt E-09-2 bestätigt.

Die detaillierten elektrischen Messwerte verbleiben in der Betreiberakte; aus dieser Zusammenfassung sollen keine Ersatzmesswerte abgeleitet werden. gez. Sven Rölke. Empfang am 10.08.2026 bestätigt durch Tessa Lühr.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sven Rölke, Fachplaner

Anlagen: keine