Begehungsvermerk zu Raum 2 14

Technischer Dienst, Paul Eichen, 07.10.2026, 9.20 bis 9.45 Uhr. Anwesend waren Frau Wendel, der Stationsdienst und der technische Dienst. Gemessen wurde zwischen Bettende und Tischkante eine freie Breite von 61 Zentimetern. Der verwendete Rollator ist nach der Kennzeichnung 62 Zentimeter breit. Ein sicherer Durchgang in der bisherigen Tischstellung wurde nicht erprobt, weil zunächst Gegenstände umgeräumt werden mussten.

Nach einer Verschiebung des Tisches um 18 Zentimeter war ein gerader Durchgang möglich. Zum Wenden wurde der Rollator mehrfach vor- und zurückgesetzt. Frau Wendel erklärte, dies sei bei Müdigkeit schwierig. Eine Bewertung ihrer Belastbarkeit erfolgt durch den technischen Dienst nicht. Die zusätzliche Tischstellung verengt den Zugang zum Schrank der Mitbewohnerin.

Die Sanitärabtrennung ist 1,35 Meter hoch. Vom Sitzplatz am Fenster besteht eine Blicklinie zum oberen Körperbereich einer Person auf der Toilette. Eine feste Schiene mit schwer entflammbarem Vorhang wäre nach erster Sichtprüfung technisch denkbar. Befestigung, Material und Notfallzugang wurden noch nicht abschließend geprüft. Ein Kostenvoranschlag ist beauftragt.