Planungsrunde zu Türfunktionen und Wandanschlüssen

BE-01 · Hafenwinkel Brandschutzplanung GmbH · 19.10.2026

1 Anlass und Stand der Prüfung

Die Fachrunde hat die Bereiche mit geschützter Erschließung auf E0 bis E4 am 19. Oktober gemeinsam mit Objektplanung, Bauleitung und Betreibervertretung durchgegangen. Der Listenauszug T-03 vom 12. Oktober ergibt 498 Einträge. Auf E3 steht in der Flurliste ein Abgleich mit einer Altnummer aus dem Detailplan aus. Für E4 fehlt noch der vollständige Abgleich der Türen aus dem Technikplan. Die planerische Zusammenstellung dient der Vorbereitung des Brandschutzkonzepts.

2 Folgen für die Leistungsbeschreibung

Bei Büro- und Besprechungsräumen, die an die geschützten Erschließungsbereiche grenzen, sieht der Konzeptstand feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse vor. Die Türen mit Bedienimpuls sind als eigene Gruppe B2 zu beschreiben, damit der vollständige Antrieb einschließlich Steuerung und elementseitiger Sicherheitseinrichtungen mit angeboten wird. B1 bleibt die Gruppe der manuell bedienten Elemente. Für B1 hält die Objektplanung den belegten Produktkennwert Rw von mindestens 32 dB fest. Der fertige Anschluss im Bauwerk ist getrennt zu beurteilen.

Für die bezeichneten Flurabschlüsse F1 und Treppenraumzugänge T1 sind nach der Planung Rauchschutz und Selbstschließung neben der Feuerhemmung aufzunehmen. Die Werkplanung klärt Fluchtwegbeschläge, Bodenausbildung und Öffnungsrichtung türbezogen. Bei den Technikraumabschlüssen S1 sieht der Konzeptstand feuerbeständige und selbstschließende Elemente vor. Die endgültige Verteilung folgt dem abgeschlossenen Konzept und dem bereinigten Register.

3 Sonderanschluss in E4

Zehn B2-Öffnungen E4-073 bis E4-082 liegen im Bereich des vorgesehenen Sonderaufbaus W-S. T-03 enthielt dafür vorläufig den Standardcode W-L. Die geplante Sonderwand besteht aus einem Stahlrahmen mit Trockenbaubeplankung von insgesamt 150 mm und Stahl-Sturztraverse. Die Zarge soll an den seitlichen Ständern anschließen. Für den Antrieb ist eine Befestigungsplatte an der Traverse vorgesehen. Das Planmaß der Rohöffnung beträgt 1.135 × 2.135 mm.

Das LV soll die zehn Öffnungen in der B2-Menge führen und den Sonderanschluss gesondert benennen. Der spätere Nachweisabgleich erfasst Modell, Maße, Zarge, Befestigung, Untergrund und konkreten Antrieb. Eine abweichende Wandschale oder Befestigung kann nur als gekennzeichnete Variante mit Auswirkungen auf Folgegewerke geprüft werden. W-M bezeichnet im Plan eine 180 mm starke Stahlbetonwand. W-L bezeichnet eine 150 mm starke Metallständerwand mit verstärkten Laibungen.

Für die Nachweisprüfung sind Produkt und Einbausituation jeweils zuzuordnen. Die Fachplanung hält bei einer nicht abgedeckten Kombination fest, welche Nachweise oder vorhabenbezogenen Entscheidungen für genau diesen Einbau zu klären sind. Für die technische Orientierung wurden die DIBt-Seiten zu Feuerschutzabschlüssen als Innentüren und zu vorhabenbezogenen Nachweiswegen herangezogen.

4 Nächster Planumlauf

Die Elektroplanung legt den Übergabepunkt der Versorgung und die zu prüfenden Signale fest. Die Objektplanung ersetzt für die zehn Öffnungen die vorläufige Wandkennung und hält den Sonderaufbau im Anschlussblatt fest. Die Fachplanung übernimmt die abgestimmten Anforderungen in den Konzeptumlauf. Die Ausführungsfreigabe bleibt bis zur Prüfung der konkret angebotenen Kombination offen.