

Technische Lieferauskunft LB 595

Jochen Lau | Leuchtwerk Linienlicht GmbH

An: Moritz Runge | Hellpfad Elektrotechnik GmbH

25.09.2026, 14:15 Uhr | LL-26-911 / Auskunft zur Anfrage vom 23.09.

1 Angefragtes Gerät

Sehr geehrter Herr Runge, die nachstehenden Daten betreffen unsere Einlegeleuchte LB 595 in der Ausführung 840-S. Sie haben uns einen Auszug aus Position 02.010 für den Lesesaal in Celle übermittelt. Für diese Ausführung nennen wir die folgenden Lieferdaten; die ebenfalls lieferbare Ausführung 840-B hat ein anderes Betriebsgerät und ist in diesen Werten nicht mitbeschrieben.

Merkmal	LB 595 / 840-S	Anmerkung
Außenmaß / Gehäusekörper	595 × 595 / 568 × 568 mm	Einlegebauart; keine Klemmbefestigung im Ausschnitt
Lichtfarbe / Anschlussleistung	4.000 K / 29 W	Nennbetrieb einschließlich Betriebsgerät
Lichtstrom	3.600 lm	Herstellerangabe für die beschriebene Ausführung
Betriebsgerät	Steuereingang 1 bis 10 V	zusätzlicher geschalteter Netzanschluss

2 Montage und Steuerung

Der 595-mm-Rand liegt auf den tragenden Rasterprofilen auf. Das kleinere Gehäusemaß ist nicht das Maß der erforderlichen Auflage. Wir haben weder die Profilgeometrie noch die zulässige Belastung Ihrer Bestandsdecke geprüft. Die Angabe „600-mm-Raster“ allein reicht uns deshalb nicht für eine Montagebestätigung. Eine raumbezogene Aussage zur Blendungsbegrenzung setzt die konkrete Anordnung und Blickrichtungen voraus; mit diesem Brief liefern wir keine Berechnung für die 24 Leseplätze.

Die Ausführung 840-S ist nicht unmittelbar über einen vorhandenen Zweidrahttaster dimmbar. Ein Taster und die Schnitstelle des Betriebsgeräts sind unterschiedliche Bauteile. Ob zusätzliche Leitungen gebraucht werden, kann ich aus Ihrem Auszug nicht feststellen. Für die Ausführung 840-B würde eine andere Schnitstelle gelten; diese Variante wurde von Ihnen bislang nicht angefragt.

3 Lieferung

Nach heutiger Werksplanung wären 36 Stück aus einer Fertigungsserie in Kalenderwoche 44 lieferbar, wenn die endgültige Bestellung bis 02.10. eingeht. Diese Angabe ist noch keine Reservierung. Gegenüber unserem allgemeinen Sortimentsblatt vom Juni ist die Lieferzeit neu, nicht das Außenmaß. Wir haben weder eine Gleichwertigkeitsbestätigung zum genannten Lichtkontur-Produkt abgegeben noch eine Bemusterung für den Auftraggeber durchgeführt. Ein vollständiger Deckenumbau ist nicht Teil unserer Lieferauskunft.

Jochen Lau | j.lau@linienlicht.example