

Röwe Brandschutzkonzepte

Am Wiesensteg 2 · 31787 Hameln
s.roewe@roewe-brandschutz.example

Nordfeld Architektur
Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
Hameln, 18.09.2026 · Bezug HM-BA26

Flurdecke und Wartungszugang W-04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Schreiben bezieht sich auf den Brandschutzbeitrag BS-02 und die Koordinationsskizze K-07 vom 15.09.2026. Die geänderte Leitungsführung ist noch nicht abschließend im Gesamtzusammenhang bewertet. Insbesondere liegt uns kein revidierter TGA-Plan mit den endgültigen Revisionsöffnungen vor.

1 Wand W-04

Die Durchführung an W-04 bleibt an der im Fachplan bezeichneten Stelle. Die Brandschutzklappe muss für Inspektion und Instandhaltung erreichbar sein. Eine durchgehende Bekleidung ohne zugeordnete Revisionsöffnung entspricht nicht dem vorgesehenen Wartungszugang. Die genaue Öffnungsgröße ist mit dem ausgewählten System und der TGA-Planung abzustimmen.

2 Abgehängte Decke

Die im Entwurf dargestellte demontierbare Decke dient hier nicht als pauschaler Ersatz für die erforderlichen Abschottungen der durchdrungenen Bauteile. Die Leitungsrouten darf keine offenen Durchführungen schaffen. Die Anforderungen an den jeweiligen Abschluss sind positions- und bauteilbezogen in der Ausführungsplanung zu übernehmen.

Wir benötigen für die weitere Prüfung die Lage der zusätzlichen Revisionsstelle, den Abstand zu Leuchten und das Anschlussdetail an W-04. Eine Zustimmung zur seitlichen Route in der TGA-Mail beantwortet diese Punkte nicht vollständig. Dieses Schreiben ist keine Freigabe des Montageplans M-17 oder der gesamten Ausführungsplanung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sören Röwe, Brandschutzplanung

Anlagen: keine