

Mühlenwiese Betreuung gGmbH

Kinderbogen 32, 27283 Verden
bau@muehlenwiese.example

Allerfirst Dachbau GmbH
Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln
Verden, 30.07.2026 | VM-26-D

Abnahmeprotokoll Dachvertrag VM-26-D

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 30.07.2026 um 10:00 Uhr fand die Abnahmebegehung der Dacharbeiten mit Tessa Lühr, Elisa Wenke und Nils Gerdes statt. Die Erklärung betrifft den Dachvertrag vom 10.04.2026 einschließlich N1 vom 11.07.2026, nicht die Tür-, Elektro- oder Tragwerksleistungen. Frau Lühr erklärte um 11:15 Uhr die Abnahme unter den nachstehenden Vorbehalten.

1. Festgestellte Punkte

M-01: Am seitlichen Anschluss neben T-03 ist weiterhin eine sichtbare Höhe von etwa 110 mm dokumentiert. Der Bereich hinter dem Türfuß ist verdeckt; eine gemeinsame Öffnung hat noch nicht stattgefunden. Die Bauherrin behält ihre Rechte wegen der abweichenden Anschlussausführung vor. Allerfirst soll mit der Türfirma einen Kontroll- und Beseitigungstermin bis 07.08. abstimmen. Gerdes bestreitet eine alleinige Verantwortung wegen des verspäteten Planversands.

M-02: Die Laubfangkörbe der Abläufe 7 und 8 sitzen lose und sind gegen Herausheben zu befestigen. Die Bauherrin behält ihre Rechte wegen dieses Mangels vor. Beseitigung bis 07.08.2026. Gerdes bestätigt die Ausführung ohne Zusatzpreis.

2. Unterlagen und Erklärungen

Eine Dichtheitsprüfaufzeichnung für die ebenen Flächen wurde vorgelegt. Sie enthält keine Aussage zum verdeckten Türfuß. Die Revisionskizze zum Anschluss T-03 fehlt. Eine Zahlung oder Anerkennung der Schlussrechnung wird nicht erklärt. Ein Vertragsstrafenvorbehalt wird nicht aufgenommen, weil dieser Vertrag keine Vertragsstrafe enthält.

Die Bauherrin nimmt mit den ausdrücklich genannten Mängelvorbehalten ab. Die Teilnehmer unterschreiben für ihre jeweiligen Erklärungen: gez. Tessa Lühr, gez. Elisa Wenke, gez. Nils Gerdes. Gerdes erklärt mit seiner Unterschrift keine Zustimmung zu der Ursachenbewertung von M-01.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Tessa Lühr, Geschäftsführerin

Anlagen: keine