

Dachpflege Suderland GmbH

Betriebsweg 44, 29556 Suderburg
disposition@suderland.example

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
Uelzen, 22.10.2025 | UR-21-West

Wartungsbericht WP-25122, Dach Westflügel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Leon Tamm war am 22.10.2025 von 08:20 bis 10:10 Uhr mit einer zweiten Servicekraft auf dem Dach Westflügel. Zugang erfolgte über die feste Innentreppe. Es war trocken, die Dachoberfläche stellenweise feucht. Auftrag war Sichtkontrolle und Reinigung der vier Abläufe, nicht eine Bauteilöffnung oder Abdichtungsprüfung mit Wasserbelastung.

Stelle	Beobachtung	Arbeit
Ablauf NW	Laubauflage am Korb	gereinigt
Ablauf NO	Korb befestigt; kleine Zweige	gereinigt
Ablauf SW	frei	Sichtkontrolle
Ablauf SO	frei	Sichtkontrolle
Anschluss Lüftung L2	äußerlich ohne Ablösung	keine Öffnung

An den zugänglichen Oberflächen wurden keine offenen Nähte erkannt. Die Rückseite der Lüftung L2 war wegen eines abgestellten Gerüstteils nicht vollständig einsehbar. Es wurde kein Wasser in das Gebäude eingebracht. Eine Feuchtemessung im Sitzungssaal war nicht beauftragt.

Die Hausverwaltung erhielt den Bericht am 24.10.2025. Für 2026 ist noch kein Wartungstermin bestätigt. Auftragssumme dieses Termins: 420,00 EUR netto zuzüglich 79,80 EUR Umsatzsteuer. gez. Leon Tamm; Empfang bestätigt: gez. Rena Mert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Leon Tamm, Servicetechniker

Anlagen: keine