

Büro Raumkante

Zeichenhof 28, 29525 Uelzen
objektbetreuung@raumkante.example

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
Uelzen, 21.09.2026 | UR-21-West

Begehungsniederschrift vom 21.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dora Sell und Rena Mert waren am 21.09.2026 von 09:00 bis 10:20 Uhr im Westflügel. Ilmenaudach und Heideprofil waren nicht anwesend. Der Sitzungssaal wurde besichtigt, das Dach nur vom Ausstieg aus. Der fehlende Geländerabschnitt erlaubte keine Begehung der südöstlichen Fläche im vorgesehenen Ablauf.

1. Sichtbarer Befund

U-11 zeigte einen trockenen braunen Rand in der angegebenen Lage unterhalb des Bereichs L2. U-12 war schwächer erkennbar. Es wurden keine Bauteile geöffnet und keine Materialfeuchten bestimmt. Die Zuordnung der Deckenstellen zu Dachanschlüssen beruht auf Plan R-12, nicht auf einer geöffneten Konstruktion. Ein Zusammenhang mit L2 ist möglich, aber durch diese Begehung nicht nachgewiesen.

2. Tür und Dokumente

H2 schleifte bei einem Öffnungsversuch an der unteren Führung. Die Stelle entspricht der Beschreibung M-04 aus dem Abnahmeprotokoll. Ein Nachweis früherer Justierung lag nicht vor. Wartungsbericht 2025 wurde gelesen; er enthält keine vollständige Prüfung der Rückseite L2. Für die Augustarbeiten fehlt der Montagebericht.

3. Terminnotiz

Falk wurde am 21.09. telefonisch über den unvollständigen Dachzugang informiert. Sie nannte den 18.10. als organisatorisch möglichen gemeinsamen Termin. Sell hielt fest, dass Dachabnahme und Metallbauabnahme an verschiedenen Tagen im Jahr 2021 erfolgt sind. Diese Niederschrift enthält keine Vereinbarung mit den Unternehmen über Fristen oder Ansprüche. gez. Dora Sell; Anwesenheit bestätigt: gez. Rena Mert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dora Sell, Architektin

Anlagen: keine