Kosten- und Betriebsansätze für die Geräteauswahl

BE-02 · Klinik am Huntepark · Technischer Betrieb · 14.10.2026

1 Betriebsstunden und Energie

Für eine vergleichbare Variante mit belegtem Betriebspunkt setzen wir intern 4.700 Vollbenutzungsstunden für S01 und S02 und 4.300 für S03 an. Für die fünfjährige Gegenüberstellung liegt ein einheitlicher Arbeitspreis von 0,22 EUR/kWh netto zugrunde. Abweichende Teillastannahmen sind als eigene Variante auszuweisen. Interne und externe Hilfsenergie sollen anhand des angebotenen Systems ausgewiesen werden.

2 Budget

Die Projektleitung hat intern 990.000 EUR netto für das Gerätepaket einschließlich Einbringung, Tests, externer Systemkomponenten des Pakets und zweijähriger Inspektion vorgesehen. Energie und betriebliche Wartung nach dem zweiten Jahr liegen beim Betreiber. Aufträge oberhalb des Budgets brauchen vor Versand die Zusatzfreigabe des kaufmännischen Leiters.