

Ergänzung zum Rettungswegkonzept

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Nachforderung vom 03.02.2022 reichen wir die Ergänzung BS-02 zum Antrag 63-2022-041 ein. Die Baukörperlage und die Flächen des Bauantrags bleiben unverändert. Der Bauherr hat die nachstehende Belegungs- und Betriebsorganisation bestätigt.

1 Belegung und Raumzuordnung

Im Saal S-01 werden bei Bestuhlung 96 Gäste zugelassen. Bis zu sechs Helfer halten sich zusätzlich dort auf. Der Vereinsraum V-01 wird mit höchstens 18 Personen genutzt. Bei dieser gleichzeitigen Nutzung ist die Gesamtgrenze von 120 Personen ausgeschöpft. Der Foyerbereich ist Durchgangsfläche und wird nicht zusätzlich vermietet. Bei anderer Belegung verringert der Hauswart die zugelassene Personenzahl im Saal entsprechend.

2 Wege und Türen

Raum	Erster Weg	Weiterer Weg
Saal S-01	Südausgang T-01, 1,00 m licht, längster Weg 16,50 m	Durch T-02 in Foyer, Nordausgang T-03, jeweils 1,00 m licht, insgesamt 22,00 m
Vereinsraum V-01	Über Bestandsflur zum Südausgang, längster Weg 19,00 m	Über Verbindung zum Saal und Foyer zum Nordausgang, 24,00 m
Foyer F-01	Nordausgang T-03 direkt ins Freie	Durch T-02 und Saal zum Südausgang

Die Türen T-01 und T-03 öffnen nach außen. T-02 erhält einen während der Betriebszeit ohne Schlüssel bedienbaren Beschlag. Der lichte Weg von 1,20 m durch den Bestandsflur und der freie Bereich vor T-03 dürfen nicht durch Garderoben oder abgestellte Tische eingeengt werden. Der Möblierungsplan wird vom Hauswart beim Aufbau der Veranstaltungen kontrolliert.

3 Betrieb und technische Ausstattung

Der Verein benennt Ralf Winter als verantwortliche Person für Öffnen, Belegungskontrolle und Schlusskontrolle. Bei jeder Vermietung wird die Personenzahl schriftlich eingetragen. Die Küche bleibt Teeküche ohne Fritteuse, offenen Grill oder Gasgeräte. Feuerlöscher werden an den beiden Ausgängen angeordnet; die Kennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung der Wege wird mit der Elektroplanung umgesetzt.

Der Rettungsweg über den Hof ist auch während Winterveranstaltungen freizuhalten. Die laufende Unterhaltung des Wegs übernimmt der Verein. Eine Nutzung des Vereinsraums als regelmäßiger Gymnastikraum ist nicht Grundlage dieser Ergänzung. Die Architektin erklärt, dass die vorstehenden Tür- und Wegangaben mit der Bauzeichnung G-01 übereinstimmen. Der Bauherr verpflichtet sich zur beschriebenen Betriebsorganisation.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin; Maren Döring, Vorsitzende

Anlagen: 13_2022-01-20_Bauzeichnungen.pdf; 14_2022-01-20_Baubeschreibung.docx