

Raumbuch Lesesaal

Finja Paulsen | Gebäudedokumentation KGF

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung

15.09.2026 | RB-03 / Finkentstieg 8

1 Raumaufnahme

Der Lesesaal wurde am 14.09.2026 von Finja Paulsen und Daria Schenk begangen. Die lichte Länge beträgt 12,00 m, die Breite 12,00 m, die Höhe bis Rasterdecke 3,20 m. Die Ausleihe wurde nicht vermessen. An drei Wänden stehen feste Regale; in der Saalmitte gibt es sechs bewegliche Tische mit insgesamt 24 Leseplätzen. Die Rasterfelder sind als 600-mm-Raster angelegt. Das tatsächlich nutzbare Einbaumaß einer Leuchte muss am System geprüft werden.

2 Leuchtenbestand

Bei der Zählung wurden sechs Reihen mit jeweils sechs Leuchten erfasst. Die Reihen sind von West nach Ost als 1 bis 6 bezeichnet. Alle 36 Leuchten waren sichtbar. Vier Leuchten am Nordrand gehören weiterhin zum Lesesaal, obwohl sie in einem älteren Belegungsplan über dem Regalband liegen. Sie wurden nicht als Ausleihe ausgesondert.

Merkmal	Feststellung	Quelle
Raumfläche	144,00 m ²	lichte Maße 12,00 × 12,00 m
Leuchten	36 Stück	6 Reihen mit je 6 Stück
Deckenausschnitte ohne Leuchte	4 Stück	ehemalige Lautsprecherstellen
Bedienstelle	1 am Südeingang	vorhandener Taster; Funktion vor Ort nicht geöffnet

3 Offene Bestandsmerkmale

Die Rasterdecke wurde nur an zwei Stellen angehoben. Typenschild und Schaltgeräte der Leuchten wurden dort nicht vollständig erfasst. Ob sämtliche Bestandsleitungen für die neue Steuerung genutzt werden können, ist aus dieser Aufnahme nicht abzuleiten. Die vier ungenutzten Deckenausschnitte sind keine ausgebauten Leuchten; sie stammen nach Auskunft des Nutzers von früheren Lautsprechern. Ein Austausch von nur 32 Leuchten würde vier Bestandsleuchten im Saal belassen.

Finja Paulsen | erfasst am 15.09.2026, 10:10 Uhr