WF-702 R2 · Objektbezogener Auszug aus dem Systemregister

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 30.11.2026

1 Zuordnung und Umfang

Dieser Auszug gilt für die in WF-702 R1 angebotenen Kombinationen mit den zugehörigen Zargen, Dichtungen, Schließmitteln und Befestigungen. Die W-M-Zuordnung betrifft Beton 180 mm. Die W-L-Zuordnung betrifft Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung. Schallschutzwerte stammen aus Produktprüfungen am jeweils vollständigen Element in der bezeichneten Wandkonfiguration. Die Werte bezeichnen den Elementprüfstand und werden nicht als bauakustische Messung am fertiggestellten Gebäude ausgewiesen.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	WF-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 34 dB in W-M und 33 dB in W-L.
B2	40 W-M	WF-A50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 33 dB.
B2	10 W-S E4	WF-A50 / SP7	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 32 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	WF-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	WF-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	WF-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

2 Ergänzung für E4

Für E4-073 bis E4-082 mit Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm umfasst die objektbezogene Zuordnung das Element WF-A50 mit Systemsteuerung, die zugehörige Schließkomponente und die Platte SP7 an der Stahl-Sturztraverse der W-S-Sonderwand 150 mm. Die Kombination ist in dieser Fassung ausdrücklich aufgenommen. Bei einem Austausch von Antrieb, Platte, Wandaufbau oder Öffnungsmaß muss die Abdeckung erneut geprüft werden.

3 Nachweispaket am Bau

Wir führen die Türkennung im digitalen Türverzeichnis mit zugeordneter Systemunterlage und Montageprotokoll. Eine zusätzliche Seriennummernverknüpfung in diesem Verzeichnis ist nicht Teil des Grundumfangs. Die Funktionsprüfung nach Montage entspricht dem ausgeschriebenen Umfang. Die Kennungen im Register sind interne Produktbezeichnungen.