

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 12.02.2027

Vermerk zur Abstimmung mit der Bauaufsicht

Am 12. Februar 2027 wurde der Entwurfsstand in einer telefonischen Vorbesprechung mit der Bauaufsicht erläutert. Dieser Vermerk gibt das Gespräch aus Sicht des Architekturbüros wieder. Eine Bauvoranfrage und ein Bauvorbescheid sind nicht Gegenstand des Gesprächs; eine Bindungswirkung wird nicht festgehalten.

1 Baukörper und Umgebung

Vorgestellt wurden acht Wohnungen, eine Gebäudegrundfläche von 20,00 m × 15,00 m, ein oberstes Geschoss von 20,00 m × 11,00 m und eine Attikahöhe von 9,90 m über dem Bezugsgelände. Das oberste Geschoss wird als drittes Vollgeschoss bezeichnet. Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraums beträgt 6,20 m. Für die Einfügungsbeurteilung werden Ansichten der näheren Umgebung und eine nachvollziehbare Erschließungsdarstellung erwartet.

2 Unterlagenbedarf

Die Mitarbeiterin bat darum, den Lageplan mit den Abstandsdarstellungen, die Wohnungsliste und das Barrierefreiheitskonzept zusammen einzureichen. Die Einordnung des Verfahrens und der erforderlichen Bauvorlagen erfolgt durch die Bauaufsicht anhand des vollständigen Antrags. Die bloße Aufnahme eines Vorhabens in eine Vorbesprechung ist keine Bestätigung der Vollständigkeit oder Zulässigkeit.

3 Festgehaltene offene Punkte

Die Lage der Anleiterstellen und die nutzbare Breite der nördlichen Zugangszone sind noch mit der Brandschutzplanung abzugleichen. Die Entwässerung ist gesondert mit dem zuständigen Träger zu klären. Die Bauherrin hat noch keine Erschließungsbestätigung übergeben. Das Büro erstellt eine Nachweisliste und legt die endgültigen Einreichungsunterlagen der Bauherrin zur Freigabe vor.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine