

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht

Markt 3, 31134 Hildesheim

bauaufsicht@hildesheim-akte.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 02.06.2027

Nachforderung zum Bauantrag

Zum Bauantrag vom 10. Mai 2027 für das Wohnhaus mit acht Wohnungen wird das Aktenzeichen BA 2027 0618 geführt. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die nachstehend bezeichneten Ergänzungen. Dieses Schreiben enthält weder eine Baugenehmigung noch eine Freigabe vorzeitiger Arbeiten.

1 Lage und Rettungswege

Bitte ergänzen Sie im Lageplan die freizuhaltenden Anleiterstellen und den zugehörigen Zugang. Die bisherige Stellplatzanordnung lässt nicht erkennen, ob die Anleiterstelle an der Nordostecke bei belegten Pkw-Plätzen erreichbar bleibt. Legen Sie außerdem eine bemaßte Darstellung der Abstandsflächen und eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der Gebäudehöhen der näheren Umgebung vor.

2 Barrierefreie Nutzung

Das Konzept bezeichnet sämtliche acht Wohnungen als barrierefrei und WE 01 als rollstuhlgerecht. In den bisher vorgelegten Plänen fehlen jedoch die lichten Türmaße, die Bewegungsflächen im Bad der WE 01 und die nutzbaren Abmessungen des Aufzugs. Bitte reichen Sie diese Angaben einschließlich des stufenlosen Wegs vom gekennzeichneten Stellplatz zum Hauseingang nach. Die pauschale Bezeichnung einer Wohnung ersetzt die erforderliche Darstellung nicht.

3 Entwässerung und Dach

Bitte legen Sie die ergänzte Grundstücksentwässerungsplanung mit Rückhaltung, Drosselung und Notentwässerungsweg vor. Die Ableitung zum Nachbargrundstück ist auszuschließen. Ergänzen Sie ferner die Darstellung der Photovoltaikbelegung mit den für Wartung und Dachabläufe erforderlichen freien Bereichen.

4 Weiteres Verfahren

Wir bitten um gebündelte Einreichung bis zum 30. Juni 2027 unter Angabe des Aktenzeichens und eindeutiger Kennzeichnung geänderter Planstände. Die bisher eingereichten Unterlagen verbleiben in der Akte; ersetzen Sie diese durch vollständige revidierte Pläne. Sollte die Frist nicht eingehalten werden können, bitten wir um frühzeitige Mitteilung mit Begründung und einem belastbaren Nachreichungstermin.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung

Anlagen: keine