

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 11.09.2028

Feststellungen aus der Vorbegehung

Bei der Vorbegehung am 10.09.2028 wurden drei noch zu erledigende Punkte festgestellt. Im Hausflur 1. OG schließt die Tür zum notwendigen Treppenraum nicht zuverlässig. An Wohnung 05 ist das Ablaufprofil der nördlichen Fensterbank zu kontrollieren. In Wohnung 07 ist entgegen der Ausstattungsfreigabe ein anderer Eichenbelag eingebaut worden.

Die Türfunktion ist vor dem Abnahmetermin am 15.09.2028 herzustellen und gemeinsam nachzuprüfen. Dachraum soll den Fensterbankanschluss öffnen, den Befund dokumentieren und die vorgesehene Entwässerung herstellen. Innenraum Ausbau soll den abweichenden Belag genau benennen und ein Angebot für einen Austausch oder eine einvernehmliche Lösung vorlegen.

Wir stimmen einer Abweichung beim Bodenbelag heute nicht zu. Ein Minderungsbetrag wird noch nicht festgelegt. Die Nutzung der Wohnung zu einer Besichtigung stellt keine Abnahme des Ausbaugewerks dar. Wir halten am vorgesehenen gemeinsamen Abnahmetermin fest, sofern die dann vorhandenen Befunde eine Abnahme erlauben.

Bitte bestätigen Sie Zuständigkeit und Ausführungstermin bis morgen. Frau Feld dokumentiert die technische Nachprüfung; rechtsgeschäftliche Erklärungen erfolgen durch die Bauherrin.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine