FL-500 · Auszug aus dem Herstellerprogramm

PE-07 · Friesenlint Türtechnik GmbH · 02.12.2026

1 Produktübersicht

Der Auszug nennt die Produktfamilien FL-30, FL-A, FL-R und FL-90. Das Vertriebsprogramm bezeichnet Serien als CE-konform. Es ordnet im vorliegenden Stand keine Leistungs- oder Einbauunterlage zu den konkreten Türkennungen des Projekts zu. Für B1 ist ein allgemeiner Wert von 33 dB Rw genannt. Die zugehörige Wandkonfiguration wird im Blatt nicht angegeben.

2 Grenzen der Zuordnung

Die Zeichnung zu FL-A zeigt einen Standardantrieb in Beton. Sie enthält weder die W-S-Sturztraverse noch die beabsichtigte Anpassplatte der zehn B2 in E4. FL-90 wird in verschiedenen S1-Ausführungen vertrieben. Der Hersteller legt für die vorliegende Angebotsvariante weder die konkrete Schließerkombination noch deren Zuordnung zum vorgesehenen W-M-Aufbau vor. Die Details sind nachzuholen, bevor das Projekt die angebotenen Kombinationen freigibt.

3 Terminstand

Wir haben derzeit eine mündliche Kapazitätsauskunft eines Montagepartners. Bestätigte Montageteams, Mengen je Fenster und ein Ersatzplan sind in diesem Auszug nicht hinterlegt.