

Objektakte GO73

Stand: 31.12.2025

Anlage: Ölkessel und zentrale Warmwasserbereitung

Tankaufnahme und Wärmemengenzähler

Tankdaten wurden am 01.01.2025 und 31.12.2025 durch zwei Mitarbeiter abgelesen. Liefermengen und Tankpeilungen werden nicht gleichgesetzt. Das Tankbuch enthält die einzelnen Zugänge.

Messgröße	01.01.2025	31.12.2025
Tankinhalt Liter	2000	1500
Warmwasser-Wärmemengenzähler kWh	148000	167000
Wärmeerzeugung gesamt kWh	620000	696000

Warmwasserbereitung wird mit einem eigenen Wärmemengenzähler erfasst. Die Wohnungsablesung zum 31.12.2025 enthält dagegen bewertete Einheiten der Heizkostenverteiler an den Heizkörpern und Warmwasservolumen in Kubikmetern. Heizkostenverteilereinheiten sind keine Kilowattstunden. Kein dokumentierter Geräteausfall und kein Nutzerwechsel.

Die Vorratsbewertung wird im Objektbüro nach dem Verbrauch der ältesten Liefermenge fortgeführt. Am Jahresende verblieb ausschließlich ein Teil der Lieferung vom 16.10.2025 im Tank. Maßgeblich sind die Lieferpreise einschließlich ausgewiesener Preisbestandteile.

Aufgenommen: Jule Martens und Sven Böhme, Hauservice
Übernommen in die Objektakte am 05.01.2026.