

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 05.09.2023 · Bezug BH-21-04

Behinderungsanzeige wegen Leitungsfund

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 05.09.2023 um 08:10 Uhr wurde im Fundamentgraben an der nordwestlichen Ecke des Anbaus eine nicht bezeichnete Leitung mit Außendurchmesser etwa 110 mm freigelegt. Die Leitung führt diagonal durch die geplante Fundamentachse. Bei Freilegung trat kein Wasser aus. Ob sie noch in Betrieb ist, konnte unser Polier nicht feststellen.

1 Betroffene Arbeiten

Der Aushub und die Betonage im westlichen Fundamentabschnitt von Achse 2 bis 4 können bis zur Klärung nicht fortgeführt werden. Die Leitung liegt etwa 0,65 m unter Hofniveau und würde die geplante Gründung kreuzen. Wir haben den Bereich mit Brettern gesichert und nicht weiter geöffnet. Der Betonabruf für diesen Abschnitt am 07.09.2023 wurde zunächst angehalten.

Betroffen sind ein Bagger mit Fahrer und zwei Facharbeiter. Zwei weitere Beschäftigte konnten in den Bestandsrückbau umgesetzt werden. Die Bauleitung wurde telefonisch um 08:35 Uhr informiert. Herr Winter erklärte vor Ort, dass er die Leitung für stillgelegt halte, konnte aber keinen Stilllegungsnachweis vorlegen. Die Suchschlitze von 2021 liegen östlich des jetzt angetroffenen Verlaufs.

2 Erforderliche Klärung

Bitte veranlassen Sie eine eindeutige Zuordnung und entscheiden Sie, ob eine Umlegung erforderlich ist. Ein Eingriff wird von uns ohne Freigabe des Eigentümers nicht vorgenommen. Die anderen zugänglichen Arbeitsbereiche werden weiterbearbeitet. Die Dauer der Unterbrechung hängt von der Klärung ab und lässt sich heute noch nicht abschließend angeben.

Wir behalten uns die Abrechnung nachgewiesener zusätzlicher Leistungen und belegter Stillstandskosten vor. Diese Anzeige enthält noch kein beziffertes Nachtragsangebot. Ein Fortschreiben des Terminplans erfolgt nach Freigabe. Als Beleg verweisen wir auf den Tagesbericht vom 05.09.2023; der Leitungsfund ist dort von der Bauleitung aufgenommen. Die Folgen für den Gesamtfertigstellungstermin sind heute nicht abschließend bestimmbar.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Torsten Albrecht, Bauleiter

Anlagen: keine