

Information über die beabsichtigte Vergabe

An Leinetal Lufttechnik GmbH, über das Vergabeportal. Information nach Paragraph 134 GWB zum Verfahren NO-FH26-L430.

1 Beabsichtigter Zuschlag

Die Stadt beabsichtigt, den Zuschlag auf das Angebot der Weserklima Anlagenbau GmbH, Gewerbering 26, 37603 Holzminden, zu erteilen.

2 Gründe Ihrer Nichtberücksichtigung

Ihr Angebot wird nicht berücksichtigt, weil wir den Nachweis der geforderten Verantwortung für Montage und Inbetriebnahme der Referenzanlage auch nach Vorlage der Auftraggeberbestätigung nicht für ausreichend halten. Die Bestätigung weist wesentliche Inbetriebnahmetätigkeiten dem Gerätehersteller zu. Zudem ist aus Ihrer ursprünglichen Geräteangabe AL 6000 K die Konfiguration E2 nicht eindeutig erkennbar. Erst die Aufklärungsantwort benennt diese Ausführung; die ebenfalls unter derselben Baureihe verfügbare E1-Ausführung erfüllt den SFP-Mindestwert nicht. Wir behandeln die spätere Konkretisierung deshalb nicht als Bestätigung eines bereits eindeutig beschriebenen Angebots. Der aufgeklärte Preisabstand ist kein weiterer Nichtberücksichtigungsgrund.

3 Frühester Vertragsschluss

Diese Information wird am 14.09.2026 um 15:00 Uhr MESZ elektronisch abgesendet. Der früheste Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist der 25.09.2026, 00:00 Uhr MESZ. Die zehn Kalendertage der Wartefrist beginnen am 15.09.2026 und enden mit Ablauf des 24.09.2026. Ein Vertrag ist noch nicht geschlossen.

4 Kontakt

Bitte richten Sie Rückfragen unter Angabe des Verfahrenszeichens an die Zentrale Vergabestelle.
Mara Seidel
Zentrale Vergabestelle