

Hofgarten Gewerbehöfe GmbH

Bemeroder Straße 72, 30559 Hannover

Projektverwaltung · projekt@hofgarten-gewerbe.de · 0511 489730-12

Niemeyer & Brandes Gebäudetechnik GmbH

Herrn Felix Brandes

Hägenstraße 38, 30559 Hannover

Hannover, 15. September 2026

Bezug: HG-26-041 / Ihre Rechnung NB-260902

Beanstandungen in Haus 3 und Abschlagszahlung

Sehr geehrter Herr Brandes,

seit dem Probetrieb am 10. September hören unsere Mieter im Erdgeschoss ein tiefes Brummen. Besonders betroffen ist Raum 0.14, den die Steuerberatung Winterfeld nutzt. Herr Trautmann hat die Störung am 11. September um 7:40 Uhr bei Pumpenbetrieb gehört; nach Abschalten von Gruppe 2 war sie deutlich leiser. Außerdem ist die Stelle links der Technikraumtür jetzt feucht. Am 14. September lag dort ein nasses Papiertuch. Wir können nicht erkennen, ob eine Verbindung tropft oder Wasser aus dem Bodenbereich kommt.

Weiter fehlen uns lesbare Beschriftungen an zwei Reglern sowie die endgültige Liste der Einstellwerte. Ihre Monteure haben auf die noch ausstehende Elektroabnahme verwiesen. Nach Mitteilung unseres Elektrikers ist die Versorgung seit dem 9. September angeschlossen. Das gemeinsame Übergabeblatt haben wir allerdings noch nicht erhalten.

Wir bitten um Prüfung und Beseitigung der von Ihnen zu verantwortenden Beanstandungen bis 25. September 2026. Zugang ist nach telefonischer Abstimmung mit Herrn Trautmann möglich. Wenn Sie diesen Zeitraum für einzelne Arbeiten nicht einhalten können, nennen Sie uns bitte bis 18. September eine konkrete Begründung und die vorgesehenen Schritte. Wir behalten uns vor, bei fortdauerndem Wasseraustritt sofort Hilfe zu holen; derzeit ist kein aktiver Strahl sichtbar.

Von Ihrer Rechnung über 57.120,00 EUR haben wir am 14. September 37.120,00 EUR überwiesen. Weitere 20.000,00 EUR behalten wir vorerst wegen der genannten Punkte zurück. Dies ist keine auf einer Fremdrechnung beruhende Kostenschätzung. Für den Geräuschschutz hat unser Hausmeister am Telefon Beträge zwischen 8.000 und 12.000 EUR genannt; ein Angebot hat er nicht eingeholt. Die Feuchteursache ist in dieser Zahl nicht enthalten.

Der Zwischenleistungsnachweis vom 2. September war keine Abnahme. Wir möchten am vereinbarten Fertigstellungstermin festhalten und erwarten Ihren Vorschlag zum weiteren Vorgehen. Die bloße Übersendung einer korrigierten Rechnung würde unser technisches Problem nicht lösen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Rösler

Maren Rösler

Geschäftsführerin