

11_Stoerungslog.txt

Störungsannahme Kaffeebogen

14.09.2026

07:04 Mira Ben Ami meldet Wasser im Keller. Vermutung Anruferin: „Vielleicht unsere Heizung.“

07:10 Netzteam alarmiert, Severin Sprosse übernimmt.

07:42 Straßenabschnitt abgesperrt. Rückmeldung Team: Wassereintritt im Keller nimmt ab.

09:15 Team meldet Riss an freigelegter Straßenverteilungsleitung vor Haus 6.

10:05 Eberhard Zimt fragt nach Ersatz seiner Mühlen. Disposition verweist zur Schadenbearbeitung; keine Kostenübernahme zugesagt.

13:30 Leitung nach Reparatur und Druckprüfung wieder freigegeben.

15:20 Trocknungsfirma arbeitet im Keller. Elektrische Prüfung separat erforderlich.

Auszug erstellt am 15.09.2026 durch Disponentin Yasmin Zobel.

01_Pruefauftrag.eml

Von	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:35:00 +0200
Betreff	Rohrbruch Würzburg – erste Prüfung bis Mittwoch

Sehr geehrte Frau Klee,

die Kommunalversorgung Mainbogen GmbH beauftragt Sie mit der ersten Prüfung des Rohrbruchs vom 14. September in Würzburg. Wir betreiben die Straßenverteilungsleitung am Gewerbehof Kaffeebogen 6. Der Laden Zimt & Zange im Erdgeschoss meldet Schäden aus dem darunterliegenden Lagerkeller.

Bitte ordnen Sie Haftungsgrund und Forderungspositionen anhand der beigegeführten Unterlagen und entwerfen Sie eine kurze Nachforderungsliste. Den Ort des Lecks bitte genau aus dem Einsatzbericht übernehmen. Frau Waffel ist Gebäudeeigentümerin, nicht Betreiberin unseres Straßennetzes.

Unsere Risikostelle hat im Ablagesystem eine alte Rubrik „AKHA/Rückdeckung“ gefunden, aber keine Vertragsurkunde. Daraus soll ausdrücklich keine Mitgliedschaft oder Deckungsaussage abgeleitet werden. Wir brauchen getrennt eine Liste der Unterlagen, die wir für die Prüfung von Versicherung oder Schadenausgleich und einer etwaigen Rückdeckung anfordern müssen. Bitte keine Kontaktaufnahme oder Meldung ohne unsere Freigabe.

Rückmeldung an uns bitte bis 7. Oktober. Herr Zimt hat um eine Nachricht bis 12. Oktober gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Morgenrot

07_Kostenuebersendung.eml

Von	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 13:16:00 +0200
Betreff	Belege und mein vorläufiger Betrag

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

anbei die bezahlte Trocknungsrechnung und das Elektroangebot als zwei Word-Dateien. Dazu rechne ich 7.500 EUR netto für neue Mühlen und 3.400 EUR für die vier Tage, an denen wir geschlossen hatten. Zusammen mit 2.400 EUR netto Trocknung und 1.800 EUR netto Elektrik ergibt das vorläufig 15.100 EUR.

Ich bin für diese betrieblichen Eingangsleistungen zum Vorsteuerabzug berechtigt und fordere die dort ausgewiesene Umsatzsteuer nicht zusätzlich. Die Elektroarbeiten sind noch nicht bestellt. Vielleicht kann Frau Waffel einen Teil übernehmen; verbindlich zugesagt hat sie nichts. Eine doppelte Erstattung will ich selbstverständlich nicht.

Bitte geben Sie mir bis zum 12. Oktober eine Rückmeldung, welche Unterlagen Ihnen noch fehlen. Die Mühlen stehen weiterhin im Keller und können besichtigt werden.

Freundliche Grüße
Eberhard Zimt

08_Vermieterin.eml

Von	Walburga Waffel <walburga@waffel-immobilien.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 09:22:00 +0200
Betreff	Kaffeebogen 6 – Wanddurchführung und Mietvertrag

Guten Morgen,

ich bin Eigentümerin des Hauses Kaffeebogen 6. Den Verkaufsraum und den Keller habe ich an Herrn Zimt vermietet. Unsere Hausleitung beginnt hinter dem Kellerwasserzähler. Für die Straßenleitung habe ich keine Betriebsbefugnis. Herr Sprosse zeigte mir das ausgetauschte Rohrstück draußen im Gehweg.

Die Wanddurchführung ist älter. Ob sie schon vor dem Vorfall undicht war, weiß ich nicht. In den letzten zwei Jahren hat mir Herr Zimt keinen Wassereintritt gemeldet. Mietvertrag und Wasserliefervertrag liegen noch im Papierordner meines Verwalters; ich lasse sie heraussuchen. Ich kann daher heute auch keine vertragliche Kostenteilung für die Elektroarbeiten nennen.

Die Reparatur der Kellerwand habe ich noch nicht beauftragt. Eine eigene bezifferte Forderung erhebe ich mit dieser Nachricht nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Walburga Waffel

09_Vertragsanfrage.eml

Von	Gundula Pfennig <risiken@mainbogen-versorgung.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 14:40:00 +0200
Betreff	Versicherung, Schadenausgleich, Rückdeckung: Unterlagen fehlen

Liebe Mira,

die Ablagerubrik „AKHA/Rückdeckung“ ist vorhanden, enthält aber nur einen leeren Unterordner aus einer früheren Bestandsaufnahme. Ich habe keinen Beitrittsnachweis, keine Satzung oder Bedingungen für unseren Betrieb und keinen aktuellen Deckungs- oder Rückdeckungsvertrag gefunden. Auch ein für den Schaden bestätigter Selbstbehalt oder eine Leistungsgrenze ist nicht dokumentiert.

Ich habe deshalb heute bei unserer kaufmännischen Leitung die vollständigen Unterlagen einschließlich Nachträgen, Laufzeiten und zuständiger Meldestelle angefordert. Bis dahin kann ich nicht sagen, ob und wie diese Angelegenheit dort überhaupt angeschlossen ist. Bitte für die Anfrage Haftungsprüfung, etwaige Deckung und etwaige Rückdeckung getrennt aufführen.

Nach außen wurde noch keine Deckungszusage erteilt. Eine Haftungsanerkennung unserer Gesellschaft gibt es ebenfalls nicht.

Gundula

10_Umsatz_Rueckfrage.eml

Von	Eberhard Zimt <eberhard@zimt-zange.example>
An	Mira Morgenrot <recht@mainbogen-versorgung.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 17:05:00 +0200
Betreff	Die 3.400 EUR sind Umsatz, noch keine Gewinnrechnung

Hallo Frau Morgenrot,

die 850 EUR pro Tag habe ich aus vier vergleichbaren Septembertagen des Vorjahres übernommen, also viermal 850 EUR = 3.400 EUR. Das sind die Nettoumsätze laut meiner Kasse. Eine Berechnung des entgangenen Gewinns ist das noch nicht. Wareneinsatz und ersparte Kosten habe ich nicht herausgerechnet.

Einige Kunden haben ihre Reparaturaufträge nur verschoben. Wie viel davon später nachgeholt wurde, kann meine Buchhalterin erst nächste Woche sagen. Personalkosten und Miete laufen weiter. Ich lasse Kassenberichte, Auftragsliste und die betreffenden Einkaufsrechnungen zusammenstellen.

Freundliche Grüße

Eberhard Zimt

12_Kostenliste.xlsx

Zimt & Zange: angemeldete Kosten

Gundula Pfennig, Kommunalversorgung Mainbogen GmbH, Stand 05.10.2026

Position	Menge	Ansatz EUR	Angemeldet EUR	Beleg und Stand
Trocknung	1	2,400.00	2,400.00	04: Rechnung bezahlt; netto 2.400, brutto 2.856 EUR
Elektroarbeiten	1	1,800.00	1,800.00	06: Angebot, noch nicht beauftragt; netto
Vorführmühlen, Neupreis	3	2,500.00	7,500.00	05: drei gebrauchte Mühlen; Neupreis telefonisch
Schließtage, Nettoumsatz	4	850.00	3,400.00	10: Umsatz, ersparte Kosten und Nachholungen offen
Angemeldete Summe			15,100.00	Summe der Anmeldung, keine geprüfte Ersatzleistung.

Beträge ohne Umsatzsteuer gemäß E-Mail 07. Kein zusätzlicher Umsatzsteueransatz.

Reparaturfähigkeit, Zeitwerte und mögliche Restwerte der Mühlen sind noch ungeklärt.

Deckung und Rückdeckung sind in dieser Liste nicht berechnet. Vertragsunterlagen fehlen.

02_Schadenmeldung.docx

Schadenmeldung Lagerkeller

19.09.2026

Am Montag, 14. September 2026, öffnete Mira Ben Ami gegen 06:50 Uhr die Kellertür und sah Wasser auf dem Boden. Gegen 07:20 Uhr stand das Wasser an der tiefsten Stelle etwa zwölf Zentimeter hoch. Wir riefen die Kommunalversorgung an. Erst dachten wir, ein Rohr unserer Heizung sei geplatzt.

Im Keller lagerten drei eigene, gebrauchte Vorführmühlen. Sie standen auf niedrigen Rollbrettern. Wasser gelangte in die Gehäuse; wir haben sie seitdem nicht eingeschaltet. Außerdem waren Steckdosen und der untere Teil der Wand feucht. Den Raum konnten wir nicht nutzen.

Der Laden blieb vom 14. bis einschließlich 17. September geschlossen. Wir beliefern auch Kunden vor Ort, konnten aber ohne unsere Werkstatt und sichere Elektrik nicht normal arbeiten. Ab 18. September verkauften wir wieder; Reparaturarbeiten im Keller blieben ausgesetzt.

Das Geschäft führe ich als Einzelunternehmer. Die drei Mühlen gehören meinem Betrieb. Den Laden mit Keller habe ich von Walburga Waffel gemietet. Die Lieferbelege und eine Aufstellung zum Alter der Mühlen lege ich nach. Ich bitte um Ersatz unserer Kosten und der ausgefallenen Geschäftseinnahmen.

Eberhard Zimt

03_Einsatzbericht.docx

Einsatzbericht Wasserleitung Kaffeebogen

14.09.2026

1 Einsatz und Befund

Störmeldung eingegangen um 07:04 Uhr. Absperrung des Leitungsabschnitts um 07:42 Uhr. Bei der Freilegung um 09:15 Uhr wurde ein Längsriss in der Straßenverteilungsleitung gefunden. Die freigelegte Stelle liegt im öffentlichen Gehwegbereich etwa 1,5 Meter vor der Außenwand von Kaffeebogen 6 und damit außerhalb des Gebäudes. Es handelt sich nicht um die Leitung hinter dem Wasserzähler im Keller.

Nach dem internen Netzplan und unserer Anlagenkartei steht diese Verteilungsleitung im Eigentum der Kommunalversorgung Mainbogen GmbH; Betrieb, Kontrolle und Absperrung übernimmt unser Netzteam. Einen Grundbuch- oder Vertragsnachweis habe ich dieser Meldung nicht beigelegt. Das ausgebaute Rohrstück wird im Betriebshof aufbewahrt. Eine Materialuntersuchung steht noch aus.

2 Wasserweg und Wiederinbetriebnahme

An der Durchführung der Versorgungsleitungen in der Kelleraußenwand trat bei unserer Ankunft Wasser ein. Nach Absperrung der Straßenleitung ließ dieser Eintritt deutlich nach. Im Keller fanden wir bei unserer Sichtkontrolle kein erkennbar gebrochenes Heizungsrohr; der Heizungsdruck blieb laut Anzeige unverändert. Eine vollständige Gebäudeprüfung war nicht Gegenstand unseres Einsatzes.

Wir ersetzen das gerissene Stück und nahmen die Leitung um 13:30 Uhr nach Druckprüfung wieder in Betrieb. Die Ursache des Risses und die Dichtigkeit der Kellerwanddurchführung sind noch nicht abschließend untersucht.

Severin Sprosse, Einsatzleiter

04_Trocknung_Rechnung.docx

Rechnung TR-260918

18.09.2026

An Eberhard Zimt, Zimt & Zange, Kaffeebogen 6, Würzburg.

Auftrag vom 14. September 2026. Einsatzort: Lagerkeller Kaffeebogen 6. Leistungen vom 14. bis 18. September: Abpumpen und Erstaufnahme 600,00 EUR netto; Bereitstellung und Betrieb der Trocknungsgeräte 1.200,00 EUR netto; Reinigung und Feuchtemessungen 600,00 EUR netto.

Nettosumme: 2.400,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 456,00 EUR. Rechnungsbetrag: 2.856,00 EUR.

Die Abrechnung umfasst keine Instandsetzung der Elektroanlage und keinen Ersatz der gelagerten Mühlen. Geräte wurden am 18. September abgeholt. An der Wand bleibt weiterer Prüfbedarf bestehen.

Zahlungseingang am 19. September 2026: 2.856,00 EUR vollständig erhalten.

Tilda Tuch, Geschäftsführerin

05_Muehlen_Bestandsliste.docx

Bestandsliste der drei Vorführmühlen

21.09.2026

Standort vor dem Wassereintritt: Lagerkeller Kaffeebogen 6, links neben der Werkbank. Alle drei Mühlen gehörten dem Betrieb und waren regelmäßig als Vorführgeräte im Einsatz. Es handelt sich um denselben Modelltyp „Mahlfink M2“.

Mühle ZZ-01: gekauft im Februar 2023 für 2.000,00 EUR netto. Mühle ZZ-02: gekauft im Juni 2023 für 2.000,00 EUR netto. Mühle ZZ-03: gekauft im Januar 2024 für 2.000,00 EUR netto. Der Gesamtbetrag der damaligen Anschaffungen war 6.000,00 EUR netto.

Der Lieferant hat mir am Telefon für drei neue gleichartige Geräte einen Preis von jeweils 2.500,00 EUR netto genannt. Auf dieser Grundlage verlange ich 7.500,00 EUR netto. Eine schriftliche Offerte liegt mir noch nicht vor. Die historischen Kaufrechnungen habe ich im Archiv angefordert.

Ob die Mühlen repariert werden können, ist bisher nicht untersucht. Ein Händler meinte unverbindlich, vielleicht seien noch rund 200 EUR pro Stück als Teileträger erzielbar. Dafür gibt es weder ein Kaufangebot noch einen tatsächlichen Erlös. Ich habe nichts entsorgt.

Eberhard Zimt

06_Elektro_Angebot.docx

Angebot EL-260920

20.09.2026

An Eberhard Zimt, Zimt & Zange, Kaffeebogen 6, Würzburg.

Nach der Besichtigung am 19. September bieten wir die Prüfung der betroffenen Kellerstromkreise, den Austausch von vier Steckdosen und zugehörigen Leitungsabschnitten sowie die abschließende Messung an.

Arbeitszeit: 16 Stunden zu 75,00 EUR netto = 1.200,00 EUR. Material und Messpauschale: 600,00 EUR netto. Nettobetrag: 1.800,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 342,00 EUR. Gesamtbetrag: 2.142,00 EUR.

Das Angebot setzt voraus, dass sich kein weiterer Schaden an der Hauptverteilung zeigt. Es gilt bis 15. Oktober 2026. Ein Auftrag wurde noch nicht erteilt. Die betroffenen Kellerstromkreise bleiben bis zur Freigabe abgeschaltet; der Verkaufsraum verfügt über einen getrennten Stromkreis.

Elmar Eule