

- Kịch bản thuyết trình — Session 5.2
 - "Understanding Vietnam's DPPA Mechanisms and Pricing Considerations"
 - Cách dùng bản thảo này
- MỞ ĐẦU
 - Slide 1 — Tiêu đề (0:00 – 0:45)
 - Slide 2 — Lộ trình & mục tiêu (0:45 – 1:30)
- MODULE 1 — NỀN TẢNG (4 phút)
 - Slide 3 — Biểu giá TOU của EVN (1:30 – 3:00)
 - Slide 4 — Mốc so sánh & điều kiện điện áp (3:00 – 4:30)
- MODULE 2 — HÓA ĐƠN NĂM DÒNG (12 phút)
 - Slide 5 — Sơ đồ dòng tiền (4:30 – 6:30)
 - Slide 6 — Bảng hóa đơn năm dòng (6:30 – 8:00)
 - Slide 7 — Định nghĩa sản lượng (8:00 – 9:30)
 - Slide 8 — Ví dụ NSMO: dữ liệu đầu vào (9:30 – 11:00)
 - Slide 9 — Ví dụ NSMO: số học (11:00 – 12:30)
 - Slide 10 — Điểm chốt: 523 đồng phí (12:30 – 14:00)
- MODULE 3 — CƠ CHẾ CfD (6 phút)
 - Slide 11 — CfD hai chiều (14:00 – 15:30)
 - Slide 12 — Trượt giá strike & thực tế năm đầu (15:30 – 17:00)
 - Slide 13 — Sản lượng hợp đồng vs hình dạng tải (17:00 – 18:30)
- MODULE 4 — KINH TẾ NHÀ PHÁT TRIỂN & BA CỬA (8 phút)
 - Slide 14 — Doanh thu nhà phát triển (18:30 – 20:00)
 - Slide 15 — Ba cửa (20:00 – 22:00)
 - Slide 16 — Chi phí vòng đời (22:00 – 23:30)
- MODULE 5 — CASE STUDY (12 phút)
 - Slide 17 — Khung case study (23:30 – 25:00)
 - Slide 18 — Case 5 (25:00 – 27:00)
 - Slide 19 — Case 6 (27:00 – 29:00)
 - Slide 20 — Quét đàm phán (29:00 – 31:00)
 - Slide 21 — Kỳ vọng giá (31:00 – 33:00)
- MODULE 6 — ĐIỂM RA QUYẾT ĐỊNH & CHỐT (3 phút)
 - Slide 22 — Năm quyết định (33:00 – 34:30)
 - Slide 23 — Chốt (34:30 – 36:00)
- PHẦN HỎI ĐÁP — Slide dự phòng (Backup)
 - B1 — Bối cảnh giá thị trường FMP
 - B2 — Nếu tải nhà máy giảm thì sao?
 - B3 — Chứng chỉ tái tạo (REC) và Scope 2

- B4 — Đấu nối 6–22 kV: hiện trạng
- B5 — Cách đo "cửa bên mua"
- PHỤ LỤC — Mẹo luyện tập

Kịch bản thuyết trình — Session 5.2

"Understanding Vietnam's DPPA Mechanisms and Pricing Considerations"

Thời lượng: 45 phút trình bày + 30 phút Q&A **Đối tượng:** Đại diện nhà máy trong chuỗi cung ứng các thương hiệu toàn cầu (CEBA Procurement Academy 2026, Ngày 2) **Phạm vi:** Chỉ DPPA ảo (virtual / grid CfD) theo Nghị định 57/2025/NĐ-CP **Mục đích tài liệu:** Bản thảo để luyện tập trước khi present. Phần in nghiêng là *chỉ dẫn cho người nói* (cue), phần còn lại là lời thoại.

Cách dùng bản thảo này

- Mỗi slide có: **(1)** mục tiêu slide, **(2)** lời thoại đầy đủ, **(3)** câu chuyển sang slide sau.
 - Cột thời gian bên trái giúp bạn giữ nhịp. Nếu đến slide 13 mà đã quá 22 phút → rút gọn Module 3.
 - Ký hiệu *[cue: ...]* là động tác/nhấn nhá, không đọc thành lời.
 - Các con số đều khớp với deck [CEBA_DPPA_Mechanisms_Pricing.pptx](#).
-

MỞ ĐẦU

Slide 1 — Tiêu đề (0:00 – 0:45)

Mục tiêu: Định khung phiên, hạ kỳ vọng đúng hướng ngay từ đầu.

Xin chào cả nhà. Phiên vừa rồi các anh chị đã nghe tổng quan cơ chế DPPA, điều kiện tham gia và các điều khoản hợp đồng. Trong 45 phút tới, chúng ta sẽ không nhắc lại những phần đó nữa — mà đi thẳng vào **tiền**.

Câu hỏi trọng tâm của phiên này rất đơn giản: "*Nếu nhà máy của tôi ký một hợp đồng DPPA ảo, mỗi tháng tôi thực sự trả bao nhiêu, và con số đó từ đâu ra?*"

Tôi sẽ chỉ tập trung vào **DPPA ảo — cơ chế chênh lệch giá CfD qua lưới EVN** theo Nghị định 57. Không bàn private wire, không bàn biểu giá hai thành phần — vì cả hai đều không nằm trong cuộc chơi DPPA mà các anh chị đang cân nhắc.

[cue: dừng 2 giây, nhìn xuống khán phòng]

Và xin nói trước một điều, để chúng ta cùng "chỉnh kỳ vọng": DPPA ảo **hiếm khi là một khoản giảm giá ngay ngày đầu**. Thứ các anh chị mua là **sự chắc chắn về giá trong 20–25 năm** và **chứng nhận năng lượng tái tạo đáng tin** cho thương hiệu. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này qua các con số.

Chuyên: "*Đây là lộ trình 45 phút của chúng ta.*"

Slide 2 — Lộ trình & mục tiêu (0:45 – 1:30)

Mục tiêu: Cho khán giả bản đồ; cam kết 4 điều họ mang về.

Chúng ta đi theo dòng tiền, qua 6 module. [cue: lướt tay theo bảng] Bốn phút cho nền tảng hóa đơn EVN hiện tại; mười hai phút — phần dài nhất — bóc tách hóa đơn DPPA năm dòng; sáu phút về cơ chế CfD; tám phút nhìn sang phía nhà phát triển và ngân hàng; rồi mười hai phút cho một case study thật của một nhà máy; và ba phút chốt lại các điểm ra quyết định.

Kết thúc phiên, tôi muốn mỗi anh chị làm được bốn việc: **một**, tự bóc một hóa đơn DPPA thành năm thành phần và so với hóa đơn EVN hiện tại; **hai**, hiểu giá hợp đồng (strike), giá thị trường (FMP), hệ số tổn thất và các loại phí kết hợp ra sao thành chi phí ròng; **ba**, hiểu vì sao một thương vụ phải qua đủ **ba cửa** — bên mua, bên bán, ngân hàng; và **bốn**, ra về với một kỳ vọng giá thực tế, dựa trên mô hình thật chứ không phải lý thuyết.

MODULE 1 — NỀN TẢNG (4 phút)

Slide 3 — Biểu giá TOU của EVN (1:30 – 3:00)

Mục tiêu: Nhắc giá điện hiện tại là "thước đo" — và hình dạng tải quyết định chi phí thật.

Mọi hợp đồng DPPA đều được đánh giá so với cái này — hóa đơn EVN của các anh chị. Nên ta phải nắm chắc nó trước.

EVN tính theo ba khung giờ. *[cue: chỉ bảng]* Giờ thấp điểm, 22 giờ đến 4 giờ sáng, chỉ khoảng **0,52 lần** giá cơ sở. Giờ bình thường là **1 lần**. Giờ cao điểm — sáng 9 rưỡi đến 11 rưỡi và chiều 5 đến 8 giờ — lên tới **1,78 lần**. Tức là một kWh giờ cao điểm đắt gấp gần **3,4 lần** giờ thấp điểm. Và Chủ nhật không có giờ cao điểm.

[cue: chỉ bảng giá theo cấp điện áp] Giá tuyệt đối phụ thuộc cấp điện áp đầu nối. Nhà máy đầu ở 22–110 kV trả khoảng 3,7 cent giờ thấp điểm, 7 cent giờ bình thường, gần 12,6 cent giờ cao điểm — quy theo đô la.

Điểm mấu chốt cho DPPA: *[cue: nhấn]* **hình dạng tải của các anh chị quyết định "giá trung bình" của các anh chị là bao nhiêu.** Một nhà máy chạy ba ca khác hẳn một nhà máy chỉ chạy ban ngày. Và phần điện DPPA không phủ hết — gọi là phần dư — vẫn tiếp tục trả theo đúng các mức TOU này.

Chuyên: "Vậy 'thước đo' để đánh giá DPPA chính xác là gì? Và ai được phép tham gia?"

Slide 4 — Mốc so sánh & điều kiện điện áp (3:00 – 4:30)

Mục tiêu: Định nghĩa BAU + 4%/năm; cảnh báo điều kiện điện áp.

Thước đo chuẩn — chúng ta gọi là **BAU**, "business as usual" — là hóa đơn EVN hiện tại của các anh chị, trượt giá khoảng **4% mỗi năm**, đúng theo xu hướng lịch sử 2015–2024. *[cue: nhấn]* Một hợp đồng DPPA tốt hay không, ta xét **chi phí lũy kế so với BAU trong 10 năm và trong cả vòng đời dự án** — chứ không phải nhìn năm đầu. Phần lớn giá trị dài hạn của DPPA đến chính từ việc EVN cứ tăng giá còn giá hợp đồng của bạn thì đã khóa.

[cue: chỉ bảng K_pp] Về điều kiện: Nghị định 57, Điều 16, chỉ cho DPPA ảo với đầu nối **từ 110 kV trở lên và 22–110 kV**. Mỗi cấp có một hệ số quy đổi tổn thất K_{pp} chính thức: 1,0085 cho cấp 110 kV trở lên, và 1,0273 cho cấp 22–110 kV. Hiểu nôm na, hệ số này bù phần điện hao hụt trên đường truyền — khoảng dưới 1% ở cấp cao và khoảng 2,7% ở cấp 22–110 kV.

[cue: chỉ vào hai dòng tô vàng]

Và đây là điều rất nhiều nhà máy chưa biết: *[cue: chậm lại]* nếu các anh chị đầu nối ở **6–22 kV hoặc thấp hơn**, thì **hiện tại chưa thể tham gia DPPA ảo** — vì hệ số K_{pp} cho các cấp này NLDC/EVN vẫn chưa công bố. Không có K_{pp} thì không tính được thanh toán. Đây là một điểm rất nhiều nhà máy trong chuỗi cung ứng đang vướng — và là một kiến nghị chính sách đáng để nêu với CEBA.

Chuyên: "Giờ đến phần cốt lõi: nếu ký DPPA ảo, hóa đơn hàng tháng của các anh chị trông như thế nào."

MODULE 2 — HÓA ĐƠN NĂM DÒNG (12 phút)

Slide 5 — Sơ đồ dòng tiền (4:30 – 6:30)

Mục tiêu: Cho khán giả thấy DPPA ảo là một lớp tài chính phủ lên dòng điện vật lý bình thường.

Trước khi vào con số, hãy nhìn dòng tiền chạy qua ba mối quan hệ. *[cue: chỉ từng hộp]*

Bên trái: **nhà máy điện tái tạo** bán **toàn bộ** sản lượng lên thị trường giao ngay. Họ không bán trực tiếp cho các anh chị — họ bán cho thị trường và nhận giá FMP cho mỗi kWh phát ra.

Ở giữa: **thị trường điện VWEM** trả nhà máy theo giá FMP; và **EVN** đo đếm, truyền tải và xuất hóa đơn cho các anh chị.

Bên phải: **nhà máy của các anh chị** trả cho EVN hóa đơn DPPA — gồm năm dòng mà ta sắp xem — và **thanh toán riêng phần CfD với nhà phát triển**.

[cue: chỉ đường nét đứt màu vàng nối nhà máy điện và nhà máy của khách]

Điểm cốt lõi để hiểu toàn bộ cơ chế: *[cue: nhấn mạnh]* **điện vật lý vẫn chạy qua lưới quốc gia như bình thường. DPPA chỉ là một lớp tài chính phủ lên trên.** Các anh chị không có dây riêng nối tới nhà máy điện. Cái nối hai bên là một **hợp đồng chênh lệch giá** — đường nét đứt màu vàng kia — chứ không phải dây điện.

Vậy nên doanh thu của nhà phát triển = bán giao ngay theo FMP **cộng** phần CfD với các anh chị. Còn chi phí của các anh chị = hóa đơn EVN năm dòng **cộng** phần CfD. Ta mở từng dòng ra ngay sau đây.

Chuyên: "Năm dòng đó là gì?"

Slide 6 — Bảng hóa đơn năm dòng (6:30 – 8:00)

Mục tiêu: Trình bày khung 5 dòng — xương sống của toàn phiên.

Đây là bộ khung mà tôi mong các anh chị nhớ nhất khi rời phòng này. Mỗi tháng, hóa đơn DPPA ảo có đúng **năm dòng**. *[cue: đọc lướt, chỉ từng dòng]*

Dòng 1 — tiền điện thị trường: sản lượng các anh chị thực nhận, nhân giá thị trường FMP, nhân hệ số giá k, nhân hệ số tổn thất K_{pp} . Đây là dòng lớn nhất.

Dòng 2 — phí dịch vụ DPPA: 360 đồng mỗi kWh. Cố định.

Dòng 3 — phí cân bằng: 163,3 đồng mỗi kWh. Cố định.

Dòng 4 — phần mua bổ sung: phần tải không được điện tái tạo phủ, mua từ EVN theo đúng giá TOU ở Module 1.

Dòng 5 — thanh toán CfD: chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá thị trường, nhân sản lượng — và đây là dòng **hai chiều**, có thể dương hoặc âm.

[cue: nhấn]

Lưu ý quan trọng: bốn dòng đầu do **EVN** xuất hóa đơn. Dòng thứ năm các anh chị **thanh toán song phương với nhà phát triển** theo hợp đồng CfD. Và "k" ở dòng 1 không phải là tổn thất sản lượng — nó là hệ số quy đổi *giá thị trường về điểm giao nhận của khách hàng*. $CFMP = FMP \text{ nhân } k$.

Chuyển: "Có một chữ tôi cố tình lặp lại ở các dòng — Q_{Khc} , 'sản lượng khách hàng thực nhận'. Tại sao lại là sản lượng đó mà không phải sản lượng hợp đồng?"

Slide 7 — Định nghĩa sản lượng (8:00 – 9:30)

Mục tiêu: Làm rõ Q_{adj} , Q_{Khc} , và nguyên tắc CfD chốt trên sản lượng thực nhận.

Đây là chỗ rất nhiều người tính nhầm khi đàm phán. Có ba khái niệm sản lượng, và tiền chỉ chảy theo **một** trong số đó. *[cue: chỉ hộp công thức]*

Q_{adj} — sản lượng quy đổi về đồng hồ của các anh chị — bằng sản lượng đo tại nhà máy điện chia cho K_{pp} . Tức đã trừ phần hao trên đường truyền.

Q_{Khc} — sản lượng thanh toán — bằng **giá trị nhỏ hơn** giữa tải của các anh chị và Q_{adj} . *[cue: nhấn]* Nghĩa là **các anh chị chỉ thanh toán trên phần điện mình thật sự tiêu thụ**. Ba dòng đầu tính trên Q_{Khc} .

Q_{CfD} — sản lượng tính CfD — cũng chốt trên sản lượng thực nhận, không vượt quá phần đã tiêu thụ.

[cue: chuyển sang phần dưới, chậm lại]

Hệ quả thực tế cực kỳ quan trọng cho đàm phán: *[cue: nhấn từng ý]* nếu trong một giờ nào đó nhà máy điện phát nhiều hơn mức các anh chị dùng, **phần dư đó**

chỉ mang lại doanh thu giao ngay cho nhà phát triển — không tính vào hóa đơn của các anh chị, và cũng không sinh ra CfD.

Suy ra: **ký sản lượng hợp đồng cao hơn mức tiêu thụ thật của mình thì không mua được gì cả.** Đây là lỗi đàm phán tốn tiền nhất mà tôi thấy. Chúng ta sẽ quay lại ý này ở slide hình dạng tải.

Chuyên: "Lý thuyết vậy đủ rồi. Hãy lấy một ví dụ thật — ví dụ chính thức của NSMO."

Slide 8 — Ví dụ NSMO: dữ liệu đầu vào (9:30 – 11:00)

Mục tiêu: Đặt bài toán ví dụ 1 của NSMO — nguồn chính thống, tăng độ tin cậy.

Đây là ví dụ công khai do **NSMO** — đơn vị vận hành hệ thống — đưa ra hồi tháng 9/2025 để hướng dẫn Nghị định 57. Tôi dùng đúng số của họ để các anh chị thấy đây không phải con số tôi tự nghĩ ra.

[cue: chỉ bảng] Bối cảnh: một nhà máy điện mặt trời 50 MW ký toàn bộ sản lượng cho một khách hàng khu công nghiệp. Khách tiêu thụ **6 triệu kWh mỗi tháng**, và đúng bằng sản lượng tái tạo thực nhận — nên tháng này **không có phần mua bổ sung từ EVN**.

Sản lượng hợp đồng CfD cũng 6 triệu kWh. Giá hợp đồng — strike — là **1.300 đồng/kWh**. Giá thị trường FMP là **1.200 đồng/kWh**. [cue: nhấn] Để ý: giá hợp đồng chỉ cao hơn giá thị trường đúng **100 đồng**. Hệ số k là 1,026, K_pp cấp 110 kV là 1,008. Phí dịch vụ 360 đồng, phí cân bằng 163,3 đồng, giá bán lẻ bình quân 2.204 đồng.

[cue: ánh mắt mời gọi]

Hãy để ý chuyện sắp xảy ra: giá hợp đồng chỉ nhỉnh hơn thị trường có 100 đồng — nghe như một thương vụ rất sát. Giờ ta xem các loại **phí** làm gì với con số đó.

Chuyên: "Tính cả năm dòng ra nào."

Slide 9 — Ví dụ NSMO: số học (11:00 – 12:30)

Mục tiêu: Tính tay năm dòng, ra đúng tổng chính thức — khoảnh khắc "aha".

[cue: chỉ từng dòng, đọc thông thả con số]

Dòng 1, tiền điện thị trường: 6 triệu kWh nhân 1.200 nhân 1,026 nhân 1,008 — bằng **7,446 tỷ đồng**.

Dòng 2, phí dịch vụ: 6 triệu nhân 360 — **2,16 tỷ**.

Dòng 3, phí cân bằng: 6 triệu nhân 163,3 — **gần 980 triệu**.

Dòng 4, mua bổ sung: bằng **0**, vì tháng này tiêu thụ đúng bằng sản lượng nhận.

Cộng bốn dòng EVN: **10,586 tỷ đồng**.

Dòng 5, CfD: chênh 100 đồng nhân 6 triệu — **600 triệu**, khách trả thêm cho nhà phát triển vì giá hợp đồng cao hơn thị trường.

Tổng cộng: 11,186 tỷ đồng. *[cue: dừng]* — Đây đúng bằng con số trong tài liệu chính thức của NSMO.

[cue: nhấn — đây là điểm chốt của module]

Giờ chia ngược lại: 11,186 tỷ chia 6 triệu kWh = khoảng **1.864 đồng/kWh** cho điện 100% tái tạo. So với giá bán lẻ bình quân 2.204 đồng trong ví dụ này thì vẫn rẻ hơn. Nhưng — và đây là cái bẫy — *[cue: chậm]* phần lớn con số 1.864 đó **không phải** giá hợp đồng. Nó là giá thị trường **cộng các loại phí**. Slide sau sẽ tách bạch.

Chuyên: "Vậy 'chi phí cấu trúc' thật sự là bao nhiêu, trước khi đụng tới chữ CfD?"

Slide 10 — Điểm chốt: 523 đồng phí (12:30 – 14:00)

Mục tiêu: Thông điệp lớn nhất của Module 2 — phí cố định ăn phần lớn giá trị CfD.

Hãy bóc chi phí mỗi kWh **trước khi** tính CfD, ở cấp 22–110 kV với giá thị trường bình quân 2025. *[cue: chỉ bảng]*

Tiền điện thị trường, sau khi nhân k và K_pp: khoảng **1.504 đồng**, tức 6 cent. Cộng phí dịch vụ 360 đồng. Cộng phí cân bằng 163,3 đồng. Tổng chi phí giao đến **trước CfD**: khoảng **2.027 đồng/kWh**, tầm 8,1 cent.

[cue: nhấn vào con số 523]

Hai dòng phí cộng lại là **523 đồng mỗi kWh**. Và đây là điều then chốt: *[cue: chậm, rõ]* **523 đồng này áp lên mọi kWh, bất kể giá hợp đồng của các anh chị là bao nhiêu**. Nó do quy định ấn định, **không đàm phán được**. Các anh chị có ép giá strike xuống mức nào thì 523 đồng phí vẫn nguyên.

So sánh nhanh: 2.027 đồng giao đến — trước cả CfD — với nhiều nhà máy đã xấp xỉ hoặc cao hơn chi phí lưới bình quân của họ. *[cue: chỉ hộp callout]*

Cho nên thông điệp lớn nhất của phiên này: DPPA ảo hiểm khi là giảm giá ngày đầu. Giá trị của nó là **sự chắc chắn về giá** trước đà tăng của EVN, **cộng** chứng nhận tái tạo cho thương hiệu. Và con số đầu tiên các anh chị nên kiểm tra trong mọi đề xuất chính là **mức phí**.

Chuyên: "Còn dòng thứ năm — CfD — hoạt động chính xác ra sao? Vì sao tôi cứ gọi nó là 'hai chiều'?"

MODULE 3 — CƠ CHẾ CfD (6 phút)

Slide 11 — CfD hai chiều (14:00 – 15:30)

Mục tiêu: Giải thích trực giác hai chiều; CfD = chắc chắn, không phải tự động lờ.

CfD — hợp đồng chênh lệch — về bản chất là một dòng tiền: **(giá hợp đồng trừ giá thị trường) nhân sản lượng**. *[cue: chỉ hộp công thức]*

Hai chiều nghĩa là: *[cue: chỉ bảng]* khi giá thị trường **thấp hơn** giá hợp đồng, các anh chị **bù thêm** cho nhà phát triển. Khi giá thị trường **cao hơn** giá hợp đồng, nhà phát triển **trả lại** cho các anh chị.

Tác dụng ròng: *[cue: nhấn]* chi phí điện tái tạo của các anh chị được **khóa quanh mức giá hợp đồng**, cộng phí — bất kể thị trường lên xuống thế nào. Năm 2025 giá FMP bình quân khoảng 1.427 đồng nhưng dao động rất mạnh theo giờ. CfD chính là thứ gỡ sự dao động đó ra khỏi ngân sách của các anh chị.

Một điểm cần thành thật: *[cue: chậm]* nếu đặt giá hợp đồng **thấp hơn** giá thị trường kỳ vọng, về lý thuyết các anh chị sẽ "thu" được tiền. Nhưng **không nhà phát triển nào tài trợ được một dự án như thế** — và đó chính là Module 4.

Chuyên: "Trước khi sang phía nhà phát triển, hai chi tiết về giá hợp đồng mà các anh chị phải nắm."

Slide 12 — Trượt giá strike & thực tế năm đầu (15:30 – 17:00)

Mục tiêu: Hai ý: trượt giá strike, và năm đầu thường đắt hơn BAU.

Thứ nhất, trượt giá hợp đồng. *[cue: cột trái]* Nhiều hợp đồng có điều khoản giá strike tăng dần, ví dụ 4% mỗi năm. Điều này cải thiện kinh tế dài hạn cho **bên bán và ngân hàng** — nhưng **không giúp gì cho năm đầu của các anh chị**, và càng về sau càng bất lợi cho bên mua. Cho nên hãy đàm phán **chỉ số trượt giá** quyết liệt như đàm phán mức giá khởi điểm: cố định theo đồng, hay theo lạm phát, hay neo theo đô la.

Thứ hai, năm đầu trông thế nào. *[cue: cột phải, nhấn]* Trong hầu hết cấu trúc thực tế, **chi phí DPPA năm đầu bằng hoặc cao hơn BAU**. Khoản tiết kiệm tích lũy dần khi giá EVN trượt lên khoảng 4% mỗi năm còn giá hợp đồng của các anh chị đã khóa. Vậy nên: *[cue: chậm]* **luôn đánh giá theo chi phí lũy kế 10 năm và cả vòng đời — đừng bao giờ chỉ nhìn năm đầu.**

[cue: chỉ callout] Câu hỏi để mang về cho giám đốc tài chính: "Chúng ta có chấp nhận một khoản đắt hơn nhỏ trong năm đầu để khóa rủi ro 25 năm không?"

Chuyên: "Chi tiết cuối của Module này — và là cái bẫy tốn tiền tôi đã hứa quay lại."

Slide 13 — Sản lượng hợp đồng vs hình dạng tải (17:00 – 18:30)

Mục tiêu: Nhấn lại nguyên tắc Q_CfD chốt trên sản lượng tiêu thụ; đòi phân tích 8760 giờ.

Điện mặt trời phát giữa trưa. Nhà máy của các anh chị chạy theo nhịp riêng của nó. *[cue: nhấn]* **Phần chồng lấn — theo từng giờ — mới là tất cả những gì có giá trị.**

[cue: chỉ bảng] Nếu các anh chị **ký quá nhiều** — sản lượng hợp đồng vượt mức tiêu thụ — thì CfD vẫn chốt ở mức tiêu thụ, phần dư chẳng sinh ra gì; các anh chị đã trả điều khoản hợp đồng cho lượng điện không bao giờ thanh toán được. Nếu **khớp đúng** phần chồng lấn theo giờ — mọi kWh hợp đồng đều thanh toán, đây là mục tiêu. Nếu **ký quá ít** — phải mua bổ sung nhiều hơn từ EVN, ít chắc chắn về giá hơn và chứng nhận tái tạo cũng nhỏ hơn.

[cue: chậm, đây là lời khuyên hành động] Cho nên hãy yêu cầu **mọi** nhà phát triển cung cấp **phân tích khớp tải theo 8760 giờ dựa trên dữ liệu công tơ thật của nhà máy bạn** — không chấp nhận một con số phần trăm cả năm. Pin lưu trữ có thể dịch chuyển cửa sổ chồng lấn, nhưng nó thêm vốn đầu tư mà biểu giá phải gánh — chính là điều case study sắp cho thấy.

Chuyên: "Giờ hãy ngồi sang phía bên kia bàn đàm phán."

MODULE 4 — KINH TẾ NHÀ PHÁT TRIỂN & BA CỬA (8 phút)

Slide 14 — Doanh thu nhà phát triển (18:30 – 20:00)

Mục tiêu: Cho khán giả hiểu giá strike của họ chính là dòng doanh thu được ngân hàng chấp nhận của nhà phát triển.

Để đàm phán giỏi, các anh chị phải hiểu túi tiền bên kia. *[cue: chỉ hộp công thức]*

Doanh thu nhà phát triển có hai nguồn: **bán giao ngay** — sản lượng nhân FMP, rất biến động — **cộng** phần CfD với các anh chị, đóng vai trò bình ổn. CfD biến doanh thu giao ngay dập dềnh thành một mức giá gần như cố định trên phần sản lượng khớp.

[cue: nhấn] Suy ra: **giá strike của các anh chị chính là dòng doanh thu mà ngân hàng nhìn vào để cho vay**. Mọi thứ ngân hàng kiểm tra đều bắt nguồn từ con số đó.

[cue: chỉ phần dưới] Cấu trúc tài chính điển hình của một dự án tái tạo Việt Nam: **70% vay nợ, 30% vốn chủ**, kỳ vay khoảng 10 năm. Lãi vay tầm **8,5%/năm bằng đồng**, hoặc khoảng **5%/năm bằng đô la** nếu vay quốc tế. Chủ đầu tư nhắm IRR vốn chủ **12–15% trở lên**. Cộng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: **4 năm miễn, 9 năm giảm một nửa**.

Chuyên: "Ba con số đó — IRR, lãi vay, và một thứ nữa tên là DSCR — tạo nên ba cái cửa."

Slide 15 — Ba cửa (20:00 – 22:00)

Mục tiêu: Khung "ba cửa" — ý niệm quan trọng nhất Module 4.

Một thương vụ DPPA chỉ thành nếu **đồng thời qua cả ba cửa**. *[cue: chỉ bảng từng dòng]*

Cửa bên mua — các anh chị: chi phí lũy kế phải **bằng hoặc thấp hơn BAU**, xét cả 10 năm lẫn vòng đời. Cửa này **kéo giá strike xuống**.

Cửa bên bán — nhà phát triển: IRR vốn chủ phải đạt 12–15%. Cửa này **đẩy giá strike lên**.

Cửa ngân hàng: DSCR tối thiểu phải từ khoảng 1,2 lần trở lên, mỗi năm. Cửa này cũng đẩy strike lên — và thường là **cửa khó nhất**.

[cue: giải thích DSCR] DSCR là tỷ số tiền mặt dùng để trả nợ chia cho nghĩa vụ nợ, tính cho **từng năm** của khoản vay. *[cue: nhấn]* Chỉ cần **một năm xấu** — ví dụ

năm phải thay pin lưu trữ — là đủ đánh chìm cả khoản tài trợ, dù số trung bình trông vẫn đẹp.

"Cửa sổ đàm phán" là khoảng giá strike mà cả ba cửa cùng qua. *[cue: chậm]* Và — như case study sắp cho thấy — **cửa sổ đó có thể rộng**.

[cue: chỉ callout] Một câu để nhớ: giá strike thấp hơn ngưỡng ngân hàng chấp nhận **không** có nghĩa là thương vụ rẻ — nó có nghĩa là **không có dự án nào cả**.

Chuyên: "Còn vài khoản chi phí vòng đời mà ít ai để ý — nhưng mỗi cái đều đẩy giá strike."

Slide 16 — Chi phí vòng đời (22:00 – 23:30)

Mục tiêu: Bốn khoản cần hỏi; mỗi cái dịch chuyển sàn giá bankable.

Bốn khoản này hiếm khi xuất hiện trong term sheet ban đầu, nhưng mỗi cái đều xê dịch giá strike khả thi — nên đều là tiền của các anh chị. *[cue: chỉ bảng]*

Suy giảm tấm pin, khoảng 0,5% mỗi năm: sản lượng khớp teo dần theo thời gian, phần kWh mất đi phải mua lại từ EVN theo giá TOU.

Thay pin lưu trữ, thường vào khoảng năm 10–11, một khoản lớn một lần: chính cái này có thể bóp nát DSCR đúng năm đó. Hãy hỏi **ai tài trợ khoản thay pin, và bằng cách nào**.

Ưu đãi thuế TNDN — 4 năm miễn cộng 9 năm giảm nửa: cải thiện kinh tế nhà phát triển, và đó là giá trị các anh chị có thể đàm phán để được chia.

Rủi ro tỷ giá: giá strike bằng đồng nhưng vốn và nợ có thể bằng đô la. Điều khoản neo đô la đẩy rủi ro tỷ giá sang phía các anh chị — phải định giá rủi ro đó một cách có ý thức.

Chuyên: "Đủ lý thuyết. Hãy xem tất cả những điều này va vào hiện thực ra sao — qua một nhà máy thật."

MODULE 5 — CASE STUDY (12 phút)

Slide 17 — Khung case study (23:30 – 25:00)

Mục tiêu: Nói tiếp Cases 1–4 hôm qua; đặt khung Case 5 vs 6.

Hôm qua, ở phiên giải pháp tại chỗ, chúng ta đã xem Cases 1 đến 4 của một nhà máy sản xuất ở phía Nam — lắp điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ sau công tơ. *[cue: nhấn nói mạch]* Hôm nay vẫn **chính nhà máy đó**, đầu nối 22–110 kV, nhưng giờ ký một **DPPA ảo** với một dự án điện mặt trời cộng lưu trữ chuyên dụng.

[cue: chỉ bảng khung deal] Khung chung cho cả hai case: DPPA ảo theo Nghị định 57; giá strike **2.000 đồng/kWh**, trượt 4% mỗi năm; kỳ hạn và thời gian phân tích **25 năm**; tài chính 70% nợ, lãi 8,5% bằng đồng, kỳ vay 10 năm.

[cue: nhấn dòng tô đậm] Khác biệt duy nhất giữa hai case: **Case 5 dùng pin lưu trữ lớn; Case 6 dùng pin tối thiểu.**

Về phương pháp: đây không phải ước lượng trên giấy. Chúng tôi chạy **mô phỏng thanh toán đủ 8760 giờ** theo công thức Nghị định 57 với chuỗi giá FMP/CFMP theo giờ, cộng mô hình dòng tiền dự án 25 năm, soi qua đúng ba cửa vừa nói.

Chuyên: "Bắt đầu với Case 5 — pin lớn."

Slide 18 — Case 5 (25:00 – 27:00)

Mục tiêu: Câu chuyện "pin lớn ăn mất thương vụ".

[cue: chỉ bảng kết quả] Phía nhà phát triển: IRR vốn chủ **16,9%**, NPV **1,52 triệu đô**, hoàn vốn **9,1 năm**. Nghe tạm ổn. Nhưng nhìn DSCR tối thiểu: **1,14 lần** — và rơi vào đúng năm thay pin. *[cue: chỉ con số đỏ]* Dưới ngưỡng 1,2 của ngân hàng.

[cue: chuyển sang cột buyer, chậm] Còn phía bên mua thì sao? Ở mức strike 2.000, nhà máy trả **đắt hơn BAU khoảng 9%** — trên **mọi** mốc thời gian: năm đầu, lũy kế 10 năm, và cả vòng đời.

Chuyện gì đã xảy ra? [cue: chỉ phần giải thích] Cục pin quá lớn kéo theo một khoản **thay thế khoảng 1,2 triệu đô vào năm 11** mà biểu giá phải thu hồi. Thế là cả hai phía cùng thiệt: bên mua trả đắt hơn, mà ngân hàng vẫn không thấy an toàn.

[cue: callout đỏ] **Bài học thứ nhất: một cục pin quá khổ không tự gánh nổi chi phí thay thế của chính nó qua biểu giá — mọi bên đều thua.**

Chuyên: "Vậy nếu cắt pin xuống mức tối thiểu thì sao? Đó là Case 6."

Slide 19 — Case 6 (27:00 – 29:00)

Mục tiêu: "Pin tối thiểu thì bankable — và giờ tất cả là cuộc chiến giá strike".

[cue: chỉ bảng, giọng tích cực hơn] Pin tối thiểu, kết quả khác hẳn cho nhà phát triển: IRR vốn chủ **26,9%**, DSCR tối thiểu **1,50 lần** — thoải mái trên ngưỡng 1,2 — hoàn vốn chỉ **4,7 năm**. Bên bán và ngân hàng đều yên tâm.

[cue: chuyển giọng, chỉ con số đỏ] **Nhưng** — ở mức strike 2.000 — bên mua vẫn đắt hơn BAU khoảng **14%**. [cue: nhấn] Để ý điều quan trọng: chính cái **biên độ dư dả** của nhà phát triển kia là **không gian đàm phán** của các anh chị. Họ đang lờn nhieu; nghĩa là có chỗ để kéo giá strike xuống.

Vậy câu hỏi tự nhiên: kéo strike xuống tới đâu thì các ba cửa cùng qua?

[cue: callout teal] **Bài học thứ hai: tài sản đúng kích cỡ làm dự án khả thi về tài chính — và khi đó, toàn bộ cuộc đàm phán chính là giá strike.**

Chuyên: "Chúng tôi đã thử kéo strike xuống — quét qua 56 kịch bản. Kết quả khá phủ phàng."

Slide 20 — Quét đàm phán (29:00 – 31:00)

Mục tiêu: Cao trào — cửa sổ rộng; chuyển vấn đề sang cấu trúc tài chính.

Chúng tôi quét **56 kịch bản** cho Case 6: giá strike từ 1.200 đến 2.200 đồng, kết hợp sản lượng hợp đồng từ 70% đến 100%. *[cue: chỉ bảng từng dòng]*

Ở **2.000** — mức chào ban đầu: bên mua trượt, âm 14%; bên bán và ngân hàng đều qua. Không cân bằng.

Ở **1.400**: bên mua vẫn trượt nhẹ, âm 1,4%; hai cửa kia vẫn qua. Vẫn chưa.

Ở **1.300, sản lượng 70%**: *[cue: chỉ ô xanh]* bên mua **lần đầu dương** — tiết kiệm 0,5% trên vòng đời; bên bán vẫn ổn ở 17,9%. *[cue: chỉ ô đỏ kế bên]* Nhưng **DSCR tụt còn 1,14** — ngân hàng rút.

Ở **1.200**: bên mua lời tới 2,9%, nhưng ngân hàng càng rút sâu hơn.

[cue: dừng, nhấn mạnh]

Thấy quy luật chưa? **Bên mua vừa chuyển sang có lời đúng lúc ngân hàng rút.** Hai cái cửa đó **không cùng mở** ở bất kỳ mức giá nào. *[cue: chậm, rõ]* **Không một kịch bản nào trong 56 kịch bản qua được cả ba cửa** — ở mặt bằng giá thị trường và mức phí hiện tại.

[cue: callout vàng] Vậy nên: **giá đơn thuần không cân bằng nỗi thương vụ này.** Những đòn bẩy thực sự có thể: **giảm tỷ lệ vay, tái cấu trúc lịch trả nợ, vay bằng đô la lãi 5%, miễn giảm phí, kéo dài kỳ hạn** — và đó chính xác là chủ đề của phiên thảo luận chiều nay.

Chuyển: "Vậy tất cả những điều này có nghĩa gì với kỳ vọng giá của các anh chị?"

Slide 21 — Kỳ vọng giá (31:00 – 33:00)

Mục tiêu: Bốn thông điệp kỳ vọng — phần khán giả ghi chép nhiều nhất.

Bốn điều để các anh chị mang về và đặt lên bàn đàm phán. *[cue: đọc từng ý, dừng giữa các ý]*

Một: hãy kỳ vọng mức tiết kiệm vòng đời chỉ ở mức **một chữ số thấp, trong trường hợp tốt nhất.** Thứ các anh chị mua là **sự chắc chắn về giá trong 25 năm cộng chứng nhận tái tạo đáng tin** — không phải một khoản chiết khấu.

Hai: hãy kỳ vọng **năm đầu đắt hơn BAU**. Hãy thiết kế quy trình phê duyệt nội bộ theo các mốc lũy kế, đừng theo năm đầu.

Ba: đề xuất giá strike quanh **2.000 đồng** đẩy bên mua xuống âm rất sâu. Vùng thực sự có lời cho bên mua bắt đầu quanh **1.300** — mà ở mức đó hiện nay ngân hàng lại rút.

Bốn: *[cue: nhấn]* tính khả thi của thương vụ do **cấu trúc tài chính** quyết định nhiều ngang với giá. Hãy hỏi nhà phát triển dự án của họ được tài trợ **như thế nào**, chứ không chỉ hỏi họ tính giá bao nhiêu.

Chuyên: *"Để chốt lại — đây là danh sách những quyết định các anh chị cần giải quyết trước khi ký."*

MODULE 6 — ĐIỂM RA QUYẾT ĐỊNH & CHỐT (3 phút)

Slide 22 — Năm quyết định (33:00 – 34:30)

Mục tiêu: Checklist hành động.

Năm quyết định, gói gọn. *[cue: chỉ bảng]*

Một — mức giá strike và trượt giá: cố định theo đồng, trượt dần, hay neo đô la — hãy mô hình hóa cả ba so với BAU.

Hai — sản lượng hợp đồng so với hình dạng tải: đòi phân tích khớp 8760 giờ trên dữ liệu công tơ của chính mình; nhớ rằng CfD chốt ở mức tiêu thụ.

Ba — kỳ hạn và điều khoản chấm dứt: nhà phát triển muốn 15–25 năm; hãy khớp với thời hạn thuê đất hoặc tầm nhìn đơn hàng của các anh chị, và xem kỹ điều khoản thoát.

Bốn — điều kiện điện áp và K_{pp}: hiện chỉ từ 22 kV trở lên; cấp nào quyết định hệ số tổn thất của các anh chị.

Năm — phân bổ rủi ro: biến động giá thị trường, cắt giảm công suất, các tháng CfD âm, thay đổi chính sách — chuyển sang phiên chiều nay.

[cue: chỉ dòng dưới] Bốn điểm đầu đều **định lượng được** trước khi đàm phán — hãy chạy thử trên dữ liệu tải của chính các anh chị trước.

Chuyên: "Ba điều cuối cùng để nhớ."

Slide 23 — Chốt (34:30 – 36:00)

Mục tiêu: Động lại ba thông điệp; bắc cầu sang phiên chiều.

[cue: chậm, giao tiếp bằng mắt] Nếu chỉ nhớ ba điều khi rời phòng này:

Một — hãy thuộc hóa đơn năm dòng của mình. 523 đồng phí và hệ số tổn thất là cố định; giá strike là con số lớn duy nhất các anh chị đàm phán được.

Hai — đánh giá thương vụ theo chi phí 10 năm và cả vòng đời so với BAU, đừng bao giờ chỉ nhìn năm đầu.

Ba — mọi thương vụ phải qua cả ba cửa: bên mua, bên bán, và ngân hàng. Nếu cửa sổ rộng, lời giải nằm ở cấu trúc, không phải ở giá.

[cue: chỉ callout, chuyển nhịp] Tiếp theo là phiên thảo luận về phân bổ rủi ro và thực tế vay vốn ngân hàng cho DPPA tổng hợp. Hãy mang theo **câu hỏi về cửa ngân hàng** — đó là nút thắt thật sự. Cảm ơn các anh chị, và giờ tôi xin nhận câu hỏi.

[cue: chuyển sang Q&A — 30 phút]

PHẦN HỎI ĐÁP — Slide dự phòng (Backup)

Dùng các slide B1–B5 khi có câu hỏi tương ứng. Dưới đây là lời thoại gợi ý.

B1 — Bối cảnh giá thị trường FMP

Năm 2025, FMP bình quân khoảng **1.427 đồng/kWh**, CFMP khoảng **1.465 đồng**. Tỷ số k đo theo giờ dao động từ 1,006 đến 1,060. *[cue: nhấn]* Điều quan trọng: FMP **biến động mạnh theo mùa và theo giờ** — số bình quân tháng che mất các đỉnh đáy. FMP tương lai là **ẩn số lớn nhất** trong mọi bài toán DPPA, nên hãy luôn chạy kịch bản cao–thấp. Và xin lưu ý các con số này là dữ liệu 2025; cần cập nhật trước khi dùng cho quyết định 2026 trở đi.

B2 — Nếu tải nhà máy giảm thì sao?

Phần thanh toán **co lại theo các anh chị**: Q_Khc bằng min của tải và sản lượng quy đổi, nên bốn dòng EVN chỉ tính trên phần đã tiêu thụ. CfD cũng chốt ở mức tiêu thụ. *[cue: cảnh báo]* **Nhưng** hợp đồng của các anh chị **vẫn có thể buộc trả trên sản lượng cam kết** — kiểu điều khoản bao tiêu. Đây là điểm đàm phán hợp đồng, không phải cơ chế quy định: phải soi kỹ điều khoản thiếu hụt, tạm ngừng, và bất khả kháng. Hãy khớp cam kết kỳ hạn và sản lượng với triển vọng sản xuất **thực tế**, không phải kịch bản lạc quan.

B3 — Chứng chỉ tái tạo (REC) và Scope 2

Sản lượng DPPA mang theo thuộc tính tái tạo mà các anh chị cần cho hạch toán Scope 2 theo phương pháp thị trường — như đã nói ở Ngày 1, Chủ đề 2. *[cue: nhấn]* Hãy xác nhận trong hợp đồng **ai sở hữu thuộc tính/REC** cho phần sản lượng khớp — và cho cả phần dư nhà máy bán ra thị trường. Dữ liệu thanh toán theo giờ (Q_Khc) cho các anh chị bằng chứng khớp tải chi tiết, rất đáng tin cho báo cáo thương hiệu.

B4 — Đầu nối 6–22 kV: hiện trạng

Nghị định 57, Điều 16, mới cho DPPA ảo với cấp **từ 110 kV trở lên và 22–110 kV**. Hệ số tổn thất K_pp cho 6–22 kV và dưới 6 kV **chưa được NLDC/EVN công bố** — nên chưa tính được thanh toán. *[cue: thực tế]* Lựa chọn hiện nay: nâng cấp/đầu nối lên từ 22 kV, theo giải pháp tại chỗ như Ngày 1, hoặc chờ công bố

hệ số. Rất nhiều nhà máy cung ứng đang ở cấp 6–22 kV — hãy nêu việc này với CEBA và đối tác thương hiệu như một kiến nghị chính sách.

B5 — Cách đo "cửa bên mua"

Mốc so sánh: BAU chỉ-EVN — biểu giá hiện tại trượt khoảng 4%/năm — cùng tải, cùng kỳ. Cửa qua khi: **chi phí DPPA lũy kế $\leq$ chi phí BAU lũy kế, xét cả 10 năm đầu lẫn cả vòng đời**. Kết quả năm đầu được báo cáo để tham khảo nhưng **không phải** là tiêu chí cửa. So sánh thêm với phương án tại chỗ là thông tin hữu ích, nhưng tiêu chí xét duyệt là **so với BAU**.

PHỤ LỤC — Mẹo luyện tập

- **Tổng thời gian mục tiêu:** kết thúc Slide 23 ở khoảng phút **36**, chưa đệm 1–2 phút, rồi mở Q&A.
- **Ba mốc kiểm tra nhịp:** hết Slide 4 (~phút 4–5), hết Slide 10 (~phút 14), hết Slide 20 (~phút 31). Lịch nhiều thì điều chỉnh ở Module 3 (để rút).
- **Hai khoảnh khắc cần "dừng để ngấm":** tổng 11,186 tỷ ở Slide 9, và "không kịch bản nào qua ba cửa" ở Slide 20. Dừng vội lướt qua.
- **Câu hỏi khó dễ gặp nhất:** "Vậy rốt cuộc có nên ký DPPA ảo không?" → Trả lời theo khung: *tùy mục tiêu — nếu ưu tiên là cam kết tái tạo cho thương hiệu và khóa rủi ro giá dài hạn thì có; nếu kỳ vọng giảm hóa đơn ngay thì không. Và khả thi hay không phụ thuộc cấu trúc tài chính của nhà phát triển, nên hãy yêu cầu họ minh bạch khoản đó.*
- **Lưu ý số liệu:** mọi con số khớp với deck và kết quả mô hình đã hiệu chỉnh (06/2026). Hệ số tổn thất nên trình bày theo K_{pp} (1,0085 và 1,0273); nếu cần nêu % tổn thất thì tính $(K_{pp} - 1) \approx 0,85\%$ và 2,73%.