

Line 4 Main Conveyor

C-0001-P-001 · Body Shop Line 4 Controls Upgrade · Demo · 2026-09-22 · Alex Rivera

Aprobado

Modificar informe

Los cambios se versionan y notifican al grupo de revisión de propietarios/administradores.

v3

El guardado automático está disponible para borradores e informes que necesitan cambios

Equipamiento

Identifica la planta, la línea, la estación y el equipo de automatización implicados.

Nombre del sistema **Obligatorio**

Line 4 Main Conveyor

Planta / sitio

Detroit Assembly Campus · Demo

Área / línea

Body Shop / Line 4

Estación / máquina

Transfer Zone TZ-240

Tipo de sistema

Conveyor controls

Plataforma PLC

Rockwell Automation

Controlador

ControlLogix 5580

HMI / SCADA

FactoryTalk View SE

Protocolo de red

EtherNet/IP

Versión del software

Studio 5000 v35

Cambio

Describe el cambio técnico y su impacto en producción.

Referencia de programa

L4_MAIN_DEMO_2026-08-11

Problema / síntoma **Obligatorio**

Diagnóstico / causa raíz **Obligatorio**

Cambio realizado **Obligatorio**

Corrected the sequence race between robot-cell-clear confirmation and conveyor zone release.
Added a bounded wait state, diagnostic alarm and reset path.

Impacto en la producción

Removed intermittent startup hold without bypassing interlocks.

Validación / riesgo

Registra la validación realizada, los resultados, los riesgos abiertos y la información de reversión.

Validación

Dry-cycle test, forced-fault recovery test and three automatic production cycles.

Resultado de validación

All tests passed. No unresolved sequence faults.

Riesgo / problema abierto

Monitor input timing after planned sensor replacement.

Plan de reversión

Restore prior routine revision from the registered pre-change backup.

seguridad

Marca los cambios que requieren una revisión de su impacto en la seguridad.

Impacto en la seguridad

☐

Cancelar

Guardar cambios y notificar a los revisores

Resumen del informe

PROYECTO

C-0001-P-001

Body Shop Line 4 Controls Upgrade · Demo

TRABAJO REALIZADO POR

Alex Rivera

worker@demo.jaautomation.test

REPORTE CREADO POR

Alex Rivera

worker@demo.jaautomation.test

REVISADO POR

Daniel Brooks

pm@demo.jaautomation.test

SEGURIDAD

Sin alerta de seguridad

Registrado con el origen

VERSIÓN

3

2026-09-22T14:17:49.282Z

Historial de cambios

Pista de auditoría inmutable para este registro de origen.

3 eventos

Informe técnico aprobado

Daniel Brooks · 2026-09-22 14:17:49

`{"reason":null,"safetyRelated":false}`

Informe técnico enviado para revisión

Alex Rivera · 2026-09-22 14:17:49

`{"baseVersion":1}`

Informe técnico creado

Alex Rivera · 2026-09-22 14:17:49

`{"projectId":"01a0c97a-e32b-73bf-bb6b-05e39c4ab508","reportDate":"2026-08-11","safetyRelated":false}`