



Relatório Periódico do Projeto

CP020 · BBS Mexico · 1 de ago. de 2026 → 14 de ago. de 2026

Registro operacional

Projeto CP020 · BBS Mexico	Cliente IMPC Gmbh
Horas aprovadas 1.008,5 h	

Registros de origem: diários 2 · técnicos 1 · alterações 1 · horas 8

TIPO	DATA	DETALHE	HORAS	STATUS
Relatório diário	3 de ago. de 2026	Commissioned Allen Bradley ControlLogix safety zones	—	Aprova do
Relatório diário	5 de ago. de 2026	Siemens S7-1500 safety sequence validation and HMI setup	—	Aprova do
Relatório técnico	5 de ago. de 2026	TIA Portal v19 Safety Evaluation discrepancy window adjusted	—	Aprova do
Alteração técnica	5 de ago. de 2026	Updated input filter parameter and discrepancy time window	—	Aprova do
horas	3 de ago. de 2026	Allen Bradley PLC program commissioning Line 1	131,5 h	Aprova do
horas	4 de ago. de 2026	Fanuc robot path optimization and gripper sensor alignment	134,6 h	Aprova do
horas	5 de ago. de 2026	Line 2 Siemens S7-1500 safety sequence validation and HMI setup	129,5 h	Aprova do
horas	6 de ago. de 2026	Field I/O checkout and Profinet network diagnostics	134,5 h	Aprova do
horas	7 de ago. de 2026	Stations 10-14 cycle time tuning and handover testing	130,6 h	Aprova do

TIPO	DATA	DETALHE	HORAS	STATUS
horas	8 de ago. de 2026	Supervised trial production run with plant engineering	125,8 h	Aprova do
horas	9 de ago. de 2026	Panel wiring inspection and station safety testing	108,0 h	Aprova do
horas	10 de ago. de 2026	Sensor recalibration and station handover sign-off	114,0 h	Aprova do
Total			1.008,5 h	

Assinatura do Representante do Cliente

Nome e Cargo

Data