

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9 www.hawle.pl

telefon: 61 81 11 400 fax: 61 81 11 413 e-mail: info@hawle.pl

Segwi**2** Segwi**2in**y 609 550 550

Deklaracja zgodności nr 199/2012

- 1. Producent wyrobu budowlanego: *E. Hawle Armaturenwerke GmbH A-4840 Vöcklabruck Austria, Wagrainer Straße 13*
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: tuleja wzmacniająca nr katalogowy 6035 i 6036
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 29.13.13-33.1
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: jako wzmocnienie do cienkościennych rur z PE
- 5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 10088-1:2007

"Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na

korozję".

PN-EN 10297-2:2007

"Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporne na korozję"

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Nr 6035 klasa SDR 17,6 PE 80 - PN 6 (PE 100 - PN 10) Nr 6036 klasa SDR 11 PE 80 - PN 10 (PE 100 - PN 16)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Koziegłowy, 29 sierpnia 2012 r.

Technicznego Radosław Szeinig

Specialista ds. Marketingu

Kapitał zakładowy spółki: 2.500.000 PLN INS Bank Śląski S.A. PŁN: 23 1050 1520 1000 0023 1024 5242 EUR: PL 11 1050 1520 1000 0023 1024 5846