

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9 www.hawle.pl

telefon: 61 81 11 400 fax: 61 81 11 413 e-mail: info@hawle.pl

Deklaracja zgodności nr 42/2015

1. Producent wyrobu budowlanego: Hawle Armaturen AG
CH-8370 Sirnach, Hawlestrasse 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: zawór kontroli przepływu ze sterowaniem elektrycznym HAWIDO, nr katalogowy 1303 i 1304

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 29.13.11-33.20

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu, oraz utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1074-5:2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające. Część 2: Armatura regulująca"

PN-EN 1092-2:1999 "Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne"

PN-EN 558+A1:2012 "Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury

metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych.

Armatura z oznaczeniem PN i klasy"

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: DN 40 - DN 300 PN 10, PN 16

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Koziegłowy, 2 lutego 2015 r.

Specialista ds. Marketingu Technicznego

Radosław \$zejnig