



**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**

62-028 Kozięgłowy, ul. Piaskowa 9  
www.hawle.pl

telefon: 61 81 11 400  
fax: 61 81 11 413  
e-mail: info@hawle.pl

**Serwis 24  
godziny  
609 550 550**

**hawle**

## **Deklaracja zgodności nr 91/2012**

1. Producent wyrobu budowlanego: *HAWLE Armatury spol. s. r. o.*  
*CZ-252 42 Jesenice u Prahy, Říčanská 375*
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *studzienka wodomierzowa nr katalogowy 2021*
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *25.23.15-50.99*
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: *przyłącza wodociągowe*
5. Specyfikacja techniczna:  
*PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”*  
*PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”*  
*+PN-EN 1074-2:2002/A1*  
*PN-EN ISO 228-1:2005 „Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie”*
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
*Dz 32, 40, 50, Q<sub>n</sub> = 1,5 – 2,5 m<sup>3</sup>/h, RD 1,25 m, 1,50 m*
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. *Nie występuje*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kozięgłowy, 28 czerwca 2012 r.

Specjalista ds. Marketingu  
Technicznego

*Radostaw Szeirig*