



**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9  
www.hawle.pl

telefon: 61 81 11 400  
fax: 61 81 11 413  
e-mail: info@hawle.pl

**Serwis 24  
godziny  
609 550 550**

**hawle**

## **Deklaracja zgodności nr 65/2012**

1. Producent wyrobu budowlanego: *E. Hawle Armaturenwerke GmbH  
A-4840 Vöcklabruck – Austria, Wagrainer Straße 13*
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *zasuwa kołnierzowa typu Hawle-A z mufą  
elektrooporową nr katalogowy 4000AE*
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *29.13.13-33.12*
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: *sieci wodociągowe z rur  
PEHD klasy PE80, SDR 7,4 oraz PE100, SDR 11 i SDR 17*
5. Specyfikacja techniczna:  
*PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”*  
*PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
+PN-EN 1074-2:2002/A1 sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”*
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
*DN 80/Dz 90, DN 100/Dz 110, DN 100/Dz 125, DN 150/Dz 160, PN 16*
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer  
certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym  
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją  
techniczną wskazaną w pkt 5.

Koziegłowy, 28 czerwca 2012 r.

Specjalista ds. Marketingu  
Technicznego

*Radosław Szeinię*  
Radosław Szeinię