



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl

telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: info@hawle.pl

**Serwis 24
godziny
609 550 550**

Deklaracja zgodności nr 19/2011

1. Producent wyrobu budowlanego: *E. Hawle Armaturenwerke GmbH
A-4840 Vöcklabruck – Austria, Wagrainer Straße 13*
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *uniwersalna opaska do nawiercania nr katalogowy 3515*
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 24.51.30.0*
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: *sieci gazowe z rur stalowych lub żeliwnych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do MOP 5*
5. Specyfikacja techniczna:
AT/2011-03-11: „Uniwersalne opaski do nawiercania rur żeliwnych i stalowych nr kat. 3515”, 2011 r., Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
DN 80/50 – DN 600/100 MOP 5, -20°C – +60°C
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, raport z badań nr 9/A/GP-1/11 z dn. 30.05.2011 r. (system oceny zgodności 3)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Koziegłowy, 12 września 2011 r.

Specjalista ds.
Marketingu Technicznego

Jan Holak
Jan Holak