

## Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9 www.hawle.pl

telefon: (0 61) 81 11 400 fax: (0 61) 81 11 413 e-mail: info@hawle.pl

Semi **24** Semi **24** 609 550 550

## Deklaracja zgodności nr 73/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: KRAMMER Armaturen

A-2700 Wiener Neustadt, Wiener Straße 107

2. Nazwa wyrobu budowlanego: arr

armatura odcinająca Multiconnect nr kat. 297

- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 29.13.13-33.12
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: sieci wodociągowe oraz rurociągi przesyłające nieagresywne płyny, z dowolnego materiału rurowego; w szczególności do podłączania hydrantów ppoż.
- Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1074-2:2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa"

PN-EN 1092-2:1999 "Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne"

PN-EN 1563:2000 "Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne"

- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: *DN 80 (Dz 84-105 mm), PN 16*
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Koziegłowy, 2 września 2010 r.

Specjalista ds. Marketingu Technicznego Van Welak