



EVALUACIÓN	Practica Calificada # 1	SEM. ACADE.	2021 – 0
CURSO	Instrumentación Industrial	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	Ing. Jorge Luis Calderón Cáceres	DURACIÓN	60 Minutos
ESCUELA (S)	Ingeniería Industrial	CICLO	VII
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com			

1. Diseñar un sistema de control de temperatura en cascada de un reactor de polimerización, el cual dado el tipo de Peróxido (Catalizador) a utilizar en la Resina, debe de ser controlado, utilizando vapor, agua de enfriamiento y agua refrigerada en sus válvulas eléctricas, los controles están instalados en el panel del operador y cada válvula debe de tener su presión determinada.
2. a) En la planta Alicorp, procesan la Harina blanca Flor, diseñar un medidor de nivel de sólidos (Harina), utilizando un lazo cerrado de control, en un tanque cuyo sistema de control debe de ser Eléctroneumático, su control será monitoreado desde el panel de control del operador, solamente el transmisor y la válvula serán neumáticos, utilizar Tags.
b) Diseñar un medidor de nivel de Líquidos (Lejía), utilizando un lazo cerrado de control en un tanque abierto, el sistema de control debe de realizarse utilizando un medidor de nivel por burbujeo, el control está en el panel del operador desde donde controla la válvula eléctrica, utilizar Tags.
2. En una Fábrica de Papel (celulosa) la línea principal de suministro de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas tiene una presión de 120 Psi, de allí deriva su presión hacia la Planta de Pulpa y Maquinas Papeleras, con 70 y 40 psi respectivamente, diseñar los sistemas de control de presión, los cuales serán controlados desde el mismo campo, diseñar el Circuito de Control de presión en estas líneas de proceso.
3. Determinar si las válvulas Fisher son 657 ó 667, ósea si son normalmente cerrada o normalmente abierta, A/O o A/C

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

