

Неполяризующиеся электроды для электроразведки. Исследование электролитов и загустителей для медных и графитовых электродов.

Savenkova K.A.

26 июня 2025 г.

1 Введение.

В наземной электроразведке есть методы, основанные на изучении естественных электрических и электромагнитных полей (метод естественного поля, магнитотеллурические зондирования и т.п.). Одной из особенностей этих методов является невысокий уровень полезного сигнала.

Для наблюдения электрических компонент поля в таких методах измеряют разность потенциалов между двумя точками заземления (Рис. 1).

Традиционные металлические электроды для осуществления заземлений в таких измерениях не подходят, так как на поверхности контакта металлического электрода с грунтом возникает собственный электродный потенциал - непредсказуемый, нестабильный и иногда весьма значительный (до сотен милливольт). Поэтому измерительные линии заземляют с помощью так называемых неполяризующихся электродов, которые представляют собой электрохимически равновесные системы. Их важным свойством является способность поддерживать стабильные значения электродных потенциалов. При полевых измерениях неполяризующиеся электроды заглубляют в грунт, предварительно увлажненный для уменьшения контактного сопротивления.




Рис. 1: Схема измерительной установки

Несмотря на длительную историю применения таких датчиков электрического поля, остаётся актуальной задача их совершенствования и поиска оптимальных конструктивных решений. Ключевыми требованиями к неполяризующимся электродам, помимо стабильности и уровня собственных потенциалов, являются компактность и прочность конструкции, простота изготовления, ремонтопригодность и удобство использования в полевых условиях.

В геофизической литературе достаточно полно освещены вопросы, связанные с медно-сульфатными электродами, включая их устройство, технологию изготовления и особенности эксплуатации (Семёнов А.С., 1955; Инструкция по электроразведке, 1984; Хмелевской В.К. и др., 2005). Вместе с тем, следует отметить недостаточную изученность устройства, характеристик и принципов работы графит-марганцевых электродов.

В данной работе исследуются возможности для загущения электролита в медно-сульфатных электродах, ключевые компоненты графит-марганцевых электродов, поведение медных и графитовых стержней в различных электролитах.

2 Двойной электрический слой.

Для понимания принципов работы неполяризующихся электродов, следует обратиться к некоторым фундаментальным электрохимическим представлениям.

Рассмотрим поверхность соприкосновения двух различных фаз. Частицы вещества в поверхностном слое и в глубине объёма каждой из фаз находятся в различных условиях. Кроме того, поверхностные частицы соприкасающихся сред неизбежно взаимодействуют между собой, образуя некоторый переходный слой. То есть такая граница должна рассматриваться как некоторая особенная поверхность, имеющая некоторую толщину (не менее двух частиц).

Принято выделять три основных механизма установления электрохимического равновесия на контакте двух сред:

- Поверхностная ионизация - переход заряженных частиц из одной фазы в другую.
- Преимущественная адсорбция в межфазном слое ионов одного знака
- Ориентирование полярных молекул в поверхностном слое одной из фаз (обычно жидкой).

Во всех трех случаях на границе двух сред образуется так называемый двойной электрический слой, обуславливающий разность потенциалов между этими средами.

2.1 Поверхностная ионизация. Двойной электрический слой на границе металла и раствора

Если металлический электрод поместить в водный раствор его соли, то поверхностный слой металлического электрода начинает отдавать в раствор свои положительные ионы (катионы). Избыточные электроны при этом остаются в металле и заряжают его отрицательно (Рис. 2).

Стоит отметить, что любой солевой раствор является электролитом - молекулы соли при растворении в воде распадаются на ионы. Именно подвижность положительно или отрицательно заряженных ионов обуславливает электропроводность раствора.




Рис. 2: Двойной электрический слой на контакте металла и раствора его соли

Однако, переход каждого катиона в раствор нарушает электрическую нейтральность металла и раствора. По мере накопления катионов, раствор приобретает избыточный положительный заряд, и каждому следующему катиону все труднее перейти в раствор.

Одновременно начинается процесс обратного осаждения катионов на поверхность металла: в результате теплового движения частиц раствора, некоторые катионы могут получить достаточную энергию, чтобы войти обратно в кристаллическую решетку металла. По мере увеличения концентрации катионов в растворе возле поверхности контакта, вероятность их осаждения на металле возрастает.

В конце концов, в приповерхностном слое устанавливается равновесие, при котором скорость растворения металла становится равной скорости его восстановления.

Этому равновесному состоянию соответствует определенная разность потенциалов между металлом и раствором, которая определяется природой металла и растворителя, концентрацией раствора и условиями окружающей среды и не зависит от площади контакта электрода и электролита.

При этом катионы, скопившиеся у поверхности металла, не могут удалиться в глубь раствора. Этому препятствует электростатическое притяжение между катионами и избыточными электронами на поверхности металла.

Значительное количество катионов находится в первом ряду, непосредственно прилегающем к поверхности металла. Здесь часто реализуется почти весь скачок потенциала.

Дальше идет "размытая" диффузная часть двойного слоя, где концентрация ионов постепенно падает, достигая концентрации, свойственной данному раствору в целом.

Возможна также ситуация, когда металл плохо окисляется, уровень энергии катионов в электролите выше, чем на поверхности металла, а концентрация катионов металла в растворе его соли достаточно велика. Тогда скорость восстановления металла в начальный момент будет больше скорости окисления и начнется осаждение катионов на металл.

При этом поверхность металла приобретет избыточный положительный заряд за счет осаждающихся катионов. А оставшийся в растворе избыток анионов обеспечит раствору отрицательный заряд (Рис. 3).




Рис. 3: Двойной электрический слой на контакте металла и раствора его соли с осаждением на металле катионов из раствора

2.2 Избирательная адсорбция ионов

Другой механизм формирования двойного электрического слоя - избирательная адсорбция, то есть осаждение на поверхности твердой фазы ионов одного знака (Рис. 4).

Примером может служить адсорбция анионов хлора из водного раствора хлористого калия на поверхности хлорида серебра.




Рис. 4: Избирательная адсорбция ионов на примере хлорида серебра в растворе хлористого калия

2.3 Ориентация полярных молекул

Также возможен механизм ориентации полярных молекул жидкой фазы (например воды) в поверхностном слое. При этом также возникнут двойной электрический слой и скачок потенциала.

Ориентация дипольных молекул в поверхностном слое жидкости также возможна и на границе с газовой фазой.

Двойной электрический слой на поверхности электрода может быть обусловлен одновременно несколькими причинами. Строение двойного слоя в таком случае будет сложным, и скачок потенциала на границе будет зависеть от всех составных частей этого слоя.

Если в силу каких-либо причин равновесный потенциал установиться не может, то металл будет либо постоянно растворяться (окисляться), либо его катионы будут оседать на поверхности и входить в состав кристаллической решетки (восстанавливаться)

Следует учитывать, что измерить напрямую абсолютную разность потенциалов между двумя точками, находящимися в разных фазах, невозможно. Обычно для количественной оценки измеряют относительный электродный потенциал - разность потенциалов между рассматриваемым электродом и так называемым электродом сравнения - чаще всего стандартным водородным электродом, электродный потенциал которого условно принимается равным нулю.

2.4 Неполяризующиеся электроды.

При геоэлектрических исследованиях, электроды заземления измерительных линий помещаются в верхний доступный слой грунта, который в большинстве случаев является ионным проводником за счет насыщенности растворами.

Чтобы избежать возникновения неконтролируемых электродных потенциалов на электродах заземления, можно использовать электрохимически равновесные системы, в которых металлический электрод помещается в соответствующий электролит. Контакт с почвенной средой в такой ситуации осуществляется между двумя ионными проводниками через пористую мембрану, разделяющую электролит внутри неполяризующегося электрода и грунт.

Два одинаковых металлических электрода в идентичных электролитах будут иметь приблизительно одинаковые собственные потенциалы (относительно стандартного водородного электрода). Соответственно, разность потенциалов пары таких одинаковых систем электрод-электролит будет стабильной и близкой к нулю. Для электроразведочных работ желаемая разность потенциалов пары таких электродов - менее 2 мВ.

Традиционно в электроразведке используются три варианта неполяризующихся электродов:

1. **Медно-сульфатный.** Электрод первого рода. Медный стержень в растворе медного купороса. Для обеспечения контакта электрода с землёй используется ёмкость с пористыми стенками. Например, неглазуванная керамика.
2. **Графит-марганцевый**, изготовленный из элемента Лекланше. С обычной солевой батарейки снимают цинковую оболочку, оборачивают оставшуюся часть пористым материалом, к графитовому токоотводу приделывают контактный вывод для соединения с линией заземления.
3. **Хлор-свинцовый.** Электрод второго рода. Свинцовый стержень помещают в вязкий электролит на основе малорастворимого хлорида свинца и растворимого хлорида калия или хлорида натрия. Рубашкой электрода часто служит пластиковый стакан с мембранным дном, через которое осуществляется контакт с землёй [12].

3 Медно-сульфатный электрод

Одним из первых для решения задач электроразведки стали использовать медно-сульфатный электрод. Он представляет собой пористую (неглазурованную) керамическую чашу, заполненную водным раствором сульфата меди ($CuSO_4$). В раствор сульфата меди погружен медный электрод (Семёнов, 1955; Инструкция по электроразведке, 1984; Хмелевской, 2005 и др.) (Рис. 5).

Существенным недостатком таких электродов является жидкое состояние электролита. Помимо риска вытекать при неосторожном обращении, жидкий раствор просачивается через пористые стенки "рубашки" электрода. Это приводит к быстрой потере электролита, к непредсказуемому изменению его концентрации, и, как следствие, к сползанию электродного потенциала. Та-




Рис. 5: Схема устройства медно-сульфатного электрода

кие электроды требуют регулярного обслуживания - смены электролита, очистки металлических стержней от соляных отложений, регулярной промывки чаш.

Одним из возможных путей удержания электролита могло бы стать увеличение его вязкости, насыщение раствора влагоудерживающими агентами.

Для связывания электролита можно рассмотреть следующие идеи:

- Крахмал или мука. Именно эти вещества в сочетании с гипсом использовались изначально для загущения электролитов в гальванических элементах.
- Поливиниловый спирт - водорастворимый полимер, который часто применяют в качестве загустителя и влагоудерживающего агента в косметике, в бытовой химии, в продуктах питания.
- Агар-агар. В литературе встречаются упоминания о возможности загущения электролита в медно-сульфатных электродах агар-агаром (Инструкции по электроразведке, 1984; Ж.Петио, 1980 [11])
- Акрилаты
- Минеральные сорбенты (гипс, каолин)
- Впитывающие и удерживающие материалы (стекломат, синтепон, минеральная вата...)
- опилки, активированный уголь и др.

К достоинствам медно-сульфатных электродов можно отнести хорошую стабильность электродных потенциалов в системе медь – сульфат меди, доступность компонентов, простота изготовления и относительная безопасность (медный купорос принято считать малотоксичным для теплокровных, но высокотоксичным для рыб).

При использовании медно-сульфатных электродов следует учитывать большую температурную зависимость растворимости сульфата меди в воде. Для обеспечения идентичности нескольких неполяризующихся электродов при полевых условиях их эксплуатации, принято в качестве электролита использовать насыщенный раствор медного купороса. Но даже суточные колебания температуры могут привести к существенным изменениям концентрации электролита, а следовательно и к дрейфу потенциалов. Семёнов указывает, что различие температуры между электродами в 5-10 градусов может привести к увеличению потенциала на 5-10 мВ. (Семёнов, 1955). Понижение концентрации раствора позволит избежать температурного дрейфа собственных потенциалов датчиков, но приведёт к необходимости внимательно следить за идентичностью концентрации раствора во всех неполяризующихся электродах.

4 Графит-марганцевый электрод

Графит-марганцевый электрод традиционно делается на основе гальванического элемента Лекланше – то есть обычной солевой батарейки. С батарейки снимается цинковая рубашка. Остаётся

графитовый электрод, погруженный в пиролюзитно-угольную смесь, пропитанную электролитом. Эту конструкцию обматывают тканевой изолянтной, создавая таким образом фильтрующий слой, обеспечивающий контакт электролита с землёй. Верхнюю часть электрода изолируют битумом, чтобы избежать непосредственного контакта графита с землёй и не допустить появления паразитного потенциала.

Эти электроды довольно компактны, просты в изготовлении, удобны в использовании, не требуют постоянного обслуживания, без потери качества могут служить длительное время (часто выдерживают полный полевой сезон в несколько месяцев). К недостаткам таких электродов можно отнести их одноразовость: если электрод вышел из строя, то ремонту он не подлежит.

Попробуем разобраться, как на самом деле устроен такой электрод. Начнем с описания самой батарейки - её конструкции и процессов в ней протекающих (Рис. 6).

4.1 Солевая марганцево-цинковая батарейка.




Рис. 6: Схема солевой марганцево-цинковой батарейки

4.1.1 Устройство батарейки.

1. **Контактный вывод с катода** — графитовый стержень.
2. **Катод, деполяризатор** — перекись марганца (пиролюзит, MnO_2) в смеси с углём. Слой деполяризатора пропитан электролитом.
3. **Мелкодисперсный углерод** в катодной смеси (обычно в виде ацетиленовой сажи, около 9.5 %) — улучшает электропроводность смеси и удерживает влагу.
4. **Сепаратор** — тонкий слой, разделяющий катод и анод, пропитанный электролитом
5. **Анод** — металлический цинк Zn (цинковый стакан)
6. **Электролит** — водный раствор хлорида аммония NH_4Cl с добавкой хлорида цинка ZnCl_2 . Тут стоит отметить, что хлорид цинка является ядовитым и очень токсичным веществом, при попадании на кожу вызывает химические ожоги.




Рис. 7: Процессы в элементе Лекланше при замыкании цепи


4.1.2 Рассмотрим процессы, которые протекают в солевой батарее.

1. **Электролитическая диссоциация.** Хлорид аммония, как и большинство других солей, попадая в растворитель, распадается на ионы: $NH_4Cl \rightarrow Cl^- + NH_4^+$
2. **Автопротолиз.** От иона NH_4^+ отбирается один протон водорода и прибавляется к молекуле воды, образуя ионы H_3O^+ :




3. **Анод.** На аноде образуется двойной электрический слой: $Zn \rightarrow Zn_2^+ + 2e^-$.

Ионы Zn^{2+} с поверхностного слоя поступают в раствор (независимо от наличия нагрузки) и образуют труднорастворимую соль:




4. **В итоге, в растворе электролита:**



5. **При замыкании цепи:**


электроны с цинкового электрода поступают на графитовый стержень.

Если бы катодом выступал только графит, то поступившие к катоду свободные электроны восстанавливали бы гидроксоний (H_3O^+) из электролита до молекул воды и водорода:



Образовавшийся водород, создавал бы вокруг угольного стержня прослойку газа, блокирующую химические реакции. Ток постепенно затухал бы.

Чтобы избежать образования водорода, угольный электрод окружают слоем деполаризатора — диоксида марганца (MnO_2). В присутствии диоксида марганца ионы H_3O^+ восстанавливаются с образованием воды и метагидроксида марганца $MnO(OH)$:



6. **Возобновление реакции на аноде.** На цинковой оболочке тем временем нарушилось равновесие - ей нужно восполнить отрицательные заряды. Реакция на аноде возобновляется

4.2 Марганцево-цинковый гальванический элемент питания с щелочным электролитом.

Для полноты картины стоит рассмотреть щелочной элемент питания. Он по своему строению и составу очень похож на солевой элемент. Для анода и катода используются те же цинк и пиролюзит, только расположенные в обратном порядке. Электролитом служит щёлочь (KOH)

- Анод (отрицательный электрод) - цинковый порошок, пропитанный загущённым щелочным электролитом.
- Контактный вывод с анода - латунный стержень
- Между катодом и анодом - сепаратор, пропитанный электролитом
- Катод - диоксид марганца, смешанный с углеродом, также пропитанный электролитом
- Контактный вывод с катода - стальной никелированный стакан (в угольно-цинковой батарее эту роль выполняет графит)
- Электролит - щёлочь (KOH) - заполняет всю внутреннюю область батарейки. Электролит в процессе реакции не меняется и почти не расходуется, также электролит не забивается труднорастворимой солью.

4.3 Вывод о конструкции графит-марганцевого электрода.

Таким образом, графитовый неполяризующийся электрод сложен тремя основными компонентами:

- графитовый стержень
- пиролюзитно-угольная смесь
- вязкий электролит на основе водного раствора хлорида аммония или хлорида цинка.

Далее попробуем разобраться:

- С какими электролитами графит может образовывать устойчивые собственные потенциалы. Можно ли подобрать электролит, более безопасный, чем хлорид аммония, хлорид цинка или гидроксид калия

- Какую роль в графит-марганцевом электроде играет пиролюзит, и необходим ли он для правильной работы электрода

5 Эксперимент 1. Загущение электролита для медносульфатного электрода

Прежде чем собирать неполяризующийся электрод, стоит разобраться - может ли данный проводник электронного типа в данной среде образовывать стабильный электродный потенциал.

При этом нет необходимости измерять собственные потенциалы электродов в исследуемых средах (мы можем измерять лишь относительные потенциалы!). Для задач электроразведки достаточно, чтобы попарные разности собственных потенциалов были малы и стабильны.

Значит, достаточно поместить исследуемые электроды в единую ёмкость с изучаемым электролитом. Если исследуемый электролит образует с данным электродом электрохимически устойчивую систему, то каждый электрод будет иметь стабильный потенциал, зависящий от концентрации раствора, а значит между двумя электродами в этом растворе разность потенциалов должна быть стабильной и близкой к нулю.




Рис. 8: Медные электроды в насыщенном растворе $CuSO_4$

Для проведения эксперимента использовались пять медных стержней длиной 9 см и диаметром 5 мм. Стержни были пронумерованы и помещены в одну общую ёмкость с насыщенным раствором электролита для наблюдения попарных разностей потенциалов между электродами (Рис. 8).

Измерения проводились с помощью мультиметра UNI-T UT39C с входным сопротивлением > 2 МОм, с точностью 0.1 мВ.

5.1 Базовый раствор.

Наблюдение за потенциалами всех медных электродов в насыщенном растворе медного купороса позволило убедиться, что медные стержни идентичны.

Разность потенциалов между всеми электродами в течение первых часов установилась до значений менее 1 мВ, и далее оставалась стабильной. (Табл. 1).

Таблица 1: Наблюденные значения разности потенциалов между электродами в растворе медного купороса

время	$\delta U(1-2)$, мВ	$\delta U(1-3)$, мВ	$\delta U(1-4)$, мВ	$\delta U(1-5)$, мВ
через 1 час	-0.4	-1.5	-0.8	-0.7
через 4 часа	0.0	-0.5	-0.2	-0.2
через 8 часов	0.0	-0.3	-0.2	-0.2

5.2 Медные электроды в других растворах.

Помимо раствора медного купороса, аналогичным образом было проведено наблюдение за потенциалами между медными электродами в некоторых других растворах (Рис. 9). В качестве электролитов использовались: раствор поваренной соли ($NaCl$), раствор гидрокарбоната натрия ($NaHCO_3$), раствор хлорида калия (KCl), раствор калиевой селитры (KNO_3).

Цель данных наблюдений - получить наглядное представление о возможном поведении медных электродов в различных растворах. Соли выбирались по принципу их доступности на бытовом уровне.




Рис. 9: Графики потенциалов медных электродов в различных электролитах

- Раствор поваренной соли (NaCl). Важным свойством хлорида натрия является слабая температурная зависимость его растворимости в воде - в пределах от 0 до 25°C , растворимость меняется в пределах 1%. Однако, разность потенциалов между медными электродами в растворе хлорида натрия нестабильна во времени - меняется в пределах 10 мВ за несколько часов.
- Раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO_3). В первые десять часов эксперимента разность потенциалов пары медных электродов в растворе питьевой соды могла превышать 20 мВ. В дальнейшем эти значения неуклонно уменьшались, и через 28 часов смогли достичь значений 2-6 мВ.
- Раствор хлорида калия (KCl). Наблюденные значения потенциалов изменяются произ-

вольным образом в пределах 10-15 мВ.

- Раствор калиевой селитры (KNO_3). Электродные потенциалы меди в растворе нитрата калия также нестабильны и меняются произвольным образом в пределах 10 - 15 мВ.

Таким образом, из рассмотренных нами пяти широкодоступных электролитов ($CuSO_4$, $NaCl$, $NaHCO_3$, KCl , KNO_3) для меди подходит только раствор медного купороса. Во всех остальных солях электродные потенциалы вели себя нестабильно, меняясь с течением времени в пределах 10-20 мВ.

5.3 Подбор загустителя. Поливиниловый спирт

Обратимся к задаче поиска загустителя для электролита. В этой части эксперимента были предприняты попытки создать густые электролиты на базе сульфата меди. Аналогичным образом наблюдались попарные разности потенциалов между несколькими медными стержнями в одной ёмкости с новыми составами. Если загуститель не влияет на электрохимические процессы между медью и электролитом, то мы должны наблюдать стабильные и близкие к нулю попарные разности потенциалов.

В качестве первого варианта загустителя использовался поливиниловый спирт (ПВС)

За основу был взят базовый рецепт приготовления водного раствора поливинилового спирта. В 700-1000 г воды комнатной температуры добавляют 100 г ПВС. Этой смеси необходимо дать отстояться несколько часов. Далее смесь следует варить на водяной бане 30 - 60 мин (до растворения крупинок) при постоянном помешивании.

Однако, попытка растворить поливиниловый спирт в электролите из медного купороса потерпела неудачу. Порошок ПВС замачивался и впоследствии нагревался непосредственно в растворе сульфата меди. Поливиниловый спирт в результате разбух стал пластичным, полностью потеряв кристаллическую структуру, но не смог полностью впитать всю жидкость. Получилась неприглядная, очень густая масса зелёного цвета, похожая на застывший клей ПВА, а значительная часть жидкого солевого раствора так и осталась насыщенным солевым раствором (Рис. 10).

Была также осуществлена попытка просто смешать готовый гель ПВС (приготовленный на водной основе) с раствором сульфата меди. Гель поливинилового спирта приобрел нежно голубой цвет, разбух немного больше прежнего, но с солевым раствором окончательно не смешался - так и остался плавать в жидкости отдельной густой гелеобразной субстанцией.



Рис. 10: Загущение раствора $CuSO_4$ поливиниловым спиртом

5.4 Подбор загустителя. Крахмал

Для приготовления медно-сульфатного клейстера крахмал (50-100 мл), разведённый небольшим количеством холодной воды добавлялся в кипящий раствор медного купороса.

Клейстер на основе раствора медного купороса представляет собой вязкую кашу красивого голубого цвета (Рис. 11).

Однако, через несколько часов покоя, в медносульфатном клейстере отслаивается некоторое количество жидкого раствора медного купороса.



Рис. 11: Медно-сульфатный клейстер

Как и в предыдущих случаях, для наблюдения за возникновением электродных потенциалов в медно-сульфатном клейстере, поместили пять медных стержней в общую емкость с вязким электролитом.

Было осуществлено две попытки приготовления медно-сульфатного клейстера. В обоих случаях добавление крахмала почти не повлияло на разность потенциалов между электродами. Наблюдаемые значения довольно быстро устанавливаются, стабильны и имеют значения менее 1 мВ (Рис. 12).

Стоит обратить внимание, что приготовление клейстера на основе солевого раствора - процесс, требующий нагревания электролита до закипания. Это требует химически стойкой посуды и соответствующего оборудования. Также это затрудняет контроль за концентрацией раствора.

5.5 Подбор загустителя. Крахмал и каолин

Для связывания свободного раствора, образовавшегося после отстаивания медно-сульфатного клейстера, в электролит был добавлен порошок каолина, который механически замешивался в готовый раствор.

Добавление каолина не нарушило стабилизацию электродных потенциалов. Значения менее 1 мВ установились в течение первого часа, и оставались относительно стабильными в течение 48 часов (Рис. 12).

5.6 Пара неполяризующихся медно-сульфатных электродов с каолином

Для сборки тестовой пары медно-сульфатных неполяризующихся электродов с густым электролитом в нашем эксперименте использовались ёмкости, изготовленные из картона и тканевой изо-ленты (рис. 13).




Рис. 12: Графики потенциалов медных электродов в растворе $CuSO_4$ с различными загустителями

В качестве загустителя использовался каолин, который механически замешивался в готовый раствор. Для получения густой пасты было использовано приблизительно 300г порошка каолина на 200 мл раствора.

До сборки электродов проводилась проверка стабильности потенциалов медных стержней в густом электролите (Пять стержней в одной ёмкости с раствором медного купороса с каолином). В течение первых двух часов потенциалы достигли значений менее 1 мВ (Рис. 12)

Готовые неполяризующиеся электроды помещались для наблюдения в пластиковый контейнер, на дно которого налито небольшое количество подсоленной воды.

Наблюдения показывают, что пара медно-сульфатных электродов с пастообразным электролитом, загущённым с помощью каолина, имеет довольно быстрое падение и стабилизирование



Рис. 13: Ёмкости для неполяризующихся электродов из картона и тканевой изолянты



Рис. 14: Заполнение электродов пастой на основе медного купороса и каолина

разности потенциалов до значений менее 2 мВ (рис. 15).




Рис. 15: Разность потенциалов пары собранных медно-сульфатных неполяризующихся электродов с каолином в картонно-тканевых ячейках.

На графике (рис. 15) на отметке 40 часов заметно довольно резкое изменение разности потенциалов на фоне относительно устоявшегося процесса. Вероятно, это связано с тем, что в этот мо-

мент произошло нагревание установки интенсивным весенним солнцем через окно. В другие дни в процессе эксперимента похожих ярких колебаний температур не наблюдалось. Это, несомненно, важный эффект, который требует более внимательного отношения. Стоит также обратить внимание, что после прекращения воздействия солнца, разность потенциалов вернулась к прежнему уровню. Скорее всего, это свидетельствует о том, что в момент нагрева концентрация растворов в неполяризующихся электродах неравномерно увеличилась, повлияв на электродные потенциалы меди, а после восстановления температуры, восстановилась и концентрация растворов.

6 Эксперимент 2. Среда для графитового электрода.

В этом эксперименте осуществлена попытка подобрать электролит для графитовых электродов. Два графитовых стержня помещались в ёмкость с изучаемым электролитом и велись наблюдения разности потенциалов для этой пары.

Для изготовления стержней использовались сварочные графитовые электроды, которые поставляются в продажу с медным покрытием. После снятия этого покрытия, на электродах могли остаться незаметные глазу частички постороннего вещества (рис. 16).



Рис. 16: Графитовые электроды

В качестве электролитов в первую очередь были проверены всё те же широко доступные соли, которые ранее испытывались для меди:

- - сульфат меди (медный купорос продаётся в садовых магазинах)
- - хлорид натрия (поваренная соль доступна в любом продуктовом магазине)
- - гидрокарбонат натрия (пищевая сода также доступна в любом продуктовом магазине)
- - хлорид калия
- - калиевая селитра

6.1 Графитовые электроды в растворе сульфата меди

Эксперимент показывает, что в растворе сульфата меди у графитовых стержней не сразу, но устанавливается довольно стабильная разность потенциалов менее 1 мВ (табл. 2).

Таблица 2: Графит в растворе сульфата меди

время	время от начала	δU , мВ
21:00	1 час	-8.0
01:00	5 часов	-2.9
08:00	12 часов	-1.0
10:00	14 часов	-0.7
пошевелили и потрясли систему		
10:30	14.5 часов	-0.5
промыли графит в чистой воде		
11:00	15 часов	26.7
12:00	16 часов	5.4
13:00	17 часов	0.8
14:00	18 часов	0.7
16:00	20 часов	0.4
19:00	23 часа	0.1

Первичная стабилизация потенциала происходила довольно долго (несколько часов). Возможно, это связано с тем, что поверхность стержней могла быть загрязнена посторонними элементами, в том числе остатками заводского медного покрытия. Но в дальнейшем после всех попыток нарушить равновесие системы (потрясти электроды, перемешать электролит, промыть стержни в чистой воде и т.д.) равновесная разность потенциалов менее 1 мВ устанавливалась в течение 1 часа.

6.2 Графитовые стержни в растворе хлорида натрия.

В растворе поваренной соли разность потенциалов между двумя графитовыми стержнями стабильна и составила менее 1 мВ (табл. 3). Для уточнения времени, необходимого для стабилизации потенциалов также желателен повторный эксперимент.

Таблица 3: Графит в растворе хлорида натрия

время	время от начала	δU , мВ
22:00	1 час	7.0
08:00	11 часов	-0.6
12:00	15 часов	-0.4
10:00	37 часов	-0.0
22:00	49 часов	0.0
10:00	61 часов	0.0

6.3 Графитовые стержни в растворе гидрокарбоната натрия.

В растворе гидрокарбоната натрия разность потенциалов между графитовыми стержнями в течение первых суток держалась в пределах 11-15 мВ, позднее увеличилась до 28-30 мВ. (табл. 4).

6.4 Графитовые стержни в растворе хлорида калия.

В растворе хлористого калия разность потенциалов пары графитовых стержней плавно и непрерывно меняется в диапазоне ± 13 мВ (табл. 5).

6.5 Графитовые стержни в растворе нитрата калия (калиевой селитры KNO_3).

В растворе калиевой селитры разность потенциалов пары графитовых электродов меняется довольно плавно, но в широком диапазоне: от -50 мВ до + 50 мВ (табл. 6)

Таблица 4: Графит в растворе гидрокарбоната натрия

время	время от начала	δU , мВ
00:00	1 час	-21.0
09:00	10 часов	-15.7
15:00	16 часов	-14.4
22:00	23 часа	-11.4
15:00	40 часа	-27.7
22:00	47 часов	-29.9
09:00	58 часов	-29.5

Таблица 5: Графит в растворе хлорида калия

время	время от начала	δU , мВ
15:00	1 час	-6.4
18:00	4 часа	-12.4
09:00	19 часов	8.6
09:00	43 часа	12.7
15:00	49 часов	7.3
21:00	55 часа	2.4
09:00	67 часов	-4.5

Таблица 6: Графит в растворе нитрата калия KNO_3

время	время от начала	δU , мВ
22:00	1 час	28.0
09:00	12 часов	41.9
11:00	14 часов	45.9
17:00	20 часов	48.9
21:00	24 часа	35.0
09:00	36 часов	1.6
21:00	48 часов	-46.6
09:00	60 часов	-47.7

Таким образом, при первом сравнении пяти различных электролитов, наиболее интересными кажутся раствор сернокислой меди и раствор хлорида натрия (рис. 17)

На представленном графике также фигурирует электролит $NaHCO_3$ с индексом 2. Для пищевой соды было проведено дополнительное наблюдение с новой парой графитовых стержней (№3, №4, после длительного выстаивания в растворе $CuSO_4$). Видно, что новые наблюдения не противоречат первым, при этом значения потенциалов более стабильны и долгое время держатся в диапазоне 12-15 мВ.

6.6 Графит в растворе сульфата меди. Повторный эксперимент.

Позднее, для уточнения длительности и характера стабилизации потенциалов для графита в растворе медного купороса, был проведен повторный эксперимент (рис. 18). В систему добавили два новых электрода (№3 и №4). Первые два электрода (№1 и №2) к тому моменту поучаствовали в измерениях в пяти различных электролитах. Оказалось, что устоявшаяся пара электродов (№1 и №2) сразу имела небольшую разность потенциалов - менее 2 мВ, а через три часа $\delta U(1 - 2)$ достигла значений менее 1 мВ, оставаясь до конца эксперимента в пределах 0.2 – 0.4 мВ.

В то же время, новая пара электродов (№3, №4) при первом погружении в раствор показала очень большие потенциалы относительно первых двух электродов (около 200 мВ). В дальнейшем электродные потенциалы стержней №3 и №4 стабильно уменьшались, пока не достигли значений 1.5 - 2 мВ в сравнении с электродом №1 (через 100 часов). Далее в течение следующих 24 часов эти




Рис. 17: Изменение разности потенциалов графитовых электродов №1, №2 в растворах разных электролитов. Первый эксперимент.




Рис. 18: Изменение разности потенциалов графитовых электродов №1, №2, №3, №4 в растворе сульфата меди. Повторный эксперимент. 1) Полный диапазон измерений (до -200 мВ) 2) В диапазоне от -10 до +2 мВ.

значения оставались стабильными. Следует отметить, что между электродами №3 и №4 $\delta U(3-4)$ достигла значений менее 1 мВ значительно раньше - через 40 часов.

При попытках вывести систему из равновесия (промыть электроды, замкнуть контактные выводы электродов между собой), электродные потенциалы довольно быстро возвращались к тем значениям, которые были до нарушения равновесия.

6.7 Вывод

В процессе подготовки материала было изучено несколько патентов на неполяризующиеся угольные электроды для электроразведки. К сожалению, во всех изученных работах в качестве среды для графита рассматривались различные варианты угольно-пиролюзитных сочетаний, зачастую без участия какого-либо электролита.

Однако, после подробного разбора механизмов возникновения электродных потенциалов, устройства солевых и щелочных батареек, и после изучения собственных потенциалов графита в раз-

личных растворах, становится понятно, что основную роль в системе, основанной на элементе Лекланше играет не угольный порошок и не пиролюзит, а электролит (хлорид аммония).

Эксперимент показал, что графитовые стержни в растворах сульфата меди и хлорида натрия могут образовывать стабильные электродные потенциалы. При этом, медный купорос и поваренная соль - удобные и доступные соли. Их легко найти, легко приготовить, они не очень токсичны.

Остаётся открытым вопрос о предварительной подготовке графитовых стержней, чтобы не приходилось ожидать первичной стабилизации потенциалов в течение 100 часов.

6.8 Недостатки графита

Следует обратить внимание, что у графитовых электродов есть целый ряд недостатков, которые затрудняют работу с этим материалом в полевых условиях.

1. Графитовый стержень довольно хрупкий.

2. сложность крепления контактных выводов, которые должны соединяться с проводом измерительной линии. Если к медному стержню контактный провод можно просто припаять, то с графитом такой фокус не получится. Вариант - механическая фиксация провода путем прижатия. В лабораторных условиях нашего эксперимента использовалось закрепление медного контакта с помощью термоусадочной трубки.

3. Контактный вывод с графита для соединения с измерительной линией будет сделан из металла, с которым углерод может составлять гальваническую пару. Таким образом, возникает необходимость очень тщательно следить за тем, чтобы контакт провода и графита оставался сухим.

4. поверхность графита более рыхлая и пористая, чем поверхность меди. В этих порах могут застревать частички других веществ. Например, медного покрытия, в котором поставляются графитовые электроды в продажу. Посторонние вещества, застрявшие в порах графита могут мешать стабилизироваться потенциалу графитового электрода.

7 Общие выводы

1. В медно-сульфатных электродах электролит можно загущать. В качестве загустителей неплохо с точки зрения электрохимической стабильности показали себя крахмал и каолин. Крахмал может добавляться в небольшом количестве (10% от объёма раствора), и способен впитать в себя сравнительно большое количество электролита. Но для приготовления крахмального раствора требуются нагревание и, соответственно, специальное оборудование. Каолин существенно проще в использовании - достаточно просто механического замешивания в раствор. Но расход каолина при этом большой - около 150% от объёма электролита. Таким образом, конструкцию этого типа электродов можно совершенствовать, добиваясь стабильной работы в течение длительного времени без ежедневного обслуживания.
2. Поваренная соль (хлорид натрия), пищевая сода (гидрокарбонат натрия), хлорид калия и нитрат калия не очень хорошо показали себя в качестве электролита для медных электродов.
3. В угольном электроде на основе элемента Лекланше электролитом является хлорид аммония. Пока остаётся открытым вопрос о том, насколько важно в этой системе присутствие диоксида марганца.
4. Можно подбирать электролит для создания системы на основе графита. В качестве доступных и безопасных электролитов неплохо показали себя раствор сульфата меди и раствор хлорида натрия. Однако, необходимо проведение дополнительных экспериментов для уточнения поведения электродных потенциалов графита в этих растворах. Гидрокарбонат натрия, хлорид калия и калиевая селитра для этой задачи не подходят.
5. Остаются открытыми для дальнейших исследований вопросы поиска оптимальных электролитов, загустителей и ёмкостей для неполяризующихся электродов.

Список литературы

- [1] Скорчеллетти В.В. "Теоретическая электрохимия" // Государственное научно-техническое издательство химической литературы, Ленинград, 1963г
- [2] Хмелевской В.К., Модин И.Н., Яковлев А.Г. Электроразведка. Пособие по электроразведочной практике для студентов геофизических специальностей. Москва. 2005
- [3] Вольвовский Б.С., Кунин Н.Я., Терехин Е.И. Краткий справочник по полевой геофизике. М.: Недра. 1977. с. 187.
- [4] Семёнов А.С., Электроразведка методом естественного электрического поля, Издательство Ленинградского Университета, 1955.
- [5] Электроразведка. Справочник геофизика. М., Недра, 1980, с. 62-63.
- [6] Электроразведка: Справочник геофизика. Под ред. Хмелевского В.К. и Бондаренко В.М., Москва, Недра, 1989.
- [7] Инструкция по электроразведке, Ленинград, "Недра 1984.
- [8] Кромптон Т., Первичные источники тока / пер. с англ. Под ред. канд. хим. наук Ю. А. Мазитова. — М. : Мир, 1986.
- [9] Инструкция по эксплуатации. Неполаризующийся электрод конструкции ВИРГ. ООО «ГЕОДЕВАЙС»
- [10] Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей Аванта+. Химия. 2-е издание, переработанное. Москва. Астрель. 2006. с.90 (вещество и электричество), с.98 (электрохимический ряд напряжений), с.165 (электролиты), с.214 (графит)
- [11] Petiau G., Dupis A. Noise, temperature coefficient and long time stability of electrodes for telluric observations. Geoph. Prospecting. 1980. 28 (5). pp.792-804.
- [12] Petiau G. Second generation of lead-lead chloride electrodes for geophysical applications, Pure and Appl. Geophysics. 2000. 157 (3). 352 p.
- [13] ГОСТ Р 58593–2019 "Источники тока химические. Термины и определения"(стр.14)
- [14] ГОСТ Р МЭК 60086-1–2010 "Батареи первичные. Часть 1. Общие требования"
- [15] RU 123979 2012 г., Лосихин Л.Н., Матюков Е.К., Пазников В.А., Петров П.П., Тимонин Г.Н. "Неполаризующийся электрод для наземной геофизической электроразведки". RU 123979 2012 г.,
- [16] RU2701876C1, 2018 Дзалба А.Л., Матюков Е.К., Тимонин Г.Н. "Стабилизация влагонасыщенности неполаризующихся электродов". RU2701876C1, 2018 (*стабилизация полиакрилатами)
- [17] RU 90224U1 2009 г. КЯСПЕР В.Э., Шумилов А.В., Воронов М.А., Чернышев И.В., Антипин С.Г., Виноградов В.А., ТУЛУПОВ А.В. Неполаризующийся электрод. RU 90224U1 2009 г. (*для морской электроразведки)
- [18] RU2516192C2 2012г., Шумилов А.В., Графитовый электрод для морской электроразведки с малой величиной постоянной времени. RU2516192C2 2012г.,
- [19] SU1067456A1 1981 Богородский М.М., Вишняков А.Э., Чернышев И.В., Яневич М.Ю., Способ изготовления неполаризующихся графитовых электродов для электроразведки "Измаiran-Севморгео"

- [20] RU2706251C1 2019 Гилёв О.А., Зиннатуллин Р.Р., Электрод сравнения (Медно-сульфатный: гипс или перлит 10-50%, соль меди 5-30%, вода 5-30%, этиленгликоль 5-15%)
- [21] RU 2277324 2004 г., МПК A01G 7/00 (2006.01), G01V 3/04 (2006.01)