



Проект

Наименование проекта: Cucumber

Адрес проекта: ул. Циолковского, 34 (Долгопрудный)

Заказчик/клиент

Компания: Systemair

Имя: Кузнецов Кирилл Алексеевич

Телефон: 89

email: kkal@systemair.ru

	Вход	Выход
Температура (°C)	20,0	20,0
RH (%)	1	60

Парораспределение

Парораспределитель в:	В канале
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	700

Информация по увлажнению

Температура увлажнения (°C)	20,0
Суммарный расход воздуха (м³/ч)	500
Скорость воздуха (м/с)	0,28

Подбор увлажнителя

Тип увлажнения	Электродный
Электропитание	1~220V

Нагрузка по пару (кг/ч)	4,9
-------------------------	-----

Результаты расчета увлажнения

Тип увлажнения	1 x ENU-752-5(1ф), 5,0 kg/h, 1~220V 4,05 kW - 1,0€
Тип распыления	1 Дисперсионная трубка ø:25mm L:700mm